

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,38	5,50	55,77	0,28	0,29	0,39	0,25	0,05	0,26	2,63	0,01	0,01	0,02	1135
01:00	5,07	3,79	59,04	0,28	0,29	0,39	0,24	0,07	0,18	2,74	0,01	0,01	0,02	1163
01:30	5,52	5,02	58,62	0,29	0,34	0,40	0,26	0,06	0,23	2,74	0,01	0,02	0,02	1136
02:00	7,40	5,94	59,14	0,29	0,35	0,39	0,35	0,06	0,28	2,79	0,01	0,02	0,02	1134
02:30	6,20	4,79	56,24	0,29	0,34	0,39	0,29	0,08	0,23	2,66	0,01	0,02	0,02	1149
03:00	5,93	5,22	59,35	0,29	0,36	0,39	0,28	0,07	0,25	2,81	0,01	0,02	0,02	1150
03:30	6,75	6,18	58,70	0,29	0,36	0,40	0,32	0,07	0,29	2,77	0,01	0,02	0,02	1138
04:00	5,99	4,88	55,00	0,29	0,38	0,40	0,28	0,07	0,23	2,56	0,01	0,02	0,02	1149
04:30	6,04	5,63	59,03	0,29	0,33	0,40	0,28	0,08	0,26	2,78	0,01	0,02	0,02	1137
05:00	6,36	7,21	56,36	0,29	0,34	0,40	0,29	0,06	0,33	2,60	0,01	0,02	0,02	1138
05:30	6,40	6,75	57,79	0,29	0,34	0,40	0,29	0,04	0,31	2,64	0,01	0,02	0,02	1134
06:00	6,21	6,54	62,82	0,26	0,35	0,39	0,28	0,06	0,29	2,83	0,01	0,02	0,02	1159
06:30	5,88	7,03	64,78	0,25	0,30	0,39	0,25	0,06	0,30	2,79	0,01	0,01	0,02	1110
07:00	7,15	9,92	66,13	0,25	0,32	0,38	0,32	0,05	0,44	2,96	0,01	0,01	0,02	1128
07:30	7,10	6,03	58,24	0,29	0,30	0,40	0,32	0,06	0,27	2,64	0,01	0,01	0,02	1134
08:00	6,76	6,62	56,56	0,29	0,33	0,39	0,31	0,05	0,30	2,61	0,01	0,02	0,02	1137
08:30	6,58	6,49	59,48	0,29	0,31	0,40	0,30	0,04	0,29	2,67	0,01	0,01	0,02	1141
09:00	7,75	7,08	56,93	0,29	0,31	0,39	0,36	0,07	0,33	2,63	0,01	0,01	0,02	1153
09:30	6,55	5,88	59,77	0,29	0,33	0,40	0,30	0,05	0,27	2,71	0,01	0,01	0,02	1149
10:00	6,28	6,91	56,48	0,29	0,33	0,40	0,29	0,05	0,32	2,60	0,01	0,02	0,02	1119
10:30	6,55	7,22	59,35	0,29	0,29	0,40	0,30	0,05	0,33	2,70	0,01	0,01	0,02	1130
11:00	7,43	9,11	57,75	0,29	0,31	0,40	0,34	0,05	0,42	2,65	0,01	0,01	0,02	1125
11:30	7,22	5,72	58,83	0,29	0,28	0,40	0,33	0,05	0,26	2,69	0,01	0,01	0,02	1143
12:00	6,87	12,52	57,37	0,29	0,31	0,39	0,32	0,06	0,59	2,69	0,01	0,01	0,02	1142
12:30	5,01	5,28	59,30	0,29	0,29	0,39	0,24	0,10	0,25	2,79	0,01	0,01	0,02	1141
13:00	7,78	13,84	53,51	0,29	0,29	0,40	0,37	0,05	0,66	2,56	0,01	0,01	0,02	1119
13:30	7,33	6,75	62,94	0,28	0,38	0,39	0,34	0,06	0,32	2,95	0,01	0,02	0,02	1142
14:00	6,04	9,34	65,47	0,26	0,62	0,39	0,27	0,04	0,42	2,96	0,01	0,03	0,02	1161
14:30	6,42	17,28	67,16	0,24	0,60	0,37	0,30	0,05	0,80	3,12	0,01	0,03	0,02	1146
15:00	7,00	13,61	63,58	0,24	0,57	0,37	0,32	0,05	0,61	2,87	0,01	0,03	0,02	1119
15:30	5,91	7,52	69,15	0,24	0,58	0,37	0,26	0,04	0,33	3,05	0,01	0,03	0,02	1137
16:00	7,47	13,10	66,49	0,24	0,55	0,36	0,34	0,05	0,59	3,01	0,01	0,02	0,02	1124
16:30	8,98	10,87	68,11	0,23	0,58	0,36	0,40	0,03	0,49	3,07	0,01	0,03	0,02	1139
17:00	7,79	10,98	66,77	0,23	0,55	0,37	0,35	0,03	0,50	3,02	0,01	0,02	0,02	1145
17:30	6,53	10,67	66,20	0,23	0,59	0,37	0,29	0,03	0,48	2,96	0,01	0,03	0,02	1133
18:00	5,88	9,87	68,17	0,23	0,57	0,36	0,26	0,04	0,44	3,06	0,01	0,03	0,02	1141
18:30	5,86	12,56	63,94	0,22	0,59	0,36	0,27	0,04	0,58	2,93	0,01	0,03	0,02	1156
19:00	6,52	13,44	65,61	0,23	0,52	0,36	0,30	0,04	0,63	3,07	0,01	0,02	0,02	1142
19:30	6,84	13,28	63,94	0,25	0,34	0,37	0,32	0,06	0,62	2,98	0,01	0,02	0,02	1173
20:00	6,46	12,99	65,24	0,23	0,32	0,37	0,30	0,07	0,60	3,02	0,01	0,01	0,02	1112
20:30	6,93	11,98	69,16	0,23	0,27	0,37	0,32	0,05	0,55	3,18	0,01	0,01	0,02	1144
21:00	6,43	10,24	66,58	0,22	0,33	0,38	0,30	0,05	0,47	3,06	0,01	0,02	0,02	1157
21:30	6,94	13,19	67,79	0,22	0,38	0,37	0,33	0,06	0,62	3,20	0,01	0,02	0,02	1151
22:00	6,22	11,26	64,26	0,22	0,36	0,37	0,29	0,07	0,53	3,03	0,01	0,02	0,02	1150
22:30	5,84	12,16	67,17	0,22	0,33	0,37	0,27	0,07	0,57	3,13	0,01	0,02	0,02	1133
23:00	6,27	11,68	67,85	0,24	0,30	0,38	0,28	0,05	0,52	3,00	0,01	0,01	0,02	1110
23:30	6,11	9,75	65,54	0,23	0,35	0,38	0,27	0,07	0,43	2,90	0,01	0,02	0,02	1136
00:00	5,49	10,37	65,93	0,23	0,32	0,37	0,24	0,06	0,46	2,92	0,01	0,01	0,02	1136
min	5,01	3,79	53,51	0,22	0,27	0,36	0,24	0,03	0,18	2,56	0,01	0,01	0,02	1110
max	8,98	17,28	69,16	0,29	0,62	0,40	0,40	0,10	0,80	3,20	0,01	0,03	0,02	1173
moyenne	6,53	8,96	62,07	0,26	0,38	0,38								1140
Total							14,39	8,16	19,74	136,70	0,58	0,84	0,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.