

Historique des mesures des dioxines en semi continu

Système AMESA – in situ

2010				
		Suivi en phase d'exploitation		
période		Valeur arrêté du 20/09/2002 en application de la directive européenne du 04/12/2000	Valeur de l'arrêté d'exploitation de l'UVE SALAMANDRE	valeur
11/12/2009	13/01/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.002 ng I-Teq / Nm3
13/01/2010	12/02/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.005 ng I-Teq / Nm3
12/02/2010	12/03/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.003 ng I-Teq / Nm3
12/03/2010	13/04/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.003 ng I-Teq / Nm3
13/04/2010	06/05/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.008 ng I-Teq / Nm3
06/05/2010	09/06/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.009 ng I-Teq / Nm3
09/06/2010	09/07/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.006 ng I-Teq / Nm3
09/07/2010	12/08/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.001 ng I-Teq / Nm3
12/08/2010	24/09/2010	0,1 ng I-Teq / Nm3	0.080 ng I-Teq/Nm3	0.002 ng I-Teq / Nm3
			Moyenne 2010	0.004 ng I-Teq / Nm3