


Historique des mesures des dioxines en semi continu

Système AMESA – in situ

| 2013 | | | | |
|---|------------|---|---|----------------------|
|  | | Suivi en phase d'exploitation | | |
| période | | Valeur arrêté du 20/09/2002 en application de la directive européenne du 04/12/2000 | Valeur de l'arrêté d'exploitation de l'UVE SALAMANDRE | valeur |
| 31/12/2012 | 31/01/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.003 ng I-Teq / Nm3 |
| 31/01/2013 | 01/03/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.002 ng I-Teq / Nm3 |
| 01/03/2013 | 03/04/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.001 ng I-Teq / Nm3 |
| 03/04/2013 | 03/05/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.001 ng I-Teq / Nm3 |
| 03/05/2013 | 04/06/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.001 ng I-Teq / Nm3 |
| 04/06/2013 | 04/07/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.009 ng I-Teq / Nm3 |
| 04/07/2013 | 05/08/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.006 ng I-Teq / Nm3 |
| 05/08/2013 | 02/09/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.003 ng I-Teq / Nm3 |
| 30/09/2013 | 04/11/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.003 ng I-Teq / Nm3 |
| 04/11/2013 | 20/12/2013 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.001 ng I-Teq / Nm3 |
| 20/12/2013 | 16/01/2014 | 0.100 ng I-Teq/Nm3 | 0.080 ng I-Teq/Nm3 | 0.001 ng I-Teq / Nm3 |
| | | | | |
| | | | Moyenne 2013 | 0.003 ng I-Teq / Nm3 |