# Rapport DREAL Mensuel: février 2023

| UVE | Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | Compteur | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASSE Ligne 1 | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Poussieres | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss | Dispo AMESA |
| Unité | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % |
| VLE Jour | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | |
| VLE 30 min | 60 | | | 200 | 400 | 20 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Autre seuil | | 150 | | | | | | 150 | | | | | | | | 850,00 | | | | 85% |
| Moy. | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 01.02.23 | 6,75 | 5,05 | 100,00 | 25,30 | 62,52 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 14,91 | 11,18 | 55,46 | 138,10 | 0,60 | 0,81 | 0,80 | 1130 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 02.02.23 | 6,39 | 4,63 | 100,00 | 19,24 | 61,52 | 0,26 | 0,42 | 0,35 | 14,40 | 10,44 | 43,35 | 138,57 | 0,59 | 0,94 | 0,80 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 03.02.23 | 6,70 | 5,36 | 100,00 | 12,29 | 59,86 | 0,27 | 0,42 | 0,35 | 14,72 | 11,75 | 26,92 | 131,21 | 0,59 | 0,91 | 0,77 | 1130 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 04.02.23 | 6,57 | 4,84 | 100,00 | 11,43 | 59,45 | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 14,56 | 10,75 | 25,32 | 131,65 | 0,60 | 0,75 | 0,82 | 1135 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 05.02.23 | 6,63 | 3,51 | 100,00 | 15,81 | 62,00 | 0,27 | 0,40 | 0,34 | 14,84 | 7,85 | 35,38 | 138,52 | 0,61 | 0,89 | 0,75 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 06.02.23 | 6,84 | 5,74 | 100,00 | 13,20 | 63,51 | 0,27 | 0,33 | 0,25 | 15,06 | 12,64 | 29,14 | 139,89 | 0,59 | 0,74 | 0,54 | 1132 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 07.02.23 | 6,75 | 5,08 | 100,00 | 12,95 | 58,81 | 0,22 | 0,40 | 0,25 | 14,98 | 11,28 | 28,96 | 130,69 | 0,49 | 0,90 | 0,55 | 1135 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,40 |
| 08.02.23 | 7,10 | 4,96 | 100,00 | 12,71 | 60,46 | 0,25 | 0,40 | 0,22 | 15,61 | 10,89 | 27,95 | 132,21 | 0,55 | 0,87 | 0,48 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 09.02.23 | 6,68 | 6,86 | 100,00 | 7,99 | 61,59 | 0,25 | 0,35 | 0,24 | 14,73 | 15,27 | 17,63 | 135,37 | 0,56 | 0,78 | 0,54 | 1131 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 10.02.23 | 6,70 | 5,37 | 100,00 | 13,41 | 62,94 | 0,30 | 0,38 | 0,29 | 14,67 | 11,79 | 29,31 | 137,77 | 0,65 | 0,84 | 0,62 | 1133 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 11.02.23 | 6,74 | 5,41 | 100,00 | 13,32 | 63,60 | 0,36 | 0,39 | 0,27 | 14,89 | 11,98 | 29,39 | 140,29 | 0,78 | 0,87 | 0,61 | 1132 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,93 |
| 12.02.23 | 6,39 | 4,45 | 100,00 | 12,53 | 60,18 | 0,34 | 0,43 | 0,30 | 14,08 | 9,88 | 27,57 | 132,51 | 0,75 | 0,95 | 0,65 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 13.02.23 | 6,51 | 5,85 | 100,00 | 12,52 | 63,19 | 0,31 | 0,42 | 0,28 | 14,19 | 12,84 | 27,52 | 137,76 | 0,68 | 0,91 | 0,60 | 1129 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 14.02.23 | 6,99 | 10,89 | 100,00 | 10,63 | 61,13 | 0,39 | 0,43 | 0,34 | 15,59 | 24,38 | 23,72 | 136,26 | 0,86 | 0,96 | 0,76 | 1135 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 15.02.23 | 7,06 | 8,90 | 100,00 | 9,80 | 63,51 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 15,58 | 19,61 | 21,69 | 140,13 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 16.02.23 | 6,18 | 5,61 | 100,00 | 21,95 | 62,92 | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 13,76 | 12,53 | 48,83 | 139,99 | 0,55 | 0,74 | 0,90 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 17.02.23 | 6,40 | 5,72 | 100,00 | 22,41 | 59,97 | 0,29 | 0,44 | 0,44 | 14,38 | 12,85 | 50,19 | 134,50 | 0,66 | 0,99 | 1,00 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 18.02.23 | 6,39 | 5,32 | 100,00 | 22,58 | 63,26 | 0,24 | 0,34 | 0,38 | 14,06 | 11,67 | 49,53 | 138,97 | 0,53 | 0,74 | 0,83 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 19.02.23 | 6,48 | 5,98 | 100,00 | 17,01 | 60,55 | 0,28 | 0,52 | 0,39 | 14,22 | 13,12 | 37,29 | 132,62 | 0,62 | 1,14 | 0,85 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 20.02.23 | 6,79 | 5,13 | 100,00 | 11,64 | 61,64 | 0,30 | 0,56 | 0,33 | 14,83 | 11,23 | 25,33 | 134,74 | 0,66 | 1,23 | 0,73 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 21.02.23 | 6,81 | 8,69 | 100,00 | 16,73 | 62,97 | 0,33 | 0,40 | 0,36 | 14,87 | 19,14 | 36,55 | 137,69 | 0,72 | 0,87 | 0,79 | 1142 | 00:00 | 00:20 | 00:00 | 100,00 |
| 22.02.23 | 6,42 | 6,75 | 100,00 | 22,51 | 60,51 | 0,29 | 0,43 | 0,41 | 14,09 | 14,77 | 49,52 | 131,78 | 0,64 | 0,93 | 0,89 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 23.02.23 | 5,76 | 6,06 | 100,00 | 27,05 | 59,41 | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 12,93 | 13,56 | 60,60 | 133,14 | 0,60 | 0,79 | 0,85 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 24.02.23 | 5,55 | 7,21 | 100,00 | 27,75 | 58,40 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 12,39 | 16,05 | 61,97 | 130,21 | 0,64 | 0,79 | 0,85 | 1131 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 25.02.23 | 5,56 | 5,70 | 100,00 | 30,50 | 60,58 | 0,30 | 0,57 | 0,37 | 12,40 | 12,77 | 67,97 | 134,92 | 0,66 | 1,26 | 0,82 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 26.02.23 | 6,97 | 4,76 | 100,00 | 23,27 | 62,36 | 0,26 | 0,51 | 0,27 | 15,75 | 10,74 | 52,64 | 140,81 | 0,58 | 1,16 | 0,62 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 27.02.23 | 6,86 | 6,70 | 100,00 | 13,69 | 62,26 | 0,24 | 0,38 | 0,24 | 14,64 | 14,02 | 29,37 | 133,88 | 0,52 | 0,82 | 0,52 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 28.02.23 | 6,90 | 5,36 | 100,00 | 10,36 | 62,30 | 0,25 | 0,46 | 0,22 | 15,24 | 11,89 | 22,79 | 137,84 | 0,55 | 1,02 | 0,49 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| min | 5,55 | 3,51 | 100,00 | 7,99 | 58,40 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 12,39 | 7,85 | 17,63 | 130,21 | 0,49 | 0,74 | 0,48 | 1129 | | | | |
| max | 7,10 | 10,89 | 100,00 | 30,50 | 63,60 | 0,39 | 0,57 | 0,44 | 15,75 | 24,38 | 67,97 | 140,81 | 0,86 | 1,26 | 1,00 | 1149 | | | | |
| moy | 6,57 | 5,92 | 100,00 | 16,81 | 61,48 | 0,28 | 0,41 | 0,33 | | | | | | | | 1137 | | | | 99,94 |
| Total | | | | | | | | | 406,3 | 366,8 | ##### | 3802,0 | 17,5 | 25,4 | 20,2 | | 00:00 | 00:20 | 00:00 | |

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | | | 0 | | | | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | 00:20 | | | | | | | | 00:20 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | 00:00 | | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | 99,94 | 99,89 |

Off = Arrêt Incineration

Bleu = Valeur invalide de defaut ou maintena

Rouge = Moyenne en dépassement