

Rapport DREAL Mensuel: avril 2023



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur						
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE 1																						
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0							
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30														
Autre seuil		150						150									850,00				85%	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
01.04.23	5,97	10,03	100,00	8,38	58,11	0,32	0,43	0,39	10,25	15,36	14,37	100,47	0,54	0,70	0,66	1125	00:00	00:00	00:00	Off		
02.04.23	6,13	9,23	100,00	4,98	57,32	0,31	0,17	0,39	3,69	5,20	3,00	34,49	0,19	0,10	0,24	1139	00:00	00:00	00:00	Off		
03.04.23	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
04.04.23	6,79	14,20	98,62	13,08	56,18	0,65	0,57	0,35	10,33	23,55	19,95	85,10	0,95	0,86	0,54	1121	00:00	00:00	00:00	Off		
05.04.23	7,26	6,84	100,00	9,88	60,29	0,52	0,36	0,36	15,30	14,35	20,81	126,70	1,10	0,75	0,76	1132	00:00	00:00	00:00	Off		
06.04.23	6,99	4,29	100,00	8,85	60,06	0,34	0,27	0,40	15,11	9,24	19,17	129,68	0,72	0,59	0,87	1141	00:00	00:00	00:00	Off		
07.04.23	6,96	6,78	100,00	12,08	57,45	0,29	0,28	0,41	15,04	14,71	26,44	124,06	0,63	0,61	0,88	1131	00:00	00:00	00:00	Off		
08.04.23	7,11	6,57	100,00	17,82	58,70	0,29	0,22	0,40	15,72	12,32	39,39	129,82	0,64	0,49	0,88	1145	00:00	00:00	00:00	Off		
09.04.23	6,80	3,91	100,00	13,89	59,63	0,31	0,27	0,45	15,06	8,72	30,90	132,05	0,69	0,60	0,99	1149	00:00	00:00	00:00	Off		
10.04.23	6,37	3,67	100,00	11,22	60,78	0,16	0,33	0,46	14,08	8,10	24,83	134,34	0,37	0,74	1,02	1150	00:00	00:00	00:00	Off		
11.04.23	6,78	5,19	100,00	12,06	58,24	0,32	0,27	0,46	15,06	11,60	26,82	129,25	0,70	0,60	1,01	1142	00:00	00:00	00:00	Off		
12.04.23	6,81	6,84	100,00	13,29	59,19	0,30	0,28	0,40	15,21	15,43	29,73	131,78	0,67	0,63	0,90	1137	00:00	00:00	00:00	Off		
13.04.23	6,82	9,01	100,00	12,74	53,81	0,32	0,45	0,38	15,13	20,22	28,38	119,45	0,72	1,01	0,85	1141	00:00	00:00	00:00	Off		
14.04.23	7,17	5,09	100,00	20,45	58,37	0,32	0,31	0,43	15,76	11,26	45,14	128,51	0,69	0,68	0,94	1146	00:00	00:00	00:00	99,27		
15.04.23	7,23	5,00	100,00	14,76	59,22	0,32	0,32	0,44	16,07	11,21	32,96	131,75	0,71	0,71	0,97	1144	00:00	00:00	00:00	99,01		
16.04.23	7,06	4,45	100,00	13,78	58,59	0,31	0,37	0,42	15,84	10,00	30,97	131,09	0,69	0,83	0,95	1154	00:00	00:00	00:00	99,44		
17.04.23	6,77	4,81	100,00	11,66	62,05	0,29	0,41	0,42	14,61	10,39	25,13	133,65	0,63	0,89	0,90	1148	00:00	00:00	00:00	99,51		
18.04.23	6,88	4,52	100,00	10,91	60,12	0,32	0,44	0,44	15,11	9,89	24,02	131,71	0,70	0,97	0,96	1151	00:00	00:00	00:00	99,31		
19.04.23	6,86	7,03	100,00	12,35	59,92	0,33	0,34	0,47	15,14	15,40	27,20	132,05	0,73	0,75	1,03	1145	00:00	00:00	00:00	100,00		
20.04.23	6,63	4,75	100,00	20,81	59,12	0,32	0,35	0,45	14,97	10,73	46,98	133,27	0,73	0,79	1,01	1148	00:00	00:00	00:00	99,79		
21.04.23	5,97	4,49	100,00	31,48	57,79	0,33	0,36	0,40	13,38	10,07	70,69	129,35	0,74	0,80	0,90	1149	00:00	00:00	00:00	99,10		
22.04.23	6,82	4,42	100,00	19,18	59,43	0,34	0,41	0,45	15,18	9,87	42,78	132,03	0,75	0,91	1,01	1149	00:00	00:00	00:00	100,00		
23.04.23	6,71	4,38	100,00	16,23	58,80	0,34	0,39	0,50	15,15	9,84	36,65	132,65	0,78	0,87	1,13	1159	00:00	00:00	00:00	97,22		
24.04.23	7,05	4,35	100,00	16,20	60,23	0,32	0,33	0,46	15,67	9,71	36,19	133,51	0,70	0,73	1,03	1145	00:00	00:00	00:00	99,72		
25.04.23	6,93	5,28	100,00	18,93	58,40	0,34	0,38	0,48	15,42	11,79	42,15	129,60	0,76	0,84	1,08	1150	00:00	00:00	00:00	100,00		
26.04.23	6,85	6,00	100,00	22,43	63,42	0,33	0,28	0,44	14,77	12,98	48,78	136,64	0,70	0,61	0,96	1152	00:00	00:00	00:00	100,00		
27.04.23	6,59	4,66	100,00	21,32	61,22	0,30	0,50	0,44	14,31	10,23	46,54	133,36	0,66	1,08	0,97	1143	00:00	00:00	00:00	99,31		
28.04.23	7,00	6,45	100,00	12,21	61,56	0,33	0,61	0,50	15,33	14,18	26,79	134,66	0,73	1,33	1,09	1140	00:00	00:00	00:00	99,73		
29.04.23	6,36	4,08	100,00	14,27	58,81	0,35	0,38	0,49	14,12	9,06	31,68	130,26	0,78	0,83	1,08	1146	00:00	00:00	00:00	98,82		
30.04.23	6,70	3,45	100,00	13,74	59,72	0,31	0,39	0,43	14,99	7,73	30,72	133,48	0,70	0,86	0,97	1154	00:00	00:00	00:00	99,44		
min	5,97	3,45	98,62	4,98	53,81	0,16	0,17	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121						
max	7,26	14,20	100,00	31,48	63,42	0,65	0,61	0,50	16,07	23,55	70,69	136,64	1,10	1,33	1,13	1159						
moy	6,79	5,62	99,95	15,10	59,28	0,33	0,36	0,43								1144				99,41		
Total									415,8	343,1	929,2	3624,8	20,1	22,2	26,6		00:00	00:00	00:00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

03 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le réseau eau/vapeur

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									00:20
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An									00:00	00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									99,95	99,88

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement