

Rapport DREAL Mensuel: juin 2023



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process	Compteur				
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%
VLE 30 min	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
Autre seuil																				
Moy.	5,76	5,98	100,00	16,19	58,56	0,44	0,32	0,58	12,35	12,96	34,12	125,67	0,95	0,68	1,24	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
01.06.23	5,83	5,78	100,00	14,27	57,91	0,37	0,26	0,54	13,11	12,99	32,17	130,30	0,83	0,58	1,21	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
02.06.23	5,82	4,52	100,00	11,15	58,08	0,36	0,35	0,53	12,55	10,03	24,84	129,69	0,81	0,77	1,19	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
03.06.23	5,85	5,15	100,00	9,96	56,70	0,39	0,28	0,58	12,85	11,13	22,02	124,59	0,86	0,61	1,26	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
04.06.23	5,73	5,92	100,00	8,60	59,92	0,37	0,18	0,57	12,40	12,71	18,62	129,17	0,79	0,40	1,23	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
05.06.23	6,48	5,06	100,00	10,01	58,32	0,37	0,26	0,54	14,48	11,35	22,41	130,12	0,83	0,57	1,21	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
06.06.23	5,83	7,25	100,00	16,25	60,16	0,42	0,25	0,55	12,25	15,83	35,63	130,06	0,91	0,55	1,18	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
07.06.23	6,03	5,33	100,00	18,54	56,99	0,39	0,22	0,58	13,32	11,86	41,02	125,90	0,87	0,49	1,28	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
08.06.23	4,80	7,23	100,00	24,45	56,83	0,39	0,27	0,58	10,62	16,01	54,11	125,88	0,86	0,59	1,28	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
09.06.23	5,66	5,38	100,00	15,59	58,23	0,37	0,29	0,53	12,70	12,01	34,86	130,63	0,82	0,65	1,20	1152	00:00	00:00	00:00	100,00
10.06.23	5,68	5,13	100,00	15,92	58,14	0,37	0,28	0,55	12,86	11,63	35,97	131,55	0,85	0,63	1,24	1154	00:00	00:00	00:00	100,00
11.06.23	5,69	7,36	100,00	14,39	63,16	0,33	0,31	0,51	12,47	15,91	31,25	138,35	0,73	0,67	1,11	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
12.06.23	5,99	6,17	100,00	14,63	60,51	0,37	0,23	0,57	13,18	13,71	32,10	132,56	0,82	0,51	1,26	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
13.06.23	6,84	6,02	100,00	13,52	57,17	0,37	0,25	0,61	14,34	12,78	28,92	123,29	0,81	0,54	1,32	1148	00:00	00:00	00:00	99,93
14.06.23	5,48	9,68	100,00	9,30	54,24	0,40	0,24	0,59	11,95	20,87	20,37	118,73	0,88	0,52	1,29	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
15.06.23	5,55	4,68	100,00	8,74	58,35	0,38	0,26	0,55	12,29	10,39	19,37	129,04	0,85	0,57	1,22	1157	00:00	00:00	00:00	100,00
16.06.23	5,93	4,23	100,00	9,49	58,08	0,42	0,24	0,63	13,16	9,47	21,05	128,93	0,92	0,54	1,38	1157	00:00	00:10	00:00	99,44
17.06.23	5,71	5,24	100,00	13,24	57,11	0,38	0,28	0,55	12,30	10,57	28,96	124,34	0,81	0,60	1,18	1159	00:00	00:00	00:00	100,00
18.06.23	6,72	8,43	100,00	12,30	62,21	0,35	0,28	0,45	14,86	18,40	27,25	137,76	0,79	0,62	1,00	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
19.06.23	6,16	6,68	100,00	7,73	58,31	0,37	0,31	0,55	13,73	15,10	17,33	129,94	0,83	0,69	1,22	1152	00:00	00:00	00:00	100,00
20.06.23	5,76	6,52	100,00	9,27	57,37	0,38	0,31	0,55	12,86	14,57	20,68	128,11	0,84	0,69	1,24	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
21.06.23	6,17	5,20	100,00	17,37	57,71	0,38	0,29	0,55	13,63	11,57	38,43	127,91	0,84	0,65	1,23	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
22.06.23	6,84	4,23	100,00	11,84	59,80	0,38	0,32	0,56	14,53	9,31	25,93	131,17	0,84	0,71	1,22	1154	00:00	00:00	00:00	100,00
23.06.23	5,50	3,65	100,00	6,53	57,75	0,42	0,34	0,64	12,11	8,06	14,43	126,80	0,93	0,74	1,39	1160	00:00	00:00	00:00	100,00
24.06.23	5,67	3,78	100,00	9,16	58,09	0,46	0,28	0,71	12,18	8,10	19,68	124,61	0,98	0,60	1,51	1161	00:00	00:00	00:00	100,00
25.06.23	6,12	3,93	100,00	9,82	60,50	0,37	0,29	0,57	13,43	8,65	21,58	132,62	0,82	0,63	1,25	1154	00:00	00:00	00:00	100,00
26.06.23	5,86	4,44	100,00	11,61	58,57	0,39	0,35	0,56	13,05	9,88	25,88	130,23	0,86	0,79	1,24	1158	00:00	00:00	00:00	100,00
27.06.23	6,80	5,78	100,00	9,87	60,76	0,34	0,32	0,55	14,86	12,73	21,72	133,08	0,75	0,71	1,20	1156	00:00	00:00	00:00	98,26
28.06.23	5,72	6,63	100,00	8,45	57,59	0,40	0,30	0,59	12,68	14,67	18,79	127,73	0,89	0,65	1,31	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
29.06.23	5,88	6,19	100,00	6,92	57,99	0,38	0,25	0,53	12,96	13,58	15,25	127,80	0,84	0,56	1,17	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
30.06.23																				
min	4,80	3,65	100,00	6,53	54,24	0,33	0,18	0,45	10,62	8,06	14,43	118,73	0,73	0,40	1,00	1139				
max	6,80	9,68	100,00	24,45	63,16	0,46	0,35	0,71	14,86	20,87	54,11	138,35	0,98	0,79	1,51	1161				
moy	5,90	5,72	100,00	12,17	58,50	0,38	0,28	0,57								1151				99,92
Total									390,0	376,8	804,7	3866,5	25,4	18,5	37,3		00:00	00:10	00:00	

Commentaires :
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:10									00:50
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,92		99,81

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement