

Rapport DREAL Mensuel: juillet 2023



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%
VLE 30 min																				
Autre seuil																				
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.07.23	5,52	4,79	100,00	7,61	61,33	0,34	0,31	0,51	12,21	10,65	16,78	135,59	0,75	0,68	1,13	1163	00:00	00:00	00:00	100,00
02.07.23	5,76	5,95	100,00	10,11	58,38	0,39	0,30	0,56	12,83	13,40	22,59	129,97	0,86	0,67	1,25	1160	00:00	00:00	00:00	100,00
03.07.23	6,79	5,82	100,00	12,76	61,46	0,33	0,29	0,52	14,95	12,93	28,00	135,55	0,73	0,64	1,15	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
04.07.23	6,44	7,05	100,00	15,11	57,93	0,38	0,30	0,56	14,34	15,77	33,66	128,45	0,85	0,66	1,24	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
05.07.23	5,83	4,50	100,00	10,12	58,70	0,38	0,29	0,56	12,88	9,94	22,24	129,67	0,85	0,63	1,23	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
06.07.23	5,93	5,36	100,00	23,59	63,69	0,34	0,33	0,53	13,16	11,86	51,85	140,57	0,75	0,74	1,18	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
07.07.23	4,50	4,27	100,00	19,98	59,73	0,44	0,43	0,67	9,78	9,32	43,90	129,82	0,96	0,93	1,47	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
08.07.23	5,70	4,27	100,00	15,42	58,05	0,46	0,28	0,72	12,14	9,12	32,73	123,85	0,99	0,59	1,54	1162	00:00	00:00	00:00	100,00
09.07.23	5,58	3,15	100,00	12,39	57,94	0,44	0,29	0,66	12,41	7,02	27,66	128,73	0,97	0,63	1,47	1167	00:00	00:00	00:00	100,00
10.07.23	5,42	4,27	100,00	11,99	60,75	0,34	0,23	0,55	11,83	9,35	26,25	132,31	0,75	0,49	1,21	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
11.07.23	5,83	4,30	100,00	11,74	58,96	0,43	0,28	0,65	13,04	9,80	26,36	131,66	0,96	0,63	1,46	1143	00:00	00:00	00:00	100,00
12.07.23	5,77	6,52	100,00	13,19	57,57	0,47	0,27	0,61	12,82	14,79	29,15	128,34	1,04	0,60	1,36	1145	00:00	00:00	00:00	99,58
13.07.23	6,44	5,23	100,00	15,19	59,95	0,35	0,25	0,55	14,29	11,63	33,90	132,84	0,78	0,55	1,21	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
14.07.23	6,49	5,09	100,00	15,19	58,08	0,45	0,24	0,69	14,24	11,38	33,45	127,02	0,99	0,52	1,51	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
15.07.23	7,00	4,36	100,00	11,51	58,88	0,42	0,22	0,64	15,36	9,65	25,34	130,01	0,94	0,48	1,42	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
16.07.23	6,96	5,05	100,00	19,69	58,24	0,41	0,23	0,60	15,40	11,24	43,33	128,96	0,91	0,51	1,34	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
17.07.23	6,84	3,84	100,00	13,57	62,35	0,31	0,24	0,48	15,05	8,45	30,07	136,96	0,69	0,53	1,06	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
18.07.23	6,56	3,47	100,00	7,97	61,29	0,36	0,19	0,60	14,26	7,56	17,27	133,46	0,79	0,41	1,31	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
19.07.23	6,72	3,30	100,00	9,20	58,70	0,42	0,26	0,62	14,90	7,33	20,43	130,15	0,93	0,56	1,39	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
20.07.23	6,61	4,94	100,00	7,54	57,20	0,38	0,22	0,54	14,71	11,09	16,74	127,72	0,84	0,49	1,22	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
21.07.23	6,82	3,42	100,00	7,30	58,70	0,38	0,29	0,55	15,26	7,67	16,33	131,33	0,85	0,64	1,24	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
22.07.23	6,90	3,83	100,00	9,34	58,69	0,37	0,29	0,54	15,46	8,61	20,97	131,45	0,84	0,64	1,22	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
23.07.23	6,38	5,04	100,00	7,89	58,51	0,43	0,28	0,56	14,44	11,41	17,87	132,44	0,98	0,64	1,27	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
24.07.23	6,89	4,79	100,00	9,83	62,07	0,30	0,32	0,42	15,25	10,56	21,75	137,47	0,66	0,70	0,94	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
25.07.23	6,64	7,22	100,00	12,14	58,94	0,36	0,28	0,51	14,83	16,10	27,09	131,59	0,81	0,63	1,14	1147	00:00	00:00	00:00	98,33
26.07.23	6,25	9,92	99,31	17,97	62,71	0,34	0,22	0,42	13,75	24,74	39,48	137,60	0,75	0,48	0,92	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
27.07.23	6,61	6,04	100,00	14,22	58,43	0,38	0,31	0,55	14,81	13,69	31,93	130,87	0,84	0,70	1,23	1144	00:00	00:00	00:00	75,42
28.07.23	6,40	5,69	100,00	20,47	58,27	0,40	0,28	0,59	14,25	12,70	45,47	129,85	0,90	0,62	1,32	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
29.07.23	6,35	6,13	100,00	16,21	56,63	0,47	0,27	0,59	14,22	14,08	36,26	126,65	1,05	0,61	1,32	1145	00:00	00:00	00:00	99,79
30.07.23	6,22	3,60	100,00	14,59	58,51	0,38	0,23	0,55	14,07	8,16	32,89	132,14	0,86	0,52	1,25	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
31.07.23	7,22	4,86	100,00	9,31	61,75	0,31	0,26	0,46	16,07	10,82	20,74	137,68	0,69	0,58	1,02	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
min	4,50	3,15	99,31	7,30	56,63	0,30	0,19	0,42	9,78	7,02	16,33	123,85	0,66	0,41	0,92	1126				
max	7,22	9,92	100,00	23,59	63,69	0,47	0,43	0,72	16,07	24,74	51,85	140,57	1,05	0,93	1,54	1167				
moy	6,30	5,03	99,98	13,00	59,43	0,39	0,27	0,57								1144				99,13
Total									433,0	350,8	892,5	4080,7	26,5	18,7	39,0		00:00	00:00	00:00	

Commentaires :
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/			0						
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00						00:50
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,13	99,70

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement