

Rapport DREAL Mensuel: décembre 2022



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg								Process	Compteur					
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres		Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0							
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150										850,00				85%
VLE 30 min	24h	24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		24h	24h	24h	24h
Autre seuil																						
Moy.	7,16	6,14	100,00	17,87	59,59	0,18	0,28	0,04	15,80	13,47	39,56	130,69	0,40	0,61	0,10	0,10	1130	00:00	00:00	00:00	100,00	
01.12.22	6,53	5,94	100,00	27,95	58,14	0,11	0,29	0,00	14,74	13,32	62,94	130,89	0,25	0,65	0,00	0,00	1132	00:00	00:00	00:00	100,00	
02.12.22	6,70	4,33	100,00	19,07	57,34	0,08	0,31	0,00	15,05	4,25	42,80	128,84	0,17	0,69	0,01	0,17	1137	00:00	00:00	00:00	100,00	
03.12.22	6,79	4,63	100,00	16,26	58,74	0,09	0,36	0,00	15,31	10,48	36,79	132,51	0,19	0,80	0,00	0,00	1142	00:00	00:00	00:00	100,00	
04.12.22	6,56	5,57	100,00	15,62	58,86	0,17	0,30	0,02	14,28	11,95	33,88	127,83	0,36	0,65	0,03	0,17	1127	00:00	00:00	00:00	100,00	
05.12.22	6,60	7,05	100,00	9,00	56,87	0,09	0,35	0,00	6,91	6,92	9,62	59,85	0,09	0,37	0,00	0,00	1124	00:00	00:00	00:00	99,85	
06.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
07.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
08.12.22	5,62	8,13	100,00	18,64	53,18	0,09	0,64	0,00	7,75	10,77	25,68	72,94	0,12	0,84	0,00	0,00	1122	00:00	00:00	00:00	99,78	
09.12.22	6,69	4,07	100,00	13,59	61,25	0,15	0,42	0,00	14,98	9,10	30,37	136,89	0,33	0,93	0,01	0,01	1137	00:00	00:00	00:00	100,00	
10.12.22	7,47	4,71	100,00	16,49	60,77	0,12	0,30	0,00	16,67	10,56	36,83	135,59	0,27	0,67	0,00	0,00	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
11.12.22	6,75	5,66	100,00	10,20	62,17	0,21	0,40	0,00	14,93	12,49	22,63	137,83	0,45	0,89	0,00	0,00	1141	00:00	00:00	00:00	100,00	
12.12.22	7,10	5,92	100,00	17,22	61,75	0,19	0,38	0,05	15,71	13,19	38,29	136,49	0,42	0,83	0,12	0,12	1149	00:00	00:00	00:00	88,68	
13.12.22	6,60	6,24	100,00	12,65	57,66	0,16	0,34	0,12	7,12	6,48	13,51	62,27	0,17	0,37	0,13	0,13	1141	00:00	00:00	00:00	99,86	
14.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
15.12.22	2,89	6,33	100,00	4,33	31,06	0,24	4,97	0,13	1,21	2,47	1,89	13,54	0,10	1,93	0,05	0,05	1136	00:00	00:00	00:00	99,34	
16.12.22	6,31	6,59	100,00	11,31	60,10	0,26	0,49	0,10	13,92	14,46	25,01	131,59	0,56	1,06	0,22	0,22	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
17.12.22	6,42	5,28	100,00	11,19	59,18	0,19	0,37	0,16	14,34	11,81	25,00	132,02	0,42	0,82	0,36	0,36	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
18.12.22	6,15	5,79	100,00	15,97	59,78	0,26	0,44	0,35	13,67	12,86	35,49	132,73	0,57	0,97	0,78	0,78	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
19.12.22	6,31	5,74	100,00	20,08	59,45	0,27	0,43	0,36	14,07	12,84	44,60	132,39	0,60	0,95	0,81	0,81	1129	00:00	00:00	00:00	100,00	
20.12.22	6,69	7,87	100,00	16,02	61,41	0,26	0,32	0,29	14,82	17,75	35,47	135,88	0,57	0,71	0,64	0,64	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
21.12.22	5,83	6,74	100,00	25,75	61,99	0,27	0,29	0,35	12,78	14,90	56,02	135,50	0,59	0,65	0,77	0,77	1128	00:00	00:00	00:00	100,00	
22.12.22	6,23	5,53	100,00	20,56	62,58	0,27	0,37	0,27	13,47	11,96	44,66	135,43	0,58	0,80	0,60	0,60	1147	00:00	00:00	00:00	99,72	
23.12.22	6,50	5,51	100,00	20,16	62,11	0,25	0,39	0,26	14,31	12,26	44,36	136,51	0,54	0,85	0,57	0,57	1138	00:00	00:00	00:00	100,00	
24.12.22	6,84	4,10	100,00	18,34	62,58	0,25	0,38	0,26	15,09	9,05	40,49	137,76	0,56	0,85	0,58	0,58	1141	00:00	00:00	00:00	100,00	
25.12.22	6,79	4,55	100,00	17,56	63,22	0,24	0,35	0,26	14,51	9,68	37,82	135,58	0,52	0,74	0,56	0,56	1133	00:00	00:00	00:00	100,00	
26.12.22	6,69	5,98	100,00	19,00	58,08	0,23	0,39	0,25	14,90	13,38	42,42	129,24	0,50	0,88	0,56	0,56	1130	00:00	00:00	00:00	100,00	
27.12.22	7,14	4,88	100,00	18,15	61,56	0,27	0,46	0,31	15,53	10,66	39,45	133,85	0,58	0,99	0,68	0,68	1134	00:00	00:00	00:00	100,00	
28.12.22	6,63	5,75	99,31	18,61	59,07	0,28	0,45	0,35	14,75	15,55	41,31	131,03	0,61	1,00	0,77	0,77	1138	00:00	00:00	00:00	100,00	
29.12.22	6,60	4,94	100,00	12,75	62,09	0,25	0,37	0,30	14,50	10,87	28,14	135,98	0,56	0,81	0,66	0,66	1145	00:00	00:00	00:00	100,00	
30.12.22	6,53	3,69	100,00	8,96	62,07	0,26	0,38	0,38	14,39	8,16	19,74	136,70	0,58	0,84	0,85	0,85	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
31.12.22	min	2,89	3,69	99,31	4,33	31,06	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122					
	max	7,47	8,13	100,00	27,95	63,22	0,28	4,97	0,38	16,67	17,75	62,94	137,83	0,61	1,93	0,85	1149					
	moy	6,47	5,63	99,98	16,19	59,02	0,20	0,54	0,17								1136				99,54	
Total									375,5	311,6	954,8	3418,3	11,7	23,1	9,9			00:00	00:00	00:00		

Commentaires :
 Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
 7 et 8 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur
 15 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									07:10
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									99,53	99,74

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement