

Rapport DREAL Mensuel: avril 2020



L'UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité																				
VLE Jour	9	45	95%	40	80	30	30	30	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60	150		200	400	20	30	30												
Autre seuil																850,00				
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
01.04.20	7,91	5,48	100,00	6,07	66,42	0,29	0,55	0,34	13,94	9,63	10,66	117,04	0,51	0,97	0,61	1101	00:00	00:00	100,00	
02.04.20	7,88	4,34	100,00	6,49	60,45	0,30	0,67	0,09	11,63	6,43	9,54	89,40	0,45	0,99	0,13	1106	00:00	00:00	100,00	
03.04.20	7,89	4,02	100,00	7,29	61,46	0,29	0,55	0,17	11,96	6,08	11,03	93,22	0,44	0,83	0,27	1113	00:00	00:00	100,00	
04.04.20	7,46	4,01	100,00	12,59	65,31	0,30	0,58	0,19	11,78	6,35	19,95	103,26	0,48	0,92	0,30	1104	00:00	00:00	100,00	
05.04.20	7,94	3,04	100,00	7,05	64,02	0,22	0,68	0,16	12,93	4,97	11,44	104,33	0,36	1,10	0,26	1126	00:00	00:00	100,00	
06.04.20	8,01	3,83	100,00	4,95	62,16	0,23	0,64	0,29	12,50	6,02	7,75	97,13	0,36	1,00	0,44	1128	00:00	00:00	100,00	
07.04.20	7,95	4,84	100,00	5,69	63,19	0,29	0,67	0,14	12,19	7,42	8,74	96,79	0,45	1,03	0,22	1112	00:00	00:00	98,96	
08.04.20	7,94	7,89	100,00	6,93	54,56	0,31	0,72	0,20	11,54	11,48	10,04	79,67	0,45	1,04	0,30	1106	00:00	00:00	100,00	
09.04.20	7,55	9,55	100,00	8,91	63,61	0,33	0,66	0,19	12,36	15,94	14,64	104,76	0,53	1,09	0,31	1107	00:00	00:00	100,00	
10.04.20	8,05	14,76	100,00	10,84	66,67	0,29	0,57	0,16	14,38	26,34	19,98	119,06	0,51	1,01	0,28	1103	00:00	00:00	100,00	
11.04.20	7,83	11,48	100,00	14,44	66,09	0,27	0,60	0,13	13,50	19,77	25,14	114,03	0,46	1,03	0,24	1110	00:00	00:00	100,00	
12.04.20	7,87	12,19	100,00	15,15	63,40	0,24	0,59	0,14	14,73	23,14	28,46	118,55	0,45	1,11	0,27	1100	00:00	00:00	100,00	
13.04.20	7,95	6,12	100,00	7,68	65,19	0,08	0,50	0,36	14,43	11,49	14,51	118,45	0,16	0,92	0,61	1126	00:00	00:00	100,00	
14.04.20	7,92	4,89	100,00	8,59	63,21	0,01	0,63	0,12	13,07	8,23	14,36	104,61	0,01	1,04	0,19	1132	00:00	00:00	100,00	
15.04.20	8,00	5,33	100,00	10,68	65,85	0,01	0,61	0,12	13,78	9,16	18,46	113,47	0,02	1,05	0,21	1121	00:00	00:00	100,00	
16.04.20	7,91	8,69	100,00	15,32	63,63	0,01	0,60	0,11	14,27	16,28	28,22	115,31	0,02	1,08	0,20	1106	00:00	00:00	100,00	
17.04.20	7,86	7,85	100,00	15,43	65,85	0,01	0,57	0,10	16,53	16,51	32,43	138,39	0,01	1,19	0,22	1118	00:00	00:00	100,00	
18.04.20	7,94	8,02	100,00	10,62	66,19	0,01	0,54	0,22	16,08	16,28	21,49	133,99	0,01	1,10	0,43	1111	00:00	00:00	100,00	
19.04.20	7,94	9,45	100,00	10,32	66,56	0,01	0,55	0,26	16,42	19,51	21,33	137,69	0,03	1,13	0,53	1122	00:00	00:00	100,00	
20.04.20	7,96	12,64	100,00	7,58	66,97	0,01	0,62	0,07	15,81	25,68	15,04	132,90	0,02	1,23	0,14	1125	00:00	00:00	100,00	
21.04.20	7,86	17,12	100,00	11,21	66,38	0,02	0,69	0,04	16,42	35,91	23,37	138,70	0,04	1,44	0,08	1136	00:00	00:00	100,00	
22.04.20	7,87	22,03	100,00	16,03	66,71	0,01	0,69	0,07	16,36	45,77	33,38	138,69	0,03	1,43	0,14	1115	00:00	00:00	100,00	
23.04.20	7,25	17,91	100,00	16,38	66,91	0,02	0,64	0,09	15,23	37,69	34,37	140,55	0,04	1,34	0,20	1117	00:00	00:00	100,00	
24.04.20	7,89	16,08	100,00	15,79	66,73	0,08	0,63	0,10	16,53	33,75	33,12	139,90	0,16	1,32	0,21	1125	00:00	00:00	100,00	
25.04.20	7,81	16,44	100,00	11,67	66,74	0,03	0,56	0,09	16,48	34,80	24,62	140,82	0,06	1,17	0,20	1129	00:00	00:00	100,00	
26.04.20	7,87	18,96	100,00	18,30	66,26	0,03	0,62	0,10	16,64	40,17	38,58	140,11	0,06	1,31	0,21	1135	00:00	00:00	100,00	
27.04.20	6,90	13,12	100,00	17,05	68,00	0,01	0,60	0,24	14,64	27,85	36,17	144,15	0,02	1,27	0,50	1130	00:00	00:00	100,00	
28.04.20	7,88	13,66	100,00	12,05	66,70	0,01	0,59	0,07	16,68	28,95	25,43	141,16	0,02	1,25	0,15	1126	00:00	00:00	100,00	
29.04.20	7,87	9,77	100,00	12,45	66,32	0,01	0,66	0,06	16,64	20,66	26,35	140,35	0,03	1,39	0,14	1128	00:00	00:00	100,00	
30.04.20	7,64	7,57	100,00	20,16	63,19	0,03	0,61	0,08	14,91	14,73	39,89	125,38	0,04	1,20	0,15	1124	00:00	00:00	100,00	
min	6,90	3,04	100,00	4,95	54,56	0,01	0,50	0,04	11,54	4,97	7,75	79,67	0,01	0,83	0,08	1100				
max	8,05	22,03	100,00	20,16	68,00	0,33	0,72	0,36	16,68	45,77	39,89	144,15	0,53	1,44	0,61	1136				
moy	7,82	10,04	100,00	11,46	64,82	0,13	0,61	0,15								1118			99,97	
Total									434,4	587,0	657,9	3621,9	6,2	33,9	8,1		00:00	00:00	00:00	

Commentaires :
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00								00:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00	00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,97	99,96

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement