Rapport DREAL Mensuel: Février 2018

UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%								Flux massique en kg							Process	Compteur			
LASSE Ligne 1	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30												
Autre seuil		150						150								850,00				85%
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.02.18	7,55	10,43	100,00	6,41	63,50	0,18	0,50	1,23	15,47	21,63	13,12	130,07	0,38	1,01	2,52	1124	00:00	00:30	00:30	99,86
02.02.18	7,36	8,89	100,00	4,66	63,99	0,18	0,68	1,23	15,41	18,71	9,74	133,92	0,39	1,42	2,58	1124	00:00	00:00	00:00	99,44
03.02.18	7,35	5,69	100,00	4,88	65,96	0,14	0,58	1,26	15,27	11,83	10,13	136,98	0,29	1,21	2,62	1122	00:00	00:00	00:00	100,00
04.02.18	7,66	5,79	100,00	6,76	65,83	0,14	0,60	1,30	15,89	12,02	14,01	136,66	0,29	1,25	2,70	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
05.02.18	7,51	6,77	100,00	4,72	63,91	0,19	0,47	1,33	15,61	14,07	9,78	132,80	0,40	0,96	2,77	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
06.02.18	7,44	6,90	100,00	5,59	65,63	0,16	0,55	1,34	15,43	14,34	11,57	136,18	0,34	1,15	2,78	1120	00:00	00:00	00:00	100,00
07.02.18	7,60	6,31	100,00	5,63	65,33	0,15	0,52	1,35	15,48	12,87	11,55	133,10	0,30	1,07	2,74	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
08.02.18	6,56	14,24	98,62	6,23	59,90	0,44	0,47	1,34	13,47	33,66	12,64	122,79	0,90	0,96	2,75	1109	00:00	00:00	00:00	85,42
09.02.18	7,63	7,30	98,62	7,09	62,58	0,19	0,58	1,32	15,86	20,21	14,77	130,27	0,40	1,21	2,75	1123	00:00	00:00	00:00	99,72
10.02.18	7,48	5,09	100,00	4,96	65,15	0,14	0,55	1,29	15,47	10,54	10,25	134,75	0,29	1,15	2,67	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
11.02.18	7,45	5,01	100,00	5,21	64,47	0,14	0,64	1,28	15,29	10,26	10,76	131,90	0,28	1,31	2,63	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
12.02.18	7,62	8,46	100,00	6,61	62,56	0,15	0,55	1,32	15,68	17,31	13,60	128,89	0,31	1,12	2,72	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
13.02.18	6,68	11,45	100,00	24,25	63,86	0,24	0,58	1,31	13,79	23,70	50,38	132,04	0,49	1,19	2,71	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
14.02.18	6,90	7,96	100,00	29,07	63,83	0,12	0,61	1,28	14,26	16,44	60,02	131,88	0,25	1,25	2,65	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
15.02.18	7,47	6,83	100,00	12,26	63,42	0,14	0,61	1,26	15,43	14,11	25,25	130,91	0,30	1,26	2,61	1134	00:00	00:00	00:00	99,72
16.02.18	7,65	7,83	100,00	9,86	60,65	0,17	0,56	1,29	15,56	15,82	20,01	123,38	0,34	1,13	2,60	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
17.02.18	7,67	6,39	100,00	6,35	64,60	0,17	0,55	1,29	15,99	13,36	13,24	134,63	0,35	1,14	2,69	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
18.02.18	7,58	6,26	100,00	6,99	64,98	0,18	0,42	1,28	15,91	13,15	14,70	136,39	0,38	0,87	2,68	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
19.02.18	7,47	6,95	100,00	13,36	64,02	0,19	0,57	1,28	15,51	14,48	28,29	133,16	0,40	1,18	2,65	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
20.02.18	7,61	8,73	100,00	12,77	64,54	0,22	0,67	1,31	15,66	18,09	26,53	133,01	0,45	1,38	2,69	1123	00:00	00:00	00:00	99,65
21.02.18	6,95	10,25	100,00	19,16	63,45	0,16	0,59	1,28	14,00	20,74	38,66	127,78	0,32	1,18	2,58	1130	00:00	00:00	00:00	99,58
22.02.18	7,65	9,12	100,00	17,80	63,21	0,16	0,63	1,28	15,76	18,85	36,63	130,28	0,32	1,30	2,64	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
23.02.18	7,78	7,87	100,00	6,98	66,07	0,14	0,59	1,30	15,99	16,22	14,31	136,02	0,29	1,21	2,68	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
24.02.18	7,65	6,67	100,00	6,91	65,69	0,13	0,59	1,35	16,01	13,94	14,47	137,40	0,28	1,23	2,82	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
25.02.18	7,54	5,49	100,00	7,84	65,30	0,11	0,51	1,35	15,69	11,42	16,35	136,03	0,24	1,05	2,81	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
26.02.18	7,69	7,41	100,00	10,61	62,02	0,21	0,39	1,42	15,80	15,21	21,71	127,62	0,42	0,79	2,93	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
27.02.18	7,50	8,66	100,00	10,85	63,88	0,15	0,59	1,35	15,44	17,86	22,18	131,52	0,30	1,22	2,78	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
28.02.18	7,06	15,64	100,00	20,26	62,33	0,20	0,62	1,32	14,32	31,71	41,05	126,45	0,40	1,25	2,68	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
min	**6,56**	**5,01**	**98,62**	**4,66**	**59,90**	**0,11**	**0,39**	**1,23**	**13,47**	**10,26**	**9,74**	**122,79**	**0,24**	**0,79**	**2,52**	**1109**				
max	**7,78**	**15,64**	**100,00**	**29,07**	**66,07**	**0,44**	**0,68**	**1,42**	**16,01**	**33,66**	**60,02**	**137,40**	**0,90**	**1,42**	**2,93**	**1136**				
moy	**7,43**	**8,01**	**99,90**	**10,15**	**63,95**	**0,17**	**0,56**	**1,31**								**1126**				**99,41**
Total									**472,6**	**472,6**	**585,7**	**3696,8**	**10,1**	**32,5**	**75,4**		**00:00**	**00:30**	**00:30**	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/			0						
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:30								04:40
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:30		04:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,41	99,63

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de defaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement