

Rapport DREAL Mensuel: août 2018



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur					
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0						
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%	
VLE 30 min	24h	24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
Autre seuil																					
Moy.	7,94	4,97	100,00	7,73	66,11	0,17	0,45	0,22	16,55	10,38	16,13	137,82	0,35	0,94	0,45	1130	00:00	00:00	00:00	100,00	
01.02.20	6,68	4,58	98,62	6,52	56,04	0,17	0,49	0,18	5,81	10,29	5,70	48,80	0,15	0,43	0,15	1139	00:00	00:00	00:00	100,00	
02.02.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	99,85	
03.02.20	7,63	6,23	100,00	12,05	59,59	0,27	1,00	0,48	14,00	10,23	21,93	110,04	0,45	1,74	0,87	1127	00:00	00:00	00:00	99,79	
04.02.20	8,00	4,66	100,00	8,74	65,88	0,21	0,49	0,45	16,46	9,62	17,96	135,63	0,44	1,01	0,93	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
05.02.20	7,87	5,71	100,00	13,70	66,54	0,28	0,49	0,49	16,31	11,84	28,43	137,95	0,59	1,01	1,02	1119	00:00	00:00	00:00	97,85	
06.02.20	7,23	6,84	100,00	21,75	66,91	0,23	0,47	0,41	15,07	14,27	45,33	139,35	0,48	0,98	0,86	1119	00:00	00:00	00:00	100,00	
07.02.20	7,90	6,78	100,00	13,53	66,89	0,18	0,51	0,43	16,44	14,09	28,24	139,23	0,37	1,07	0,90	1122	00:00	00:00	00:00	100,00	
08.02.20	7,90	4,84	100,00	10,52	67,06	0,18	0,49	0,41	16,58	10,16	22,01	140,71	0,37	1,04	0,86	1124	00:00	00:00	00:00	100,00	
09.02.20	7,80	5,35	100,00	16,14	65,83	0,20	0,50	0,55	16,40	11,24	34,04	138,52	0,41	1,05	1,15	1121	00:00	00:00	00:00	100,00	
10.02.20	7,88	5,90	100,00	18,03	66,37	0,18	0,47	0,35	16,30	12,13	37,38	137,30	0,37	0,97	0,71	1115	00:00	00:00	00:00	100,00	
11.02.20	6,68	5,67	100,00	22,31	65,52	0,20	0,43	0,34	12,75	11,26	44,68	126,98	0,38	0,84	0,67	1127	00:00	00:00	00:00	100,00	
12.02.20	5,43	7,82	100,00	30,03	66,44	0,26	0,48	0,34	11,16	16,26	62,37	137,50	0,54	0,99	0,69	1113	00:00	00:00	00:00	100,00	
13.02.20	14,02.20	5,75	6,73	100,00	29,79	67,17	0,19	0,46	0,41	11,93	13,97	61,79	139,30	0,39	0,95	0,85	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
14.02.20	15.02.20	7,44	6,82	100,00	27,49	67,13	0,19	0,55	0,31	15,54	14,31	57,43	140,20	0,39	1,14	0,64	1123	00:00	00:00	00:00	100,00
15.02.20	16.02.20	7,41	4,28	100,00	28,21	67,53	0,18	0,56	0,32	15,55	9,00	58,95	141,61	0,37	1,18	0,68	1125	00:00	00:00	00:00	99,88
16.02.20	17.02.20	6,66	8,86	100,00	24,07	65,56	0,19	0,44	0,50	13,94	18,54	50,45	137,35	0,41	0,91	1,06	1111	00:00	00:00	00:00	Off
17.02.20	18.02.20	7,74	7,65	100,00	17,60	66,93	0,18	0,53	0,31	16,18	15,99	36,78	139,97	0,37	1,11	0,64	1130	00:00	00:00	00:00	99,77
18.02.20	19.02.20	7,55	7,66	100,00	22,78	67,78	0,19	0,60	0,32	15,57	15,76	46,71	139,56	0,38	1,24	0,67	1108	00:00	00:00	00:00	100,00
19.02.20	20.02.20	7,57	8,22	100,00	26,77	65,84	0,18	0,63	0,32	15,62	16,97	55,13	135,71	0,38	1,30	0,66	1106	00:00	00:00	00:00	100,00
20.02.20	21.02.20	5,82	8,81	100,00	29,77	65,69	0,21	0,50	0,47	12,01	18,19	61,34	135,47	0,42	1,03	0,96	1103	00:00	00:00	00:00	100,00
21.02.20	22.02.20	5,66	5,89	100,00	32,12	67,24	0,19	0,48	0,42	11,77	12,31	66,88	140,06	0,39	1,01	0,87	1120	00:00	00:00	00:00	100,00
22.02.20	23.02.20	7,26	7,58	100,00	24,41	66,90	0,17	0,63	0,28	15,12	15,80	50,77	139,33	0,35	1,31	0,59	1116	00:00	00:00	00:00	100,00
23.02.20	24.02.20	7,63	6,48	100,00	21,26	66,00	0,17	0,52	0,46	16,12	13,79	44,96	139,50	0,35	1,10	0,98	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
24.02.20	25.02.20	7,63	5,88	100,00	18,20	66,86	0,17	0,62	0,23	16,07	12,40	38,23	140,59	0,36	1,29	0,50	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
25.02.20	26.02.20	7,74	6,21	100,00	20,05	66,62	0,20	0,66	0,24	15,99	12,86	41,30	137,52	0,40	1,36	0,50	1113	00:00	00:00	00:00	100,00
26.02.20	27.02.20	7,02	8,27	100,00	24,28	65,72	0,19	0,63	0,24	14,57	17,17	50,31	136,31	0,39	1,31	0,49	1112	00:00	00:00	00:00	98,40
27.02.20	28.02.20	8,04	6,45	100,00	13,82	66,17	0,19	0,73	0,22	16,72	13,50	28,64	137,60	0,39	1,51	0,47	1115	00:00	00:00	00:00	100,00
28.02.20	29.02.20	7,62	6,17	100,00	11,54	66,44	0,19	0,74	0,20	16,03	13,05	24,24	139,55	0,40	1,56	0,42	1125	00:00	00:00	00:00	99,79
																	00:00	00:00	00:00	100,00	
																	00:00	00:00	00:00	100,00	
min	5,43	4,28	98,62	6,52	56,04	0,17	0,43	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103					
max	8,04	8,86	100,00	32,12	67,78	0,28	1,00	0,55	16,72	18,54	66,88	141,61	0,59	1,74	1,15	1139					
moy	7,28	6,52	99,95	20,06	66,11	0,20	0,56	0,36								1120				99,84	
Total									412,5	375,4	1138,1	3749,4	11,0	31,4	20,2		00:00	00:00	00:00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

03 : Arrêt UVE pour remplacer des barreaux de grille cassés

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00								00:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00	00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,95	99,96

Off = Arrêt Incineration  
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
 Rouge = Moyenne en dépassement