

Rapport DREAL Mensuel: mars 2020



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min 95%	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45		40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%
VLE 30 min																				
Autre seuil																				
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.03.20	7,86	5,24	100,00	11,61	66,72	0,18	0,66	0,37	16,64	11,10	24,57	141,32	0,39	1,40	0,79	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
02.03.20	7,88	6,86	100,00	10,64	66,66	0,17	0,80	0,31	16,58	14,45	22,37	140,28	0,37	1,68	0,65	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
03.03.20	7,59	7,49	100,00	12,90	67,14	0,18	0,86	0,24	15,85	15,61	26,76	140,16	0,38	1,80	0,50	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
04.03.20	6,54	8,22	100,00	24,79	65,13	0,22	0,90	0,27	13,56	17,05	51,08	134,59	0,45	1,87	0,57	1120	00:00	00:00	00:00	100,00
05.03.20	6,86	7,86	100,00	26,25	68,36	0,17	0,93	0,23	14,50	16,61	55,25	144,23	0,37	1,96	0,49	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
06.03.20	7,93	8,14	100,00	12,49	69,05	0,19	1,07	0,21	16,16	16,54	25,83	139,52	0,39	2,18	0,42	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
07.03.20	7,45	6,54	100,00	20,24	67,17	0,18	1,06	0,22	15,52	13,67	41,87	139,60	0,38	2,20	0,46	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
08.03.20	7,95	6,29	100,00	13,09	66,81	0,17	1,04	0,22	16,69	13,23	27,46	140,23	0,36	2,18	0,47	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
09.03.20	7,88	5,53	100,00	8,69	66,87	0,17	0,90	0,43	16,33	11,43	17,99	137,75	0,36	1,86	0,89	1130	00:00	00:00	00:00	100,00
10.03.20	7,76	6,75	100,00	8,87	67,97	0,16	1,13	0,23	15,92	13,77	18,20	139,10	0,33	2,32	0,47	1125	00:00	00:00	00:00	98,61
11.03.20	7,07	7,20	100,00	21,51	66,67	0,16	1,12	0,21	14,63	14,81	44,33	137,69	0,33	2,31	0,44	1115	00:00	00:00	00:00	100,00
12.03.20	4,78	8,65	100,00	30,00	67,45	0,17	1,23	0,21	9,99	18,09	62,82	141,11	0,36	2,58	0,45	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
13.03.20	7,64	8,19	100,00	19,90	67,30	0,22	1,87	0,15	15,83	16,97	41,28	139,74	0,46	3,89	0,30	1123	00:00	00:00	00:00	100,00
14.03.20	6,98	7,51	100,00	27,47	67,42	0,19	1,58	0,15	14,64	15,71	57,67	141,30	0,40	3,32	0,31	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
15.03.20	7,79	5,63	100,00	10,06	66,06	0,17	1,25	0,17	16,48	12,00	21,32	139,81	0,36	2,65	0,35	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
16.03.20	7,33	7,09	100,00	16,55	67,20	0,19	0,96	0,37	15,36	14,90	34,61	140,94	0,39	2,02	0,78	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
17.03.20	7,95	7,44	100,00	10,60	67,93	0,22	1,42	0,14	15,76	15,05	21,57	135,72	0,42	2,86	0,27	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
18.03.20	7,49	7,44	100,00	14,56	66,93	0,20	1,61	0,13	15,50	15,37	30,03	138,03	0,42	3,32	0,27	1123	00:00	00:00	00:00	100,00
19.03.20	7,88	6,99	100,00	20,46	66,43	0,24	1,47	0,13	16,23	14,50	41,99	136,89	0,49	3,02	0,28	1117	00:00	00:00	00:00	100,00
20.03.20	7,61	10,53	100,00	11,09	65,09	0,28	0,91	0,12	15,95	22,17	23,22	136,44	0,59	1,91	0,25	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
21.03.20	7,78	7,82	100,00	11,85	66,98	0,18	0,73	0,12	16,10	16,29	24,47	138,65	0,38	1,52	0,26	1118	00:00	00:00	00:00	100,00
22.03.20	7,89	6,64	100,00	12,84	67,91	0,19	0,66	0,14	16,00	13,53	25,99	137,62	0,38	1,33	0,30	1123	00:00	00:00	00:00	100,00
23.03.20	7,82	8,34	100,00	12,42	66,26	0,17	0,51	0,39	16,41	17,49	26,06	139,14	0,36	1,08	0,82	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
24.03.20	7,79	9,09	100,00	17,16	67,01	0,16	0,67	0,12	16,18	18,88	35,76	139,32	0,33	1,39	0,26	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
25.03.20	8,00	9,18	100,00	10,73	66,85	0,15	0,66	0,12	15,92	18,44	21,48	133,14	0,29	1,32	0,25	1122	00:00	00:00	00:00	100,00
26.03.20	7,80	6,53	100,00	7,60	67,03	0,15	0,66	0,10	14,62	12,25	14,22	125,33	0,28	1,24	0,18	1113	00:00	00:00	00:00	100,00
27.03.20	7,92	7,09	100,00	10,81	66,18	0,16	0,67	0,08	15,68	14,11	21,30	130,88	0,31	1,32	0,16	1117	00:00	00:00	00:00	100,00
28.03.20	7,94	6,51	100,00	9,22	66,75	0,18	0,67	0,14	15,58	12,79	18,06	131,00	0,35	1,32	0,28	1120	00:00	00:00	00:00	100,00
29.03.20	7,88	4,74	100,00	10,59	66,75	0,13	0,67	0,14	14,28	8,58	19,15	121,04	0,23	1,22	0,25	1114	00:00	00:00	00:00	100,00
30.03.20	7,78	6,98	98,62	7,54	66,28	0,28	0,57	0,21	14,77	16,50	14,37	125,74	0,54	1,08	0,40	1112	00:00	00:00	00:00	100,00
31.03.20	7,95	6,77	100,00	6,95	65,48	0,28	0,67	0,13	14,48	12,05	12,64	119,47	0,50	1,21	0,24	1098	00:00	00:00	00:00	100,00
min	4,78	4,74	98,62	6,95	65,09	0,13	0,51	0,08	9,99	8,58	12,64	119,47	0,23	1,08	0,16	1098				
max	8,00	10,53	100,00	30,00	69,05	0,28	1,87	0,43	16,69	22,17	62,82	144,23	0,59	3,89	0,89	1136				
moy	7,57	7,27	99,96	14,51	66,90	0,19	0,97	0,20								1123				99,96
Total									478,2	463,9	923,7	4225,8	11,9	61,3	12,8		00:00	00:00	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									00:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,96		99,96

Off = Arrêt Incineration

Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement