

Rapport DREAL Mensuel: mars 2022



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCI		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min 95%	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60	200		200	400	20	30	30								850,00				85%
Autre seuil		150						150												
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.03.22	6,53	8,83	100,00	6,60	57,39	0,18	0,68	0,52	7,85	9,04	7,80	65,98	0,20	0,77	0,57	1132	00:00	00:40	00:00	99,65
02.03.22	7,63	9,78	100,00	8,74	63,14	0,11	0,40	0,44	15,77	20,26	18,03	130,71	0,22	0,83	0,92	1136	00:00	01:40	00:00	100,00
03.03.22	5,87	6,42	100,00	23,92	65,75	0,14	0,33	0,36	12,00	13,11	48,57	134,24	0,28	0,68	0,73	1130	00:00	00:20	00:00	94,65
04.03.22	5,33	5,39	100,00	22,64	64,41	0,16	0,37	0,40	10,56	10,76	45,90	128,84	0,33	0,73	0,80	1146	00:00	00:00	00:00	62,22
05.03.22	6,69	6,54	100,00	26,50	66,41	0,17	0,41	0,54	13,53	13,28	53,54	134,36	0,34	0,83	1,09	1165	00:00	00:00	00:00	100,00
06.03.22	7,59	6,35	100,00	25,40	65,31	0,20	0,41	0,50	15,27	12,82	50,98	131,31	0,40	0,82	1,01	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
07.03.22	7,63	5,81	100,00	19,17	64,13	0,23	0,33	0,45	15,89	12,12	39,82	133,53	0,48	0,70	0,95	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
08.03.22	7,60	6,51	100,00	11,04	63,74	0,17	0,42	0,47	15,78	17,81	22,97	132,31	0,36	0,87	0,97	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
09.03.22	7,87	5,50	100,00	8,28	64,65	0,14	0,38	0,32	16,39	11,48	17,24	134,66	0,29	0,78	0,67	1124	00:00	00:00	00:00	98,68
10.03.22	7,34	7,89	100,00	23,82	61,84	0,21	0,27	0,40	15,23	16,44	49,24	128,18	0,43	0,57	0,83	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
11.03.22	6,67	6,15	100,00	13,74	65,06	0,17	0,32	0,34	13,80	12,77	28,67	134,86	0,36	0,66	0,71	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
12.03.22	7,81	5,62	100,00	10,99	65,82	0,16	0,38	0,35	16,16	11,70	22,74	136,09	0,33	0,79	0,73	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
13.03.22	7,54	5,41	100,00	27,80	64,12	0,25	0,38	0,44	15,74	11,37	57,76	133,75	0,53	0,80	0,92	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
14.03.22	7,18	7,08	100,00	21,43	64,57	0,22	0,35	0,56	14,76	14,66	43,94	132,99	0,46	0,73	1,14	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
15.03.22	7,39	12,11	99,31	10,72	65,51	0,22	0,46	0,53	7,35	14,89	10,62	65,12	0,22	0,46	0,53	1141	00:00	00:00	00:00	99,86
16.03.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
17.03.22	6,69	9,19	100,00	25,09	59,46	0,19	0,56	0,47	13,23	17,51	49,53	118,80	0,38	1,08	0,89	1135	00:00	00:00	00:00	99,86
18.03.22	6,59	9,20	100,00	26,48	60,85	0,16	0,39	0,41	13,45	18,86	53,49	124,15	0,32	0,79	0,83	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
19.03.22	7,67	4,78	100,00	24,34	64,51	0,19	0,44	0,34	15,28	9,60	48,38	128,53	0,39	0,88	0,69	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
20.03.22	7,60	4,58	100,00	14,56	64,79	0,17	0,39	0,35	15,60	9,43	29,86	132,88	0,34	0,80	0,71	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
21.03.22	7,76	5,52	100,00	9,69	64,17	0,16	0,55	0,29	15,71	11,15	19,70	130,15	0,33	1,12	0,58	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
22.03.22	7,88	5,49	100,00	9,06	64,96	0,20	0,50	0,33	16,05	11,14	18,45	132,30	0,40	1,02	0,68	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
23.03.22	7,59	7,97	100,00	17,36	61,01	0,22	0,54	0,37	15,35	16,08	34,91	123,84	0,45	1,09	0,75	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
24.03.22	7,80	11,51	100,00	16,82	61,29	0,21	0,45	0,48	16,05	23,68	34,32	125,93	0,42	0,92	0,99	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
25.03.22	7,86	10,93	100,00	9,87	61,83	0,19	0,39	0,40	16,30	22,59	20,38	128,16	0,40	0,82	0,82	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
26.03.22	7,68	5,64	100,00	8,91	65,71	0,21	0,54	0,45	15,95	11,67	18,41	136,44	0,44	1,13	0,93	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
27.03.22	7,89	4,60	100,00	12,35	65,49	0,23	0,37	0,40	15,52	9,06	24,25	128,78	0,46	0,73	0,80	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
28.03.22	7,63	5,19	100,00	10,63	64,53	0,22	0,45	0,78	15,88	10,82	22,17	134,43	0,45	0,93	1,65	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
29.03.22	7,59	6,63	100,00	8,79	64,15	0,43	0,55	1,97	15,94	13,94	18,47	134,70	0,90	1,15	4,14	1129	00:00	00:00	00:00	100,00
30.03.22	6,30	11,56	99,31	27,31	62,02	0,40	0,53	1,42	13,16	26,79	58,06	129,84	0,80	1,10	2,90	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
31.03.22	7,16	9,81	100,00	25,02	62,16	0,12	0,52	0,67	15,09	20,75	52,67	131,50	0,25	1,10	1,43	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
min	5,33	4,58	99,31	6,60	57,39	0,11	0,27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124				
max	7,89	12,11	100,00	27,80	66,41	0,43	0,68	1,97	16,39	26,79	58,06	136,44	0,90	1,15	4,14	1165				
moy	7,29	7,23	99,96	17,19	63,68	0,20	0,43	0,53								1135				98,50
Total									434,4	435,6	#####	3797,4	12,0	25,7	31,4		00:00	02:40	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.  
16/03/22 arrêt UVE pour une intervention sur des barreaux de grille cassés

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCI	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						02:40			06:30
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								98,46	99,44

Off = Arrêt Incineration  
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
Rouge = Moyenne en dépassement