Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: mars 2026

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/03/2026	2,38	0,20	4,54	8,64	0,03	61,46	0,67	4,63	0,41	4,43	0,36	8,46	16,07	0,05	114,67	1,25	197,29	6,0523		1113
02/03/2026	2,30	0,07	4,45	7,21	0,03	61,70	0,55	5,86	1,76	4,29	0,12	8,25	13,37	0,06	114,40	1,01	244,49	3,2816		1116
03/03/2026	2,49	0,20	4,54	8,43	0,56	61,43	0,58	5,42	1,98	4,61	0,37	8,33	15,50	1,00	112,73	1,06	222,71	15,3191		1105
04/03/2026	1,59	0,14	4,57	11,12	0,09	61,50	0,56	5,63	0,44	2,92	0,26	8,34	20,27	0,17	112,22	1,02	225,59	0,8103		1113
05/03/2026	2,72	0,17	4,48	9,24	0,00	61,73	0,52	6,06	0,12	4,96	0,32	8,23	16,98	0,00	113,45	0,95	263,96	0,2262		1113
06/03/2026	1,70	0,10	4,93	8,42	0,00	60,70	0,41	4,88	0,06	3,09	0,18	8,84	15,24	0,00	108,55	0,73	197,48	0,1135		1119
07/03/2026	1,93	0,08	4,76	9,29	0,00	61,86	0,45	4,04	0,03	3,51	0,16	8,72	16,96	0,01	113,16	0,82	170,16	0,0562		1122
08/03/2026	1,00	0,17	4,32	7,99	0,01	61,71	0,46	5,75	0,14	1,86	0,30	7,98	14,78	0,01	113,95	0,86	244,70	0,2517		1131
09/03/2026	2,16	0,13	4,73	8,46	0,00	61,57	0,38	5,81	0,23	3,96	0,24	8,68	15,48	0,00	113,01	0,70	241,54	0,4348		1122
10/03/2026	2,24	0,08	4,94	8,93	0,00	61,67	0,33	5,87	0,04	4,10	0,15	9,03	16,32	0,00	112,89	0,61	244,54	0,0736		1123
11/03/2026	2,64	0,15	4,80	9,40	0,00	61,40	0,38	4,48	0,03	4,72	0,26	8,60	16,87	0,00	110,30	0,68	209,42	0,0586		1124
12/03/2026	1,66	0,09	4,71	9,89	0,00	61,48	0,41	5,04	0,04	3,00	0,16	8,54	17,92	0,00	111,63	0,74	208,78	0,0671		1127
13/03/2026	3,56	0,17	4,95	12,31	0,00	62,04	0,37	3,71	0,10	6,37	0,31	8,92	22,05	0,00	111,51	0,66	152,92	0,1836		1123
14/03/2026	1,97	0,11	5,54	20,33	0,00	64,99	0,34	4,56	0,72	3,57	0,19	9,99	36,41	0,00	117,80	0,61	191,01	1,2832		1120
15/03/2026	1,52	0,13	4,80	14,56	0,00	62,11	0,35	4,41	0,06	2,81	0,24	8,89	26,84	0,00	115,43	0,64	188,06	0,1096		1124
16/03/2026	2,83	0,09	4,86	8,94	0,00	61,67	0,38	4,78	0,15	5,18	0,15	8,89	16,26	0,00	113,32	0,70	205,78	0,2757		1127
17/03/2026	2,20	0,08	4,96	8,66	0,00	61,68	0,41	4,97	0,10	3,92	0,14	8,87	15,45	0,00	110,52	0,74	208,94	0,1852		1124
18/03/2026	2,98	0,10	6,54	10,33	0,00	60,83	0,44	5,25	0,06	5,22	0,18	11,84	18,84	0,00	107,66	0,78	214,50	0,1146		1128
19/03/2026	5,69	0,21	5,57	9,37	0,00	60,97	0,41	3,98	0,02	9,97	0,37	9,93	16,71	0,00	108,69	0,73	247,21	0,0296		1125
20/03/2026	2,33	0,10	5,51	10,65	0,00	61,31	0,49	5,20	0,06	4,31	0,18	10,06	19,44	0,01	112,41	0,91	213,57	0,1022		1117
21/03/2026	3,46	0,23	5,77	10,81	0,00	61,42	0,57	3,70	0,32	6,50	0,42	10,83	20,28	0,00	115,49	1,08	195,35	0,6119		1119
22/03/2026	1,66	0,40	5,33	10,13	0,01	60,95	0,80	2,61	0,26	4,40	0,58	8,67	16,54	0,02	99,53	1,30	90,67	0,3031		1125
23/03/2026	1,65	0,10	4,47	7,06	0,00	58,67	0,85	5,57	0,22	2,92	0,16	7,84	12,20	0,00	103,54	1,45	220,55	0,3942		1126
24/03/2026	1,97	0,11	5,03	6,84	0,00	61,76	0,42	4,22	0,06	3,65	0,19	9,27	12,58	0,00	113,85	0,78	178,88	0,1137		1120
25/03/2026	2,17	0,04	5,04	5,86	0,00	61,32	0,49	5,12	0,05	3,97	0,07	9,31	10,83	0,00	113,30	0,90	215,06	0,0963		1122
26/03/2026	2,66	0,09	5,45	8,45	0,00	61,51	0,35	4,56	0,01	4,90	0,16	10,14	15,69	0,00	114,25	0,66	194,17	0,0150		1125
27/03/2026	2,10	0,15	5,38	10,89	0,00	61,52	0,40	3,28	0,00	3,90	0,27	9,99	20,25	0,00	114,31	0,74	138,60	0,0017		1126
28/03/2026	2,36	0,19	5,15	9,77	0,00	61,87	0,38	2,38	0,00	4,43	0,35	9,63	18,27	0,00	115,62	0,71	101,94	0,0000		1117
29/03/2026	1,58	0,15	5,07	9,38	0,00	61,85	0,38	2,28	0,00	2,82	0,27	9,07	16,80	0,00	110,62	0,69	94,37	0,0000		1116
30/03/2026	2,75	0,10	5,03	7,85	0,00	62,21	0,35	4,07	0,12	5,12	0,17	9,33	14,55	0,00	115,73	0,65	193,30	0,2357		1124
31/03/2026	2,16	0,10	4,77	7,91	0,00	61,86	0,36	3,87	0,00	4,18	0,18	9,08	14,96	0,00	117,98	0,69	166,62	0,0000		1125
Min	**1,00**	**0,04**	**4,32**	**5,86**	**0,00**	**58,67**	**0,33**	**2,28**	**0,00**	**1,86**	**0,07**	**7,84**	**10,83**	**0,00**	**99,53**	**0,61**	**90,67**	**0,00**		**1105**
Max	**5,69**	**0,40**	**6,54**	**20,33**	**0,56**	**64,99**	**0,85**	**6,06**	**1,98**	**9,97**	**0,58**	**11,84**	**36,41**	**1,00**	**117,98**	**1,45**	**263,96**	**15,32**		**1131**
Moyenne mois /Flux mois	**2,34**	**0,13**	**5,00**	**9,59**	**0,02**	**61,58**	**0,46**	**4,59**	**0,24**	**133,6**	**7,5**	**282,6**	**540,7**	**1,3**	**3482,5**	**25,9**	**6082,2**	**30,8003**		**1121**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four

Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.

Rouge = moyenne en dépassement

Bleu = Correction avec Valeurs de substitution

Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: mars 2026

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,93**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**99,86**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	