Installation: **Paprec Energies**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: juillet 2026

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramétre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/07/2026	6,67	0,47	4,60	14,59	2,11	63,76	1,05	4,97	0,44	9,69	0,64	6,44	20,69	3,01	88,08	1,46	200,65	0,6137	1100
02/07/2026	2,66	0,27	4,62	20,93	0,48	66,68	0,56	4,84	0,05	5,04	0,50	8,77	39,83	0,91	126,88	1,07	209,17	0,0883	1127
03/07/2026	1,67	0,26	4,57	20,52	0,10	66,93	0,42	4,30	0,07	3,18	0,49	8,67	38,93	0,20	126,92	0,79	186,21	0,1388	1122
04/07/2026	1,52	0,22	4,54	19,29	0,04	67,33	0,46	4,91	0,68	2,90	0,41	8,57	36,52	0,08	127,22	0,87	211,37	1,2893	1112
05/07/2026	0,89	0,11	4,39	16,78	0,03	67,57	0,37	5,73	0,12	1,64	0,19	8,26	31,65	0,06	126,70	0,69	245,25	0,2295	1120
06/07/2026	1,88	0,17	4,70	18,41	0,03	64,32	0,54	5,76	0,37	3,26	0,25	7,29	28,52	0,05	97,35	0,80	199,70	0,5718	1118
07/07/2026	4,55	0,08	4,24	16,20	0,01	65,95	0,41	5,84	0,07	7,46	0,14	7,34	28,41	0,03	114,08	0,71	226,49	0,1298	1124
08/07/2026	8,59	0,18	4,37	17,26	0,02	62,23	0,37	6,48	1,90	18,05	0,31	7,83	31,14	0,03	111,99	0,66	288,79	3,1454	1122
09/07/2026	3,97	0,29	4,70	12,72	0,03	63,48	0,38	5,34	0,75	7,20	0,48	8,09	22,53	0,05	111,74	0,67	213,75	1,3130	1129
10/07/2026	2,16	0,21	5,03	13,97	0,01	60,89	0,31	4,49	0,43	5,06	0,35	8,77	24,38	0,02	104,15	0,53	172,63	0,7094	1125
11/07/2026	4,40	0,26	3,59	11,16	0,00	60,17	0,47	4,55	0,24	6,57	0,38	5,82	18,50	0,00	97,35	0,75	200,60	0,3850	1123
12/07/2026	6,62	0,15	4,09	14,89	0,01	59,00	0,39	5,01	0,13	10,76	0,27	7,14	26,27	0,02	102,88	0,67	199,79	0,2368	1118
13/07/2026	3,84	0,12	4,45	13,48	0,01	61,29	0,42	5,04	0,31	6,14	0,22	7,88	23,97	0,02	108,73	0,75	208,04	0,5784	1133
14/07/2026	1,56	0,08	4,38	12,87	0,02	61,36	0,39	5,56	0,11	2,89	0,14	8,09	23,86	0,03	113,22	0,73	240,25	0,1987	1145
15/07/2026	6,67	0,28	4,72	12,34	0,00	59,46	0,47	3,75	0,10	9,16	0,46	7,81	20,81	0,00	97,37	0,77	147,62	0,1476	1117
16/07/2026	1,16	0,21	5,62	15,96	0,01	61,21	0,81	3,30	0,11	2,12	0,37	10,22	29,14	0,02	111,17	1,47	139,47	0,2055	1118
17/07/2026	2,20	0,13	5,11	11,77	0,01	65,29	0,34	3,91	0,06	4,12	0,23	9,55	22,00	0,02	121,97	0,64	169,68	0,1089	1115
18/07/2026	0,81	0,08	4,91	12,16	0,00	61,41	0,43	3,97	0,04	1,53	0,14	9,29	23,04	0,00	116,20	0,82	171,71	0,0681	1118
19/07/2026	1,13	0,19	4,98	12,83	0,01	61,37	0,41	2,38	0,22	2,05	0,37	9,40	24,25	0,01	115,87	0,77	104,15	0,4116	1114
20/07/2026	1,57	0,11	4,50	12,40	0,03	62,74	0,66	5,22	0,32	2,90	0,20	8,29	22,90	0,05	115,75	1,19	219,05	0,6058	1134
21/07/2026	2,56	0,06	4,42	14,86	0,02	62,02	0,50	5,86	0,04	4,94	0,12	8,54	28,75	0,03	119,74	0,97	255,18	0,0722	1124
22/07/2026	3,75	0,21	4,67	19,80	0,00	61,86	0,55	5,70	0,07	6,98	0,40	8,85	37,65	0,00	117,49	1,04	243,65	0,1418	1109
23/07/2026	3,84	0,21	4,58	17,72	0,00	61,66	0,61	5,84	0,09	7,16	0,40	8,72	33,87	0,00	117,27	1,15	272,32	0,1666	1124
24/07/2026	2,15	0,09	4,45	13,84	0,00	60,74	0,49	5,84	0,07	4,02	0,17	8,50	26,48	0,00	116,30	0,93	251,57	0,1298	1121
25/07/2026	4,36	0,09	4,72	15,70	0,00	61,72	0,53	5,60	0,03	8,14	0,17	8,94	29,73	0,00	116,79	0,99	236,00	0,0476	1111
26/07/2026	7,43	0,06	5,04	16,80	0,00	60,92	0,46	5,89	0,06	14,03	0,12	9,60	32,01	0,00	116,03	0,87	248,33	0,1111	1113
27/07/2026	1,02	0,19	4,84	13,50	0,00	62,55	0,67	3,41	0,17	1,86	0,33	8,71	24,62	0,00	113,72	1,21	146,30	0,3246	1129
28/07/2026	1,91	0,17	4,47	13,15	0,00	61,38	0,69	5,39	0,03	3,43	0,31	8,38	24,71	0,00	114,85	1,28	232,46	0,0515	1121
29/07/2026	1,30	0,09	4,57	11,66	0,00	58,92	0,85	4,73	0,02	2,25	0,16	7,98	20,65	0,00	103,80	1,40	192,58	0,0435	1129
30/07/2026	3,33	0,19	4,81	10,80	0,01	61,29	0,76	4,54	0,03	6,30	0,36	9,14	20,58	0,01	116,49	1,46	197,15	0,0476	1126
31/07/2026	1,09	0,07	4,83	11,35	0,01	61,58	0,65	3,99	0,03	2,10	0,14	9,23	21,71	0,01	117,83	1,24	174,46	0,0502	1129
Min	**0,81**	**0,06**	**3,59**	**10,80**	**0,00**	**58,92**	**0,31**	**2,38**	**0,02**	**1,53**	**0,12**	**5,82**	**18,50**	**0,00**	**88,08**	**0,53**	**104,15**	**0,04**	**1100**
Max	**8,59**	**0,47**	**5,62**	**20,93**	**2,11**	**67,57**	**1,05**	**6,48**	**1,90**	**18,05**	**0,64**	**10,22**	**39,83**	**3,01**	**127,22**	**1,47**	**288,79**	**3,15**	**1145**
Moyenne mois /Flux mois	**3,12**	**0,17**	**4,63**	**14,81**	**0,08**	**62,47**	**0,53**	**4,90**	**0,23**	**172,9**	**9,2**	**260,1**	**838,1**	**4,7**	**3505,9**	**29,3**	**6404,4**	**12,3618**	**1122**
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: juillet 2026

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,57**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**98,79**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	