Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: juillet 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/07/2024	3,87	0,26	5,15	9,47	1,66	61,47	0,20	0,00	0,23	8,20	0,55	10,89	19,94	3,49	129,83	0,43	0,00	0,4880	1120
02/07/2024	6,06	0,31	5,26	7,68	0,36	57,16	0,22	0,00	0,07	12,52	0,65	10,92	15,96	0,70	118,74	0,47	0,00	0,1420	1107
03/07/2024	3,64	0,29	5,39	7,98	0,76	59,08	0,19	0,00	0,15	7,74	0,62	11,43	16,97	1,59	125,06	0,41	0,00	0,3251	1121
04/07/2024	3,48	0,28	5,54	11,08	0,64	58,26	0,19	0,00	0,14	7,42	0,60	11,81	23,57	1,36	124,20	0,40	0,00	0,2924	1121
05/07/2024	5,09	0,32	3,81	8,96	0,68	50,17	0,22	0,00	0,22	10,88	0,68	8,11	19,03	1,45	107,06	0,48	0,00	0,4641	1110
06/07/2024	4,05	0,29	5,48	8,95	0,67	58,28	0,17	0,00	0,15	8,59	0,61	11,64	19,05	1,42	123,87	0,36	0,00	0,3148	1117
07/07/2024	3,49	0,29	5,50	10,52	0,68	58,15	0,21	0,00	0,11	7,48	0,63	11,79	22,55	1,46	124,68	0,45	0,00	0,2433	1115
08/07/2024	4,59	0,35	5,50	9,82	0,65	57,76	0,20	0,00	0,24	9,76	0,74	11,72	20,94	1,38	123,04	0,43	0,00	0,5008	1109
09/07/2024	4,20	0,31	5,74	7,15	0,64	58,25	0,18	0,00	0,15	9,00	0,66	12,28	15,30	1,36	124,60	0,39	0,00	0,3124	1108
10/07/2024	4,02	0,30	6,49	6,03	0,63	60,11	0,21	0,00	0,09	8,51	0,64	13,69	12,75	1,35	127,28	0,45	0,00	0,2018	1120
11/07/2024	4,05	0,30	5,43	5,06	0,63	58,34	0,23	0,00	0,08	8,64	0,65	11,57	10,76	1,35	124,31	0,48	0,00	0,1683	1120
12/07/2024	3,81	0,30	5,59	7,34	0,64	58,81	0,23	0,00	0,11	8,16	0,64	11,96	15,68	1,36	125,90	0,49	0,00	0,2255	1111
13/07/2024	3,20	0,31	5,55	7,20	0,64	58,96	0,24	0,00	0,41	6,90	0,68	11,95	15,51	1,38	126,96	0,52	0,00	0,8836	1116
14/07/2024	3,28	0,36	5,51	9,24	0,64	58,32	0,24	0,00	0,27	7,03	0,76	11,77	19,71	1,37	124,41	0,52	0,00	0,5673	1123
15/07/2024	4,13	0,34	5,51	9,98	0,63	58,15	0,22	0,00	0,46	8,85	0,72	11,77	21,35	1,35	124,34	0,47	0,00	0,9915	1111
16/07/2024	4,49	0,33	5,38	8,82	0,63	58,20	0,24	0,00	0,28	9,49	0,68	11,27	18,55	1,32	121,84	0,50	0,00	0,5805	1118
17/07/2024	4,95	0,35	5,49	12,64	0,64	58,39	0,26	0,00	0,48	10,58	0,76	11,74	27,10	1,36	124,89	0,55	0,00	1,0344	1114
18/07/2024	4,44	0,55	5,50	9,81	0,62	57,55	0,24	0,00	0,67	9,49	1,19	11,81	21,09	1,34	123,56	0,51	0,00	1,4312	1117
19/07/2024	4,66	0,38	5,55	10,86	0,61	57,66	0,17	0,00	0,38	9,98	0,81	11,86	23,34	1,31	123,18	0,37	0,00	0,8142	1120
20/07/2024	3,60	0,28	5,43	6,80	0,65	58,28	0,27	0,00	0,16	7,68	0,61	11,61	14,54	1,39	124,44	0,57	0,00	0,3379	1133
21/07/2024	3,42	0,28	5,49	9,25	0,68	58,26	0,23	0,00	0,37	7,33	0,60	11,73	19,78	1,45	124,33	0,50	0,00	0,7926	1131
22/07/2024	3,90	0,29	5,39	7,72	0,70	58,35	0,23	0,00	0,26	8,25	0,61	11,43	16,41	1,48	123,61	0,48	0,00	0,5506	1119
23/07/2024	5,11	0,29	5,52	7,74	0,66	57,46	0,19	0,00	0,07	10,87	0,62	11,74	16,49	1,39	122,17	0,40	0,00	0,1557	1118
24/07/2024	3,67	0,31	5,53	10,48	0,65	58,21	0,16	0,00	0,12	7,87	0,67	11,87	22,55	1,40	124,85	0,34	0,00	0,2590	1113
25/07/2024	3,79	0,35	5,64	6,77	0,61	58,66	0,24	0,00	0,68	8,12	0,75	12,08	14,51	1,30	125,54	0,51	0,00	1,4515	1123
26/07/2024	6,04	0,28	5,53	8,90	0,70	58,06	0,17	0,00	0,16	12,84	0,61	11,76	18,96	1,49	123,50	0,37	0,00	0,3443	1109
27/07/2024	4,38	0,25	5,29	9,04	0,88	61,64	0,16	0,00	0,09	8,82	0,49	10,58	18,22	1,82	123,44	0,32	0,00	0,1922	1127
28/07/2024	5,55	0,42	5,52	8,01	0,67	58,37	0,17	0,00	0,31	11,93	0,91	11,80	17,18	1,44	124,82	0,37	0,00	0,6743	1108
29/07/2024	4,86	0,39	5,45	8,57	0,68	57,87	0,22	0,00	0,29	10,19	0,83	11,53	18,15	1,44	122,43	0,47	0,00	0,6149	1116
30/07/2024	4,40	0,36	5,51	6,41	0,64	58,30	0,24	0,00	0,36	9,29	0,76	11,59	13,52	1,34	122,74	0,51	0,00	0,7453	1116
31/07/2024	4,19	0,32	6,62	9,34	0,58	61,75	0,20	0,00	0,28	8,77	0,67	13,71	19,46	1,22	128,26	0,42	0,00	0,5808	1109
Min	**3,20**	**0,25**	**3,81**	**5,06**	**0,36**	**50,17**	**0,16**	**0,00**	**0,07**	**6,90**	**0,49**	**8,11**	**10,76**	**0,70**	**107,06**	**0,32**	**0,00**	**0,14**	**1107**
Max	**6,06**	**0,55**	**6,62**	**12,64**	**1,66**	**61,75**	**0,27**	**0,00**	**0,68**	**12,84**	**1,19**	**13,71**	**27,10**	**3,49**	**129,83**	**0,57**	**0,00**	**1,45**	**1133**
Moyenne mois /Flux mois	**4,27**	**0,32**	**5,49**	**8,63**	**0,68**	**58,33**	**0,21**	**0,00**	**0,25**	**281,2**	**21,4**	**361,4**	**568,9**	**44,9**	**3837,9**	**13,9**	**0,0**	**16,6800**	**1117**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: juillet 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg				**00:30**				**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg				**02:10**				**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel				**98,53**						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				**96,67**						
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	