

Rapport DREAL Mensuel: mars 2022



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30								850,00				85%
Autre seuil		150					150													24h
Moy.	24h	24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		24h	24h	24h	24h
01.08.22	7,68	6,77	100,00	12,14	66,02	0,24	0,33	0,31	15,97	14,09	25,32	137,13	0,49	0,69	0,65	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
02.08.22	7,66	9,28	100,00	13,48	63,37	0,34	0,30	0,40	15,34	18,04	27,94	128,19	0,66	0,61	0,80	1143	00:00	00:00	00:00	100,00
03.08.22	7,85	13,36	100,00	8,55	59,17	0,32	0,28	0,49	14,40	23,48	15,88	109,51	0,58	0,52	0,88	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
04.08.22	7,93	11,00	100,00	7,46	60,15	0,28	0,37	0,42	13,72	17,45	12,80	105,23	0,49	0,65	0,73	1134	00:00	00:00	00:00	99,69
05.08.22	7,57	6,49	100,00	7,27	65,67	0,26	0,32	0,41	15,74	13,63	15,10	136,58	0,53	0,66	0,86	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
06.08.22	7,81	8,54	100,00	9,40	65,03	0,24	0,28	0,38	16,18	17,73	19,42	134,67	0,49	0,59	0,78	1129	00:00	00:00	00:00	100,00
07.08.22	7,78	5,97	100,00	10,39	64,07	0,24	0,28	0,39	15,92	12,32	21,19	131,00	0,50	0,58	0,79	1118	00:00	00:00	00:00	100,00
08.08.22	7,87	6,22	100,00	8,33	65,04	0,24	0,30	0,34	16,39	12,88	17,30	135,40	0,50	0,62	0,71	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
09.08.22	7,69	4,92	100,00	7,51	64,95	0,24	0,24	0,35	15,67	10,15	15,28	132,35	0,50	0,49	0,70	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
10.08.22	7,73	12,01	97,93	8,15	60,09	0,31	0,40	0,41	14,93	32,18	15,70	117,14	0,60	0,76	0,80	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
11.08.22	7,75	11,20	100,00	7,65	59,36	0,29	0,22	0,43	14,83	21,31	14,53	114,37	0,56	0,44	0,83	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
12.08.22	7,93	6,44	100,00	7,46	62,09	0,38	0,26	0,44	15,48	12,87	14,75	121,43	0,74	0,51	0,84	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
13.08.22	7,88	10,49	100,00	9,44	56,81	0,39	0,21	0,54	15,13	20,37	18,28	109,93	0,75	0,40	1,01	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
14.08.22	7,73	5,75	100,00	7,70	66,26	0,36	0,29	0,62	16,45	12,32	16,34	140,94	0,77	0,62	1,32	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
15.08.22	7,71	6,18	100,00	8,71	66,35	0,29	0,29	0,38	16,15	13,03	18,24	139,01	0,62	0,62	0,79	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
16.08.22	7,73	6,29	100,00	7,04	65,84	0,25	0,25	0,33	16,24	13,25	14,77	138,41	0,53	0,53	0,70	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
17.08.22	7,59	15,42	99,31	7,61	63,19	0,31	0,24	0,31	15,86	35,48	15,87	131,84	0,65	0,50	0,64	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
18.08.22	6,92	7,05	100,00	7,13	65,46	0,21	0,22	0,31	16,68	14,72	14,80	135,70	0,44	0,46	0,66	1139	00:30	00:00	00:00	100,00
19.08.22	7,69	8,02	100,00	7,53	59,73	0,25	0,27	0,27	15,63	16,21	15,22	119,99	0,51	0,54	0,53	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
20.08.22	7,73	5,53	100,00	6,77	60,48	0,23	0,30	0,34	15,98	11,47	13,96	124,99	0,48	0,61	0,70	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
21.08.22	7,68	6,89	100,00	10,21	60,69	0,24	0,36	0,30	16,07	14,45	21,27	126,98	0,50	0,76	0,63	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
22.08.22	7,75	6,75	100,00	8,04	62,29	0,20	0,32	0,24	16,29	14,18	16,85	131,03	0,41	0,67	0,50	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
23.08.22	7,74	8,58	99,31	7,83	65,92	0,31	0,31	0,47	16,29	21,04	16,48	138,81	0,65	0,66	1,00	1141	00:00	00:00	00:00	98,19
24.08.22	7,75	11,97	97,93	13,34	61,21	0,35	0,24	0,51	15,65	30,24	26,19	123,62	0,70	0,49	1,03	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
25.08.22	7,70	9,09	100,00	15,05	62,91	0,31	0,40	0,44	15,93	18,78	31,12	130,26	0,65	0,83	0,91	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
26.08.22	7,68	13,42	100,00	15,74	61,76	0,32	0,23	0,40	16,04	28,14	33,01	129,00	0,67	0,49	0,83	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
27.08.22	7,71	11,54	100,00	16,75	62,86	0,31	0,26	0,41	15,88	23,89	34,52	129,42	0,65	0,53	0,84	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
28.08.22	7,80	6,28	100,00	14,84	64,89	0,26	0,31	0,41	16,11	13,40	31,49	137,61	0,55	0,65	0,88	1147	00:00	00:00	00:00	100,00
29.08.22	7,68	6,34	100,00	9,35	64,78	0,26	0,28	0,44	15,82	13,07	19,38	133,42	0,54	0,58	0,90	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
30.08.22	7,67	7,41	100,00	9,11	64,59	0,30	0,25	0,42	15,86	15,39	18,83	133,63	0,63	0,51	0,88	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
31.08.22	7,82	11,67	100,00	11,80	61,75	0,40	0,33	0,38	15,97	23,81	23,88	126,50	0,81	0,67	0,79	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
min	6,92	4,92	97,93	6,77	56,81	0,20	0,21	0,24	13,72	10,15	12,80	105,23	0,41	0,40	0,50	1118				
max	7,93	15,42	100,00	16,75	66,35	0,40	0,40	0,62	16,68	35,48	34,52	140,94	0,81	0,83	1,32	1149				
moy	7,71	8,60	99,82	9,74	63,00	0,29	0,29	0,40							1139					99,93
Total									488,6	559,4	615,7	3984,1	18,1	18,2	24,9		00:30	00:00	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	01:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						00:00			06:40
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,93	99,70

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement