

Rapport DREAL Mensuel: septembre 2022



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg								Process	Compteur				
	HCl			CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
LASSE Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0						
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150									850,00				85%
VLE 30 min																					
Autre seuil																					
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		24h	24h	24h	24h
01.09.22	7,29	12,33	100,00	20,63	64,93	0,33	0,33	0,26	14,80	25,08	41,75	131,70	0,68	0,67	0,54	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
02.09.22	7,66	9,28	99,31	17,04	66,45	0,32	0,31	0,49	16,14	21,91	35,82	139,88	0,68	0,65	1,03	1149	00:00	00:00	00:00	100,00	
03.09.22	7,78	6,23	100,00	12,09	67,39	0,30	0,36	0,30	16,16	13,02	25,07	140,04	0,62	0,74	0,63	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
04.09.22	7,67	5,19	100,00	14,76	65,53	0,26	0,31	0,37	15,93	10,80	30,69	136,03	0,54	0,64	0,77	1146	00:00	00:00	00:00	100,00	
05.09.22	7,80	5,55	100,00	9,77	65,96	0,25	0,25	0,37	16,05	11,40	20,26	135,51	0,53	0,51	0,76	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
06.09.22	7,69	6,76	100,00	9,64	66,86	0,92	0,31	0,31	16,03	14,25	20,15	139,44	1,92	0,65	0,65	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
07.09.22	6,24	8,05	100,00	31,24	67,30	0,78	0,29	0,28	13,00	16,82	64,76	139,86	1,80	0,60	0,58	1152	00:00	00:00	00:00	100,00	
08.09.22	5,11	6,31	100,00	21,62	66,03	0,47	0,32	0,38	10,73	13,34	45,53	138,98	0,99	0,68	0,81	1146	00:00	00:00	00:00	100,00	
09.09.22	7,65	7,61	99,31	20,70	66,36	0,37	0,30	0,51	16,03	18,48	43,39	139,19	0,78	0,63	1,07	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
10.09.22	7,17	6,64	100,00	18,34	66,35	0,37	0,31	0,47	15,00	14,00	38,25	138,65	0,78	0,66	0,99	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
11.09.22	7,97	8,72	100,00	9,35	65,59	0,41	0,39	0,36	16,58	18,19	19,47	136,45	0,85	0,81	0,76	1142	00:00	00:00	00:00	100,00	
12.09.22	7,24	7,13	100,00	7,51	67,31	0,47	0,34	0,51	14,79	14,88	15,44	137,49	0,97	0,70	1,05	1143	00:00	00:00	00:00	100,00	
13.09.22	7,68	9,05	100,00	8,65	57,09	0,39	0,59	0,35	6,38	5,77	7,49	48,10	0,33	0,48	0,31	1144	00:00	00:00	00:00	99,40	
14.09.22	7,76	10,51	100,00	12,31	64,20	0,24	0,48	0,28	15,28	20,15	24,58	126,76	0,48	0,93	0,54	1155	00:00	00:30	00:00	99,72	
15.09.22	6,94	8,54	100,00	6,25	54,98	0,30	0,44	0,35	14,45	17,88	13,01	114,53	0,63	0,91	0,73	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
16.09.22	7,53	8,69	100,00	7,63	66,60	0,18	0,34	0,30	15,86	18,54	16,03	140,25	0,39	0,71	0,64	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
17.09.22	7,71	5,20	100,00	7,60	67,23	0,16	0,32	0,25	16,35	11,09	16,13	142,68	0,33	0,68	0,54	1142	00:00	00:00	00:00	100,00	
18.09.22	7,88	8,08	100,00	10,16	65,92	0,13	0,28	0,20	16,37	17,00	21,03	136,89	0,27	0,59	0,41	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
19.09.22	7,56	7,08	100,00	16,12	66,47	0,15	0,36	0,18	15,55	14,43	32,93	137,04	0,31	0,73	0,38	1137	00:00	00:00	00:00	100,00	
20.09.22	7,75	4,81	100,00	9,26	66,17	0,19	0,33	0,17	16,05	9,98	19,09	137,12	0,39	0,68	0,35	1138	00:00	00:00	00:00	98,33	
21.09.22	7,69	8,46	100,00	6,98	64,11	0,22	0,31	0,19	15,89	17,39	14,41	132,48	0,44	0,64	0,38	1138	00:00	00:00	00:00	100,00	
22.09.22	7,68	9,67	100,00	5,74	64,47	0,41	0,31	0,16	15,98	19,97	11,94	134,15	0,84	0,64	0,32	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
23.09.22	7,69	12,03	100,00	5,37	64,48	0,28	0,32	0,21	15,94	25,16	11,07	133,63	0,58	0,66	0,44	1130	00:00	00:00	00:00	100,00	
24.09.22	7,93	6,32	100,00	6,77	65,99	0,22	0,31	0,18	16,52	13,26	14,11	137,44	0,46	0,64	0,37	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
25.09.22	7,84	4,95	100,00	8,26	66,41	0,22	0,34	0,24	16,48	10,46	17,38	139,69	0,46	0,71	0,50	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
26.09.22	7,14	8,28	100,00	10,18	67,57	0,26	0,30	0,13	15,37	18,02	22,08	145,62	0,56	0,64	0,28	1141	00:00	00:00	00:00	100,00	
27.09.22	7,20	8,10	100,00	11,91	67,82	0,24	0,31	0,15	15,84	18,00	25,92	149,61	0,53	0,69	0,34	1135	00:00	00:00	00:00	100,00	
28.09.22	6,47	6,57	100,00	15,81	64,31	0,26	0,35	0,13	14,17	14,37	34,66	140,57	0,56	0,78	0,29	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
29.09.22	6,80	7,55	100,00	10,76	65,94	0,22	0,28	0,21	15,10	16,78	23,84	146,22	0,48	0,63	0,46	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
30.09.22	6,45	8,22	100,00	14,01	64,44	0,32	0,23	0,20	14,06	17,96	30,10	139,95	0,69	0,50	0,45	1146	00:00	00:00	00:00	100,00	
min	5,11	4,81	99,31	5,37	54,98	0,13	0,23	0,13	6,38	5,77	7,49	48,10	0,27	0,48	0,28	1130					
max	7,97	12,33	100,00	31,24	67,82	0,92	0,59	0,51	16,58	25,16	64,76	149,61	1,92	0,93	1,07	1155					
moy	7,36	7,70	99,95	12,28	65,50	0,32	0,33	0,28								1143				99,92	
Total									452,9	478,4	756,4	4036,0	19,7	20,2	17,4		00:00	00:30	00:00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:30						07:10
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,92	99,73

Off = Arrêt Incineration  
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
 Rouge = Moyenne en dépassement