Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: septembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/11/2024	4,04	0,35	5,33	11,99	3,23	61,83	0,36	0,00	0,08	8,51	0,73	11,33	25,47	6,85	131,15	0,75	0,00	1,9233		180,45
02/11/2024	3,00	0,31	5,55	10,05	1,41	59,52	0,34	0,00	0,21	6,52	0,68	12,06	21,82	3,05	129,29	0,73	0,00	2,3572		180,22
03/11/2024	2,45	0,33	5,42	10,18	2,74	59,14	0,34	0,00	0,21	5,21	0,69	11,41	21,45	5,72	124,40	0,71	0,00	2,4745		180,17
04/11/2024	3,61	0,32	5,42	7,00	1,18	58,30	0,34	0,00	0,17	7,77	0,69	11,73	15,14	2,54	126,05	0,73	0,00	1,7420		180,62
05/11/2024	5,18	0,35	5,05	6,07	1,37	58,01	0,35	0,00	0,06	11,17	0,75	10,92	13,11	2,92	125,17	0,74	0,00	1,9744		180,57
06/11/2024	3,61	0,32	5,34	7,90	3,17	57,77	0,29	0,00	0,11	7,76	0,67	11,39	16,93	6,77	123,06	0,63	0,00	3,1916		179,87
07/11/2024	3,66	0,34	5,05	7,41	2,63	58,39	0,26	0,00	0,08	7,84	0,73	10,77	15,74	5,62	124,56	0,55	0,00	1,7229		178,03
08/11/2024	3,56	0,60	3,83	13,01	1,80	58,06	0,31	0,00	0,82	7,57	1,27	8,21	27,92	3,79	123,29	0,67	0,00	1,9773		173,23
09/11/2024	3,27	0,42	5,13	12,11	0,23	58,58	0,38	0,00	0,97	7,00	0,91	10,98	25,96	0,49	125,28	0,81	0,00	5,4306		180,49
10/11/2024	2,30	0,36	5,42	10,82	0,02	58,73	0,33	0,00	0,36	5,00	0,77	11,74	23,50	0,05	127,01	0,72	0,00	2,7534		180,55
11/11/2024	3,62	0,39	5,39	8,23	0,04	58,03	0,44	0,00	0,15	6,55	0,72	9,98	15,10	0,07	107,47	0,83	0,00	2,5896		178,93
12/11/2024	4,14	0,28	5,29	8,74	0,09	61,75	0,31	0,00	0,15	8,34	0,58	10,93	18,08	0,17	127,62	0,65	0,00	16,6054		178,32
13/11/2024	3,45	0,31	5,18	8,74	0,04	61,66	0,22	0,00	0,14	7,41	0,66	11,03	18,61	0,08	131,17	0,48	0,00	4,9405		179,50
14/11/2024	2,76	0,32	5,50	10,32	0,03	56,98	0,17	0,00	1,46	5,77	0,67	11,54	21,50	0,06	119,62	0,36	0,00	2,4825		181,54
15/11/2024	3,17	0,32	5,54	11,29	0,39	58,49	0,25	0,00	3,15	6,86	0,68	11,96	24,39	0,85	126,14	0,55	0,00	2,3169		180,36
16/11/2024	3,28	0,37	5,02	16,82	0,06	60,25	0,30	0,00	1,12	7,10	0,79	10,84	36,08	0,12	129,71	0,64	0,00	3,2328		179,04
17/11/2024	3,39	0,28	5,33	7,93	0,22	59,93	0,31	0,00	1,35	7,33	0,60	11,49	17,10	0,48	129,20	0,67	0,00	4,0158		177,86
18/11/2024	4,67	0,29	5,37	8,57	0,02	61,14	0,31	0,00	5,44	9,92	0,61	11,39	17,97	0,05	129,64	0,66	0,00	5,0256		180,49
19/11/2024	4,76	0,25	5,44	11,31	0,09	58,25	0,44	0,00	0,85	10,46	0,55	11,89	24,77	0,21	127,40	0,96	0,00	2,1256		180,56
20/11/2024	4,42	0,28	4,90	15,97	0,16	58,02	0,38	0,00	0,45	9,48	0,61	10,60	34,60	0,33	125,35	0,82	0,00	14,4539		177,58
21/11/2024	4,79	0,29	5,46	20,69	0,03	58,11	0,35	0,00	0,43	10,36	0,62	11,85	44,97	0,06	125,98	0,76	0,00	3,5117		179,77
22/11/2024	6,19	0,34	5,17	10,96	0,03	58,26	0,39	0,00	0,21	12,62	0,71	11,04	23,52	0,06	124,17	0,82	0,00	3,1421		179,82
23/11/2024	3,71	0,25	5,31	9,77	0,71	58,87	0,53	0,00	0,18	8,13	0,55	11,61	21,40	1,57	128,72	1,15	0,00	2,9601		180,55
24/11/2024	3,37	0,25	4,68	10,22	0,95	58,70	0,55	0,00	0,16	7,22	0,53	10,06	22,18	2,04	125,94	1,19	0,00	3,2675		179,03
25/11/2024	3,00	0,25	5,16	6,69	0,03	57,94	0,45	0,00	0,68	6,47	0,53	11,09	14,41	0,06	124,74	0,96	0,00	3,5674		178,80
26/11/2024	4,49	0,28	5,11	8,09	0,03	62,18	0,34	0,00	0,26	9,43	0,58	10,78	17,26	0,07	130,93	0,71	0,00	4,5899		179,94
27/11/2024	3,60	0,27	5,73	5,68	2,36	58,98	0,35	0,00	0,14	7,57	0,58	12,01	12,02	4,97	123,93	0,73	0,00	2,8221		179,78
28/11/2024	3,06	0,29	5,41	6,46	0,91	58,32	0,39	0,00	0,07	6,53	0,62	11,49	13,77	1,91	123,69	0,83	0,00	5,2112		179,73
29/11/2024	3,60	0,31	5,14	6,04	0,14	58,25	0,33	0,00	0,08	7,60	0,64	10,86	12,87	0,30	122,80	0,69	0,00	1,5973		179,75
30/11/2024	3,32	0,32	5,22	5,36	1,96	58,56	0,48	0,00	0,09	7,14	0,69	11,21	11,51	4,23	125,47	1,03	0,00	0,0000		180,17
Min	**2,30**	**0,25**	**3,83**	**5,36**	**0,02**	**56,98**	**0,17**	**0,00**	**0,06**	**5,00**	**0,53**	**8,21**	**11,51**	**0,05**	**107,47**	**0,36**	**0,00**	**0,14**		**173,23**
Max	**6,19**	**0,60**	**5,73**	**20,69**	**3,23**	**62,18**	**0,55**	**0,00**	**5,44**	**12,62**	**1,27**	**12,06**	**44,97**	**6,85**	**131,17**	**1,19**	**0,00**	**1,45**		**181,54**
Moyenne mois /Flux mois	**3,72**	**0,32**	**5,23**	**9,82**	**0,87**	**59,04**	**0,35**	**0,00**	**0,63**	**236,6**	**20,4**	**334,2**	**629,2**	**55,5**	**3768,9**	**22,5**	**0,0**	**16,6800**		**179,53**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: septembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:20**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**98,59**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**98,68**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	