Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: décembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/12/2024	3,58	0,29	5,31	8,81	0,03	62,13	0,44	0,00	0,10	7,70	0,62	11,39	18,96	0,06	133,19	0,94	0,00	0,2256	1092
02/12/2024	3,72	0,30	5,63	6,10	0,13	58,83	0,36	0,00	0,78	7,68	0,62	11,91	13,08	0,29	124,56	0,76	0,00	1,6386	1088
03/12/2024	4,88	0,32	5,36	7,84	0,03	58,75	0,43	0,00	0,18	10,59	0,70	11,58	16,93	0,06	126,93	0,94	0,00	0,3892	1115
04/12/2024	4,09	0,39	5,30	7,90	0,02	58,84	0,43	0,00	0,07	8,72	0,83	11,26	16,72	0,05	124,69	0,91	0,00	0,1529	1128
05/12/2024	4,70	0,35	5,39	7,79	0,02	59,76	0,44	0,00	0,14	10,14	0,76	11,55	16,56	0,05	128,12	0,95	0,00	0,2889	1121
06/12/2024	3,96	0,36	5,09	5,03	0,03	58,52	0,39	0,00	0,12	8,47	0,78	10,88	10,73	0,05	125,16	0,84	0,00	0,2614	1120
07/12/2024	2,98	0,29	5,27	5,29	0,02	58,69	0,48	0,00	0,05	6,36	0,62	11,26	11,36	0,05	125,23	1,03	0,00	0,1133	1125
08/12/2024	4,93	0,89	4,58	7,26	0,03	59,55	0,63	0,00	0,27	27,38	2,02	8,34	13,37	0,05	103,76	1,05	0,00	0,4205	1104
09/12/2024	3,33	0,34	5,20	10,13	0,02	58,21	0,38	0,00	0,19	6,99	0,71	10,90	21,29	0,05	121,59	0,79	0,00	0,4023	1109
10/12/2024	3,73	0,35	5,00	6,35	0,02	58,59	0,34	0,00	0,32	7,96	0,74	10,64	13,55	0,05	124,36	0,71	0,00	0,6933	1115
11/12/2024	3,43	0,34	4,95	4,76	0,02	58,21	0,27	0,00	0,13	7,21	0,70	10,37	10,04	0,04	121,70	0,56	0,00	0,2599	1119
12/12/2024	4,45	0,35	5,35	5,33	0,48	58,33	0,39	0,00	0,07	9,49	0,74	11,42	11,37	0,89	124,60	0,84	0,00	0,1431	1109
13/12/2024	4,67	0,36	5,05	4,89	0,36	58,88	0,42	0,00	0,02	9,95	0,77	10,81	10,51	0,77	125,58	0,89	0,00	0,0518	1095
14/12/2024	3,95	0,33	5,26	4,79	0,34	58,43	0,38	0,00	0,02	8,48	0,70	11,23	10,25	0,72	124,55	0,81	0,00	0,0355	1103
15/12/2024	4,26	0,74	4,90	8,48	0,25	60,66	0,52	0,00	0,06	19,89	1,20	10,20	17,78	0,53	123,81	1,07	0,00	0,1101	1106
16/12/2024	4,19	0,31	5,31	7,24	0,21	60,72	0,45	0,00	0,22	8,85	0,65	11,18	15,28	0,44	127,01	0,94	0,00	0,4639	1097
17/12/2024	4,60	0,33	5,76	8,76	0,30	58,55	0,45	0,00	0,22	10,08	0,70	12,47	18,91	0,66	126,71	0,97	0,00	0,4806	1097
18/12/2024	3,34	0,32	6,49	9,82	0,26	60,93	0,37	0,00	0,20	7,17	0,68	13,68	20,82	0,56	129,40	0,79	0,00	0,4166	1099
19/12/2024	3,60	0,31	5,57	17,01	0,28	57,63	0,45	0,00	0,17	7,73	0,67	11,95	36,24	0,60	123,52	0,97	0,00	0,3594	1108
20/12/2024	3,27	0,28	5,32	9,30	0,29	59,34	0,43	0,00	0,13	7,08	0,61	11,44	19,90	0,62	127,44	0,92	0,00	0,2714	1117
21/12/2024	3,74	0,28	5,01	7,06	0,28	58,61	0,44	0,00	0,14	8,08	0,61	10,80	15,25	0,60	126,34	0,95	0,00	0,3148	1115
22/12/2024	3,41	0,29	4,75	6,65	0,27	58,80	0,57	0,00	0,08	7,25	0,61	10,06	14,14	0,58	124,64	1,20	0,00	0,1650	1112
23/12/2024	3,96	0,32	5,47	8,96	0,22	59,80	0,56	0,00	0,19	8,45	0,70	11,75	19,31	0,47	128,58	1,20	0,00	0,4127	1098
24/12/2024	3,52	0,32	5,16	7,40	0,21	60,61	0,48	0,00	0,09	7,56	0,68	10,98	15,48	0,45	129,02	1,01	0,00	0,1872	1097
25/12/2024	3,46	0,31	5,23	7,01	0,24	59,48	0,55	0,00	0,24	7,33	0,66	11,05	14,82	0,51	125,67	1,16	0,00	0,5092	1099
26/12/2024	3,39	0,32	5,33	4,06	0,21	60,37	0,39	0,00	0,06	7,17	0,68	11,28	8,60	0,44	127,91	0,82	0,00	0,1229	1097
27/12/2024	2,58	0,32	5,38	3,73	0,29	57,99	0,39	0,00	0,10	5,45	0,67	11,33	7,85	0,61	122,18	0,83	0,00	0,2125	1109
28/12/2024	3,26	0,30	5,16	2,23	0,28	58,06	0,32	0,00	0,06	6,93	0,64	10,89	4,69	0,59	122,44	0,67	0,00	0,1252	1111
29/12/2024	2,96	0,39	5,47	4,71	0,31	58,56	0,47	0,00	0,11	6,30	0,83	11,60	10,03	0,66	124,27	1,00	0,00	0,2260	1114
30/12/2024	3,34	0,31	5,18	3,37	0,30	58,62	0,49	0,00	0,25	7,11	0,66	10,99	7,13	0,65	124,46	1,05	0,00	0,5420	1100
31/12/2024	5,96	0,34	3,16	2,69	0,29	57,70	0,43	0,00	0,13	12,40	0,72	6,74	5,82	0,61	121,96	0,90	0,00	0,2788	1112
Min	**2,58**	**0,28**	**3,16**	**2,23**	**0,02**	**57,63**	**0,27**	**0,00**	**0,02**	**5,45**	**0,61**	**6,74**	**4,69**	**0,04**	**103,76**	**0,56**	**0,00**	**0,04**	**1088**
Max	**5,96**	**0,89**	**6,49**	**17,01**	**0,48**	**62,13**	**0,63**	**0,00**	**0,78**	**27,38**	**2,02**	**13,68**	**36,24**	**0,89**	**133,19**	**1,20**	**0,00**	**1,64**	**1128**
Moyenne mois /Flux mois	**3,84**	**0,35**	**5,21**	**6,80**	**0,19**	**59,10**	**0,44**	**0,00**	**0,16**	**281,9**	**23,3**	**341,9**	**446,8**	**12,7**	**3869,4**	**28,5**	**0,0**	**10,2746**	**1107**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: décembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		01:10
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**							**03:30**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:40**							**03:30**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,94**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,94**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	