Rapport DREAL Mensuel: février 2021

UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%								Flux massique en kg							Process	Compteur			
LASSE Ligne 1	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30												
Autre seuil		150						150								850,00				85%
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.02.21	7,73	5,86	100,00	10,63	66,60	0,19	0,38	1,20	15,93	12,19	21,89	137,44	0,39	0,78	2,47	1158	00:00	00:00	00:00	100,00
02.02.21	7,37	5,35	100,00	7,01	66,43	0,16	0,31	1,19	15,31	11,11	14,60	137,95	0,34	0,65	2,47	1152	00:00	00:00	00:00	100,00
03.02.21	7,80	5,97	100,00	6,81	66,51	0,17	0,37	1,09	16,20	12,48	14,17	138,04	0,35	0,77	2,27	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
04.02.21	7,86	4,62	100,00	6,99	66,67	0,19	0,37	0,78	11,28	6,58	10,05	95,78	0,27	0,53	1,13	1150	00:00	00:00	00:00	99,80
05.02.21	6,40	7,11	100,00	8,88	62,86	0,57	1,26	0,00	1,26	1,39	1,76	12,36	0,11	0,25	0,00	1141	00:00	00:00	00:00	98,80
06.02.21	7,85	5,68	100,00	7,00	66,69	0,25	0,52	0,00	16,37	11,89	14,65	139,03	0,53	1,07	0,00	1155	00:00	00:00	00:00	100,00
07.02.21	7,91	5,16	100,00	6,63	66,71	0,23	0,34	0,00	16,54	10,83	13,92	139,45	0,47	0,72	0,00	1159	00:00	00:00	00:00	100,00
08.02.21	7,77	4,66	100,00	9,52	67,77	0,21	0,31	0,85	16,26	9,75	19,90	141,80	0,44	0,64	1,79	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
09.02.21	7,88	4,56	100,00	8,55	66,91	0,29	0,35	1,75	16,40	9,56	17,78	139,19	0,60	0,72	3,65	1148	00:00	00:00	00:00	99,03
10.02.21	7,79	5,12	100,00	7,74	66,27	0,20	0,41	2,22	16,15	10,57	16,03	137,43	0,41	0,85	4,60	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
11.02.21	7,93	5,84	100,00	13,51	66,43	0,25	0,43	2,21	16,30	11,99	27,79	136,53	0,52	0,89	4,55	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
12.02.21	7,89	7,05	100,00	10,03	65,42	0,26	0,39	2,02	16,16	14,43	20,68	134,23	0,52	0,81	4,16	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
13.02.21	7,88	5,50	100,00	9,43	66,44	0,26	0,42	1,92	16,38	11,45	19,59	138,10	0,55	0,88	3,99	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
14.02.21	7,96	5,55	100,00	12,76	66,17	0,25	0,30	2,07	16,38	11,45	26,11	136,25	0,52	0,62	4,26	1154	00:00	00:00	00:00	100,00
15.02.21	7,90	6,91	100,00	6,44	65,57	0,18	0,31	2,03	16,22	14,24	13,31	134,60	0,36	0,64	4,16	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
16.02.21	7,91	8,75	100,00	4,68	64,47	0,21	0,32	1,89	16,19	17,83	9,57	132,05	0,42	0,65	3,88	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
17.02.21	7,80	11,27	100,00	7,94	60,00	0,25	0,32	1,87	15,96	22,92	16,32	122,91	0,51	0,65	3,83	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
18.02.21	7,39	8,69	100,00	16,71	61,71	0,21	0,35	2,04	15,11	17,82	33,94	126,08	0,43	0,71	4,17	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
19.02.21	7,78	6,61	100,00	13,71	65,41	0,21	0,33	1,97	15,98	13,54	28,05	134,34	0,44	0,67	4,03	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
20.02.21	7,87	6,15	100,00	7,29	66,57	0,19	0,33	1,91	16,37	12,84	15,18	138,47	0,39	0,69	3,97	1155	00:00	00:00	00:00	100,00
21.02.21	7,84	5,43	100,00	7,52	66,07	0,20	0,34	1,86	16,25	11,26	15,60	136,93	0,41	0,70	3,85	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
22.02.21	7,87	7,54	100,00	7,50	66,65	0,20	0,36	1,86	16,30	15,63	15,55	138,31	0,41	0,74	3,86	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
23.02.21	7,94	9,09	100,00	6,85	65,62	0,26	0,32	1,84	16,16	18,55	13,96	133,52	0,53	0,66	3,73	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
24.02.21	6,90	9,51	100,00	23,12	68,40	0,20	0,31	1,85	14,11	19,47	46,95	139,85	0,40	0,64	3,79	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
25.02.21	7,49	8,98	100,00	13,95	65,68	0,22	0,41	1,89	15,47	18,62	28,82	135,56	0,45	0,84	3,90	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
26.02.21	7,03	7,43	100,00	20,06	66,59	0,25	0,37	1,93	14,42	15,33	41,29	136,77	0,52	0,76	3,97	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
27.02.21	7,67	5,53	100,00	21,51	66,94	0,20	0,38	1,81	15,82	11,38	44,12	137,71	0,41	0,78	3,73	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
28.02.21	7,84	6,42	100,00	23,76	66,31	0,27	0,39	1,96	16,23	13,26	48,95	137,18	0,56	0,80	4,05	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
min	**6,40**	**4,56**	**100,00**	**4,68**	**60,00**	**0,16**	**0,30**	**0,00**	**1,26**	**1,39**	**1,76**	**12,36**	**0,11**	**0,25**	**0,00**	**1133**				
max	**7,96**	**11,27**	**100,00**	**23,76**	**68,40**	**0,57**	**1,26**	**2,22**	**16,54**	**22,92**	**48,95**	**141,80**	**0,60**	**1,07**	**4,60**	**1159**				
moy	**7,73**	**6,66**	**100,00**	**11,06**	**65,94**	**0,22**	**0,36**	**1,63**								**1146**				**99,92**
Total									**427,5**	**368,3**	**610,5**	**3647,9**	**12,3**	**20,1**	**90,3**		**00:00**	**00:00**	**00:00**	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/			0						
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00								07:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		05:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,84	99,70

Off = Arrêt Incineration

Bleu = Valeur invalide de defaut ou maintenance

Rouge = Moyenne en dépassement