

Rapport DREAL Mensuel: juillet 2021



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
LASSE Ligne 1	mg/Nm3 9 60	mg/Nm3 45 150	moy 10min 95%	mg/Nm3 40 200	mg/Nm3 80 400	mg/Nm3 9 20	mg/Nm3 30 30	mg/Nm3 5 30 150	kg 17.0	kg 86.0	kg 77.0	kg 154.0	kg 17.0	kg 48.0	kg 10.0	°C 850,00	hh:mm 24h	hh:mm 24h	hh:mm 24h	% 85%
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	850,00	24h	24h	24h	85%
VLE 30 min	60	150		200	400	20	30	30												
Autre seuil																				
Moy.	24h	24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.07.21	7,71	12,75	99,31	13,17	64,90	0,25	0,42	0,38	15,86	28,83	27,19	133,48	0,52	0,87	0,78	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
02.07.21	7,37	8,66	100,00	7,84	66,18	0,23	0,48	0,45	15,14	17,84	16,10	135,84	0,48	0,98	0,93	1163	00:00	00:00	00:00	100,00
03.07.21	7,82	8,25	100,00	5,96	66,60	0,19	0,50	0,39	15,76	17,05	12,33	137,83	0,38	1,03	0,82	1170	00:00	00:00	00:00	100,00
04.07.21	7,71	7,93	100,00	4,92	66,94	0,22	0,49	0,37	15,96	16,50	10,17	138,47	0,46	1,02	0,76	1164	00:00	00:00	00:00	100,00
05.07.21	7,54	8,19	100,00	6,79	62,52	0,23	0,44	0,39	14,66	16,15	13,65	120,35	0,43	0,83	0,73	1168	00:00	00:00	00:00	100,00
06.07.21	7,61	11,52	100,00	4,89	65,33	0,15	0,43	0,34	15,72	23,66	10,07	134,90	0,31	0,89	0,71	1159	00:00	00:00	00:00	100,00
07.07.21	8,00	8,26	100,00	3,41	67,02	0,25	0,46	0,44	16,39	16,96	7,03	137,15	0,51	0,93	0,90	1156	00:00	00:00	00:00	100,00
08.07.21	7,77	9,11	100,00	3,91	66,07	0,19	0,50	0,32	15,98	18,77	8,02	136,01	0,39	1,03	0,66	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
09.07.21	7,99	10,93	100,00	4,55	66,81	0,18	0,45	0,30	16,64	22,75	9,47	139,04	0,38	0,95	0,62	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
10.07.21	7,76	8,00	100,00	3,55	66,57	0,19	0,47	0,26	15,96	16,48	7,29	136,89	0,38	0,96	0,53	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
11.07.21	7,81	7,75	100,00	3,98	65,92	0,19	0,55	0,34	16,08	16,00	8,21	135,59	0,38	1,12	0,69	1158	00:00	00:00	00:00	100,00
12.07.21	7,47	10,33	100,00	4,81	66,26	0,20	0,34	0,32	15,37	21,28	9,94	136,35	0,41	0,70	0,66	1154	00:00	00:00	00:00	100,00
13.07.21	6,92	8,62	100,00	1,37	66,50	0,15	0,48	0,33	14,07	17,54	2,81	134,75	0,30	0,97	0,66	1165	00:00	00:00	00:00	100,00
14.07.21	7,42	8,25	100,00	2,16	66,91	0,15	0,44	0,41	15,21	16,98	4,43	137,32	0,32	0,91	0,84	1163	00:00	00:00	00:00	100,00
15.07.21	7,54	8,43	99,31	5,21	65,47	0,28	0,45	0,41	14,51	19,90	10,02	126,49	0,50	0,87	0,79	1156	00:00	00:00	00:00	99,02
16.07.21	8,02	9,58	100,00	9,78	66,01	0,24	0,46	0,44	16,34	19,67	19,99	134,85	0,49	0,93	0,90	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
17.07.21	7,40	7,22	100,00	10,23	66,59	0,22	0,49	0,43	15,02	14,73	20,47	135,12	0,44	0,99	0,86	1158	00:00	00:00	00:00	100,00
18.07.21	7,78	7,10	100,00	4,82	66,78	0,16	0,49	0,44	16,08	14,71	9,98	138,14	0,32	1,01	0,92	1160	00:00	00:00	00:00	100,00
19.07.21	7,13	6,96	100,00	3,68	66,10	0,17	0,46	0,43	14,46	14,06	7,50	133,54	0,35	0,93	0,87	1158	00:00	00:00	00:00	100,00
20.07.21	7,61	11,09	100,00	11,28	67,54	0,35	0,47	0,56	15,41	22,66	22,24	136,40	0,71	0,94	1,14	1159	00:00	00:00	00:00	99,93
21.07.21	7,31	9,45	100,00	13,33	70,43	0,31	0,45	0,50	14,90	19,41	26,51	143,26	0,64	0,93	1,03	1154	00:00	00:00	00:00	99,79
22.07.21	7,79	9,72	100,00	12,53	68,76	0,26	0,43	0,60	15,96	20,01	25,67	140,93	0,54	0,88	1,23	1153	00:00	00:00	00:00	100,00
23.07.21	7,88	9,10	100,00	7,37	66,40	0,27	0,46	0,53	16,22	18,77	15,18	136,69	0,56	0,96	1,10	1143	00:00	00:00	00:00	100,00
24.07.21	7,84	7,80	100,00	3,97	66,80	0,20	0,43	0,48	16,32	16,36	8,27	138,90	0,41	0,90	1,01	1162	00:00	00:00	00:00	100,00
25.07.21	7,59	9,39	100,00	4,60	66,54	0,18	0,45	0,46	15,68	19,42	9,53	137,53	0,37	0,94	0,94	1152	00:00	00:00	00:00	100,00
26.07.21	7,32	8,61	100,00	6,24	65,98	0,19	0,47	0,38	14,96	17,76	12,74	134,83	0,38	0,96	0,78	1157	00:00	00:00	00:00	100,00
27.07.21	7,89	9,29	100,00	9,84	66,78	0,18	0,44	0,40	15,61	18,84	20,08	135,32	0,36	0,89	0,82	1156	00:00	00:00	00:00	98,82
28.07.21	8,09	8,38	100,00	7,36	67,11	0,13	0,50	0,41	1,39	1,33	1,27	11,57	0,02	0,09	0,07	1144	00:00	00:00	00:00	99,12
29.07.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00:00	00:00	00:00	Off
30.07.21	7,06	22,08	100,00	13,42	51,85	2,51	3,39	4,19	2,95	8,02	5,71	21,86	0,96	1,37	1,59	1110	00:00	00:00	00:00	99,17
31.07.21	7,95	11,07	100,00	13,90	66,30	0,34	0,73	0,51	16,23	22,66	28,31	135,48	0,70	1,49	1,05	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
min	6,92	6,96	99,31	1,37	51,85	0,13	0,34	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110				
max	8,09	22,08	100,00	13,90	70,43	2,51	3,39	4,19	16,64	28,83	28,31	143,26	0,96	1,49	1,59	1170				
moy	7,62	9,16	99,96	6,78	66,34	0,24	0,50	0,45								1154				99,86
Total									440,8	535,1	390,2	3834,9	13,4	28,3	25,4		00:00	00:00	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
29 07 : arrêt UVE pour réparer une fuite sur le circuit eau vapeur

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						00:00			12:40
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,90	99,90

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintenance
Rouge = Moyenne en dépassement