Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: janvier 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/01/2025	4,48	0,28	5,01	4,43	0,19	61,86	0,44	0,00	0,05	9,69	0,60	10,82	9,56	0,41	133,70	0,95	0,00	0,1147	1114
02/01/2025	3,50	0,31	4,72	2,62	0,25	58,79	0,44	0,00	0,09	7,55	0,67	10,13	5,58	0,54	125,69	0,93	0,00	0,1994	1117
03/01/2025	3,83	0,39	4,92	3,14	0,32	58,30	0,36	0,00	0,14	8,22	0,84	10,58	6,79	0,68	124,99	0,78	0,00	0,3129	1105
04/01/2025	3,61	0,35	4,73	3,39	0,35	58,59	0,40	0,00	0,11	7,80	0,76	10,21	7,40	0,75	126,06	0,86	0,00	0,2347	1121
05/01/2025	2,44	0,28	4,86	6,96	0,28	56,53	0,55	0,00	0,12	5,23	0,61	10,51	15,07	0,60	122,36	1,19	0,00	0,2506	1124
06/01/2025	3,70	0,30	5,41	5,18	0,28	58,50	0,52	0,00	0,20	7,87	0,62	11,36	10,71	0,60	122,83	1,11	0,00	0,4106	1104
07/01/2025	5,18	0,32	4,39	1,93	0,30	57,16	0,52	0,00	0,11	10,46	0,66	8,91	3,97	0,61	115,86	1,06	0,00	0,2172	1101
08/01/2025	5,12	0,30	6,19	6,16	0,16	61,68	0,54	0,00	0,18	10,60	0,62	12,92	13,02	0,33	128,12	1,13	0,00	0,3867	1103
09/01/2025	4,42	0,28	4,94	7,16	0,19	60,79	0,50	0,00	0,20	9,45	0,59	10,52	15,40	0,40	129,53	1,08	0,00	0,4280	1123
10/01/2025	4,21	0,32	4,78	6,65	0,30	61,67	0,46	0,00	0,13	8,74	0,66	9,97	13,87	0,62	128,10	0,95	0,00	0,2705	1112
11/01/2025	3,41	0,33	4,73	3,04	0,32	60,23	0,47	0,00	0,15	7,23	0,69	9,89	6,46	0,65	125,98	0,97	0,00	0,2991	1115
12/01/2025	2,51	0,35	4,91	2,31	0,34	57,18	0,41	0,00	0,08	4,90	0,68	9,67	4,65	0,66	112,24	0,81	0,00	0,1652	1111
13/01/2025	3,73	0,33	5,56	4,63	0,37	57,65	0,45	0,00	0,16	7,99	0,72	11,89	9,96	0,79	123,52	0,97	0,00	0,3357	1110
14/01/2025	3,54	0,38	5,22	2,53	0,38	57,37	0,46	0,00	0,15	7,05	0,75	10,53	5,26	0,77	115,72	0,93	0,00	0,2895	1096
15/01/2025	4,27	0,46	5,12	2,21	0,35	57,62	0,32	0,00	0,08	8,62	0,92	10,38	4,56	0,71	116,66	0,65	0,00	0,1692	1093
16/01/2025	4,91	0,37	5,16	4,61	0,42	60,44	0,46	0,00	0,93	9,87	0,75	10,81	9,81	0,89	126,53	0,97	0,00	1,9579	1087
17/01/2025	4,72	0,36	5,32	5,33	0,65	62,28	0,41	0,00	0,43	9,82	0,76	11,12	11,08	1,35	130,37	0,86	0,00	0,9053	1089
18/01/2025	3,80	0,32	5,20	3,59	0,62	61,28	0,46	0,00	0,19	7,93	0,67	10,84	7,48	1,28	127,29	0,96	0,00	0,3918	1112
19/01/2025	3,34	0,29	4,35	2,89	0,64	61,29	0,51	0,00	0,11	6,83	0,60	8,87	5,96	1,32	124,67	1,04	0,00	0,2250	1119
20/01/2025	3,77	0,43	5,07	4,32	0,69	60,13	0,42	0,00	0,55	7,75	0,88	10,37	8,77	1,38	122,98	0,86	0,00	1,1430	1117
21/01/2025	3,80	0,39	5,16	2,94	0,38	59,06	0,45	0,00	0,23	8,04	0,82	11,01	6,29	0,80	124,68	0,96	0,00	0,4924	1109
22/01/2025	4,78	0,30	5,47	4,53	0,24	59,32	0,41	0,00	0,15	10,36	0,65	11,84	9,77	0,52	128,29	0,89	0,00	0,3288	1119
23/01/2025	4,57	0,28	5,20	5,58	0,15	61,65	0,37	0,00	0,12	9,76	0,60	11,12	11,94	0,31	131,78	0,79	0,00	0,2521	1114
24/01/2025	4,06	0,31	4,59	3,79	0,18	59,95	0,40	0,00	0,11	8,63	0,66	9,78	8,04	0,39	126,89	0,85	0,00	0,2248	1111
25/01/2025	4,17	0,34	5,31	3,24	0,23	60,09	0,52	0,00	0,16	9,00	0,74	11,49	7,01	0,49	129,91	1,12	0,00	0,3530	1114
26/01/2025	2,37	0,27	5,45	9,18	0,26	61,50	0,41	0,00	0,16	4,96	0,55	11,40	19,34	0,53	128,68	0,85	0,00	0,3300	1122
27/01/2025	4,02	0,33	5,09	4,13	0,26	59,50	0,47	0,00	0,46	8,54	0,71	10,84	8,75	0,55	126,53	1,01	0,00	0,9996	1112
28/01/2025	5,96	0,28	5,30	3,65	0,18	60,74	0,44	0,00	0,44	12,44	0,59	11,15	7,77	0,39	127,31	0,93	0,00	0,9387	1105
29/01/2025	5,27	0,34	5,46	7,11	0,21	59,97	0,51	0,00	0,36	11,12	0,71	11,51	15,04	0,45	126,17	1,07	0,00	0,7702	1109
30/01/2025	5,53	0,73	5,00	6,08	0,29	57,36	0,67	0,00	1,06	15,42	1,44	10,40	12,84	0,60	118,67	1,39	0,00	2,0910	1109
31/01/2025	5,32	0,35	4,63	2,74	0,30	56,61	0,48	0,00	0,35	10,34	0,70	9,28	5,71	0,59	113,27	0,96	0,00	0,6938	1104
Min	**2,37**	**0,27**	**4,35**	**1,93**	**0,15**	**56,53**	**0,32**	**0,00**	**0,05**	**4,90**	**0,55**	**8,87**	**3,97**	**0,31**	**112,24**	**0,65**	**0,00**	**0,11**	**1087**
Max	**5,96**	**0,73**	**6,19**	**9,18**	**0,69**	**62,28**	**0,67**	**0,00**	**1,06**	**15,42**	**1,44**	**12,92**	**19,34**	**1,38**	**133,70**	**1,39**	**0,00**	**2,09**	**1124**
Moyenne mois /Flux mois	**4,14**	**0,34**	**5,07**	**4,39**	**0,32**	**59,52**	**0,46**	**0,00**	**0,25**	**272,2**	**22,2**	**330,1**	**287,8**	**20,9**	**3865,4**	**29,9**	**0,0**	**16,1812**	**1110**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: janvier 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg				**00:20**				**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg				**00:20**				**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel				**99,92**						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				**99,92**						
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	