Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: février 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/02/2025	6,67	0,41	3,90	0,20	0,33	42,39	0,29	0,00	0,29	1,62	0,10	0,99	0,05	0,08	10,57	0,07	0,00	0,0741		1071
02/02/2025	6,59	0,52	1,21	2,65	0,32	56,77	0,52	0,00	0,84	9,46	0,88	2,12	4,65	0,56	99,10	0,88	0,00	1,4423		1104
03/02/2025	4,92	0,35	3,26	6,07	0,24	59,05	0,39	0,00	0,62	10,08	0,71	6,80	12,53	0,51	122,66	0,81	0,00	1,3064		1106
04/02/2025	4,62	0,30	3,61	3,15	0,19	61,34	0,58	0,00	0,49	9,53	0,62	7,52	6,52	0,40	127,28	1,20	0,00	1,0152		1098
05/02/2025	3,83	0,34	5,30	4,32	0,18	60,78	0,45	0,00	0,23	7,79	0,68	10,86	8,80	0,36	123,72	0,92	0,00	0,4616		1115
06/02/2025	3,32	0,28	5,37	5,34	0,20	60,13	0,35	0,00	0,20	7,03	0,59	11,38	11,31	0,42	127,29	0,74	0,00	14,7247		1103
07/02/2025	3,18	0,28	5,12	2,96	0,29	58,68	0,42	0,00	4,59	6,81	0,60	10,87	6,31	0,63	124,78	0,90	0,00	14,4555		1118
08/02/2025	2,89	0,26	3,58	2,45	0,29	58,26	0,40	0,00	0,48	5,99	0,54	7,32	5,07	0,59	120,14	0,82	0,00	0,9691		1119
09/02/2025	3,88	0,32	4,24	4,41	0,29	57,99	0,52	0,00	0,16	8,18	0,67	8,95	9,45	0,61	122,11	1,10	0,00	0,3380		1114
10/02/2025	3,89	0,30	4,61	4,68	0,29	57,99	0,51	0,00	0,19	8,14	0,63	9,74	9,92	0,60	121,61	1,06	0,00	0,4072		1106
11/02/2025	4,21	0,42	5,23	7,69	0,28	58,26	0,46	0,00	0,13	9,04	0,87	11,26	16,60	0,61	125,41	1,00	0,00	0,2778		1114
12/02/2025	2,72	0,36	5,31	10,71	0,30	58,38	0,48	0,00	0,85	5,85	0,71	11,30	22,85	0,63	124,46	1,03	0,00	1,7988		1119
13/02/2025	3,54	0,32	4,96	3,80	0,28	60,46	0,50	0,00	0,25	7,12	0,46	10,47	8,00	0,60	127,31	1,05	0,00	0,5195		1115
14/02/2025	3,31	0,28	4,61	3,70	0,29	58,55	0,48	0,00	0,12	7,16	0,55	10,00	8,03	0,63	126,83	1,04	0,00	0,2523		1110
15/02/2025	3,12	0,39	5,49	6,58	0,31	58,54	0,56	0,00	0,24	6,72	0,84	11,86	14,22	0,67	126,41	1,21	0,00	0,5142		1113
16/02/2025	2,27	0,33	5,41	6,76	0,32	58,17	0,52	0,00	0,17	4,83	0,71	11,44	14,44	0,68	122,73	1,10	0,00	0,3483		1125
17/02/2025	3,73	0,37	5,29	7,12	0,32	58,09	0,44	0,00	0,28	7,77	0,77	11,02	14,73	0,66	121,01	0,92	0,00	0,5617		1115
18/02/2025	4,50	0,43	3,84	6,40	0,30	59,58	0,54	0,00	0,10	8,89	0,88	7,91	13,27	0,62	121,18	1,09	0,00	0,2094		1105
19/02/2025	4,51	0,23	5,73	12,30	0,26	60,64	0,54	0,00	0,13	9,10	0,49	12,07	25,85	0,55	128,02	1,13	0,00	0,2646		1101
20/02/2025	3,73	0,17	5,21	11,40	0,18	60,91	0,53	0,00	0,14	8,04	0,36	11,21	24,54	0,39	130,97	1,14	0,00	0,2954		1100
21/02/2025	4,08	0,19	4,38	5,15	0,20	60,43	0,45	0,00	0,24	8,62	0,41	9,24	10,82	0,42	127,08	0,94	0,00	0,5030		1092
22/02/2025	2,81	0,18	4,60	7,49	0,20	60,57	0,47	0,00	0,10	5,93	0,39	9,77	15,80	0,44	128,14	0,99	0,00	0,2191		1112
23/02/2025	3,29	0,23	3,94	2,83	0,31	58,12	0,56	0,00	0,16	6,73	0,47	8,22	6,01	0,64	118,95	1,15	0,00	0,3321		1114
24/02/2025	4,36	0,23	4,81	5,54	0,29	57,23	0,54	0,00	0,23	9,14	0,47	10,02	11,76	0,59	117,89	1,12	0,00	0,4830		1114
25/02/2025	4,87	0,26	5,15	10,53	0,41	59,91	0,49	0,00	0,22	10,41	0,57	11,11	22,72	0,89	129,04	1,05	0,00	0,4781		1096
26/02/2025	4,54	0,29	4,81	10,74	0,19	61,28	0,52	0,00	0,18	9,64	0,61	10,27	22,88	0,40	130,12	1,11	0,00	0,3781		1104
27/02/2025	4,54	0,26	5,30	7,63	0,30	57,38	0,55	0,00	0,12	9,66	0,55	11,31	16,39	0,64	122,04	1,16	0,00	0,2635		1094
28/02/2025	4,32	0,25	5,19	4,89	0,26	59,93	0,46	0,00	0,10	9,20	0,53	11,07	10,42	0,55	127,78	0,97	0,00	0,2075		1104
Min	**2,27**	**0,17**	**1,21**	**0,20**	**0,18**	**42,39**	**0,29**	**0,00**	**0,10**	**1,62**	**0,10**	**0,99**	**0,05**	**0,08**	**10,57**	**0,07**	**0,00**	**0,07**		**1112**
Max	**6,67**	**0,52**	**5,73**	**12,30**	**0,41**	**61,34**	**0,58**	**0,00**	**4,59**	**10,41**	**0,88**	**12,07**	**25,85**	**0,89**	**130,97**	**1,21**	**0,00**	**14,72**		**1145**
Moyenne mois /Flux mois	**3,92**	**0,30**	**4,66**	**6,17**	**0,27**	**59,07**	**0,49**	**0,00**	**0,41**	**218,5**	**16,7**	**266,1**	**353,9**	**15,4**	**3354,6**	**27,7**	**0,0**	**43,1007**		**1133**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: février 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:20**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**98,59**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**98,68**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	