**Installation:** **Veolia Saved**
**Rapport:** **mois R-EOT**
Rapport du: mars 2025

| | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% | | | | | | | | | Flux massique | | | | | | | | | | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paramètre** | CO_10 | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | CO | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | | T2S 10' |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Foyer |
| **Unité** | mg/m³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | - | µg/Nm³ | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | - | g/d | | °C |
| **VLE 10 et 30 min** | 150 | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **VLE max** | 150 | 20 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VLE jour** | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 25 | 0 | 50 | 86,00 | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00 | 154,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 850 |
| 01/03/2025 | 3,23 | 0,23 | 5,36 | 6,75 | 0,28 | 61,99 | 0,40 | 0,00 | 0,12 | 6,95 | 0,48 | 11,45 | 14,46 | 0,60 | 132,37 | 0,85 | 0,00 | 0,2505 | | 1103 |
| 02/03/2025 | 3,33 | 0,27 | 5,34 | 11,25 | 0,49 | 61,25 | 0,40 | 0,00 | 0,10 | 7,13 | 0,57 | 11,48 | 23,89 | 1,05 | 131,20 | 0,87 | 0,00 | 0,2126 | | 1095 |
| 03/03/2025 | 3,93 | 0,27 | 5,24 | 6,65 | 0,92 | 59,90 | 0,36 | 0,00 | 0,18 | 8,46 | 0,58 | 11,20 | 14,12 | 1,98 | 127,83 | 0,77 | 0,00 | 0,3802 | | 1096 |
| 04/03/2025 | 3,66 | 0,30 | 5,68 | 9,39 | 0,31 | 58,77 | 0,42 | 0,00 | 0,28 | 7,83 | 0,65 | 12,20 | 20,26 | 0,67 | 126,44 | 0,91 | 0,00 | 0,5999 | | 1105 |
| 05/03/2025 | 3,77 | 0,32 | 5,28 | 8,55 | 0,27 | 59,43 | 0,46 | 0,00 | 0,75 | 7,80 | 0,67 | 10,97 | 17,79 | 0,56 | 122,95 | 0,96 | 0,00 | 1,5478 | | 1101 |
| 06/03/2025 | 6,29 | 0,26 | 5,32 | 7,93 | 0,18 | 59,43 | 0,33 | 0,00 | 0,13 | 13,40 | 0,55 | 11,36 | 16,82 | 0,40 | 126,53 | 0,71 | 0,00 | 0,2677 | | 1107 |
| 07/03/2025 | 3,49 | 0,26 | 6,04 | 13,34 | 0,28 | 59,14 | 0,37 | 0,00 | 0,34 | 7,50 | 0,56 | 12,93 | 28,24 | 0,60 | 126,78 | 0,79 | 0,00 | 0,7363 | | 1102 |
| 08/03/2025 | 4,74 | 0,27 | 5,37 | 10,13 | 0,20 | 61,25 | 0,50 | 0,00 | 0,16 | 10,28 | 0,58 | 11,62 | 21,84 | 0,44 | 132,24 | 1,08 | 0,00 | 0,3494 | | 1104 |
| 09/03/2025 | 3,41 | 0,25 | 5,35 | 9,97 | 0,13 | 62,80 | 0,56 | 0,00 | 0,11 | 7,25 | 0,53 | 11,46 | 21,27 | 0,30 | 134,13 | 1,20 | 0,00 | 0,2449 | | 1105 |
| 10/03/2025 | 3,50 | 0,28 | 5,70 | 7,70 | 0,21 | 60,08 | 0,43 | 0,00 | 0,25 | 7,54 | 0,60 | 12,25 | 16,51 | 0,45 | 129,08 | 0,92 | 0,00 | 0,5381 | | 1102 |
| 11/03/2025 | 4,96 | 0,32 | 5,52 | 15,68 | 0,28 | 57,46 | 0,43 | 0,00 | 2,44 | 10,60 | 0,70 | 11,99 | 34,04 | 0,61 | 124,58 | 0,93 | 0,00 | 7,0162 | | 1094 |
| 12/03/2025 | 3,61 | 0,27 | 6,17 | 11,43 | 0,28 | 59,48 | 0,44 | 0,00 | 1,03 | 7,84 | 0,58 | 13,37 | 24,64 | 0,62 | 128,78 | 0,96 | 0,00 | 2,2545 | | 1098 |
| 13/03/2025 | 3,70 | 0,28 | 5,83 | 7,56 | 0,28 | 57,95 | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 8,02 | 0,60 | 12,63 | 16,31 | 0,61 | 125,86 | 0,97 | 0,00 | 1,0315 | | 1100 |
| 14/03/2025 | 4,52 | 0,29 | 5,31 | 10,07 | 0,30 | 58,16 | 0,52 | 0,00 | 0,27 | 9,92 | 0,64 | 11,58 | 21,92 | 0,66 | 126,58 | 1,12 | 0,00 | 0,5874 | | 1094 |
| 15/03/2025 | 3,48 | 0,30 | 5,62 | 7,91 | 0,32 | 58,78 | 0,53 | 0,00 | 0,21 | 7,24 | 0,63 | 11,82 | 16,60 | 0,68 | 123,59 | 1,12 | 0,00 | 0,4452 | | 1099 |
| 16/03/2025 | 2,87 | 0,31 | 5,58 | 6,25 | 0,34 | 58,59 | 0,51 | 0,00 | 0,27 | 6,31 | 0,68 | 12,21 | 13,66 | 0,75 | 128,12 | 1,12 | 0,00 | 0,5956 | | 1103 |
| 17/03/2025 | 5,16 | 0,40 | 6,15 | 6,60 | 0,19 | 62,42 | 0,55 | 0,00 | 0,57 | 11,22 | 0,87 | 13,36 | 14,28 | 0,42 | 135,73 | 1,19 | 0,00 | 1,2567 | | 1097 |
| 18/03/2025 | 6,01 | 0,35 | 5,22 | 6,62 | 0,14 | 61,36 | 0,44 | 6,39 | 0,29 | 13,41 | 0,74 | 11,07 | 13,91 | 0,30 | 129,74 | 0,94 | 18,29 | 0,6074 | | 1100 |
| 19/03/2025 | 5,91 | 0,44 | 5,32 | 10,68 | 0,18 | 61,48 | 0,55 | 6,12 | 0,27 | 15,86 | 0,98 | 11,43 | 23,12 | 0,39 | 131,54 | 1,17 | 28,95 | 0,5912 | | 1106 |
| 20/03/2025 | 5,05 | 0,25 | 5,41 | 11,09 | 0,18 | 60,58 | 0,44 | 6,26 | 0,21 | 11,05 | 0,54 | 11,75 | 24,03 | 0,40 | 131,54 | 0,96 | 27,90 | 0,4502 | | 1104 |
| 21/03/2025 | 3,32 | 0,25 | 5,45 | 8,75 | 0,27 | 58,34 | 0,54 | 7,21 | 0,15 | 7,31 | 0,55 | 12,01 | 19,30 | 0,61 | 128,66 | 1,19 | 32,32 | 0,3391 | | 1106 |
| 22/03/2025 | 5,84 | 0,29 | 5,63 | 15,81 | 0,27 | 58,07 | 0,46 | 7,57 | 0,87 | 12,77 | 0,63 | 12,28 | 34,20 | 0,59 | 126,40 | 1,00 | 32,65 | 1,9111 | | 1107 |
| 23/03/2025 | 3,37 | 0,26 | 5,18 | 21,61 | 0,27 | 59,55 | 0,35 | 7,46 | 0,62 | 7,31 | 0,57 | 11,15 | 46,35 | 0,59 | 128,73 | 0,76 | 32,44 | 1,3466 | | 1101 |
| 24/03/2025 | 4,29 | 0,27 | 5,59 | 14,68 | 0,23 | 60,20 | 0,56 | 7,18 | 0,30 | 9,12 | 0,56 | 11,85 | 31,51 | 0,48 | 127,50 | 1,17 | 32,25 | 0,6496 | | 1096 |
| 25/03/2025 | 5,10 | 0,30 | 4,43 | 12,87 | 0,20 | 62,45 | 0,65 | 6,55 | 0,34 | 10,55 | 0,63 | 9,22 | 25,77 | 0,41 | 128,89 | 1,36 | 30,67 | 0,7142 | | 1095 |
| 26/03/2025 | 4,76 | 0,48 | 4,14 | 10,04 | 0,29 | 58,72 | 0,64 | 7,26 | 1,49 | 10,37 | 1,03 | 8,98 | 21,75 | 0,62 | 126,76 | 1,38 | 32,67 | 3,1770 | | 1105 |
| 27/03/2025 | 6,16 | 0,44 | 5,44 | 17,50 | 0,19 | 61,96 | 0,66 | 7,74 | 0,10 | 13,13 | 0,94 | 11,59 | 37,18 | 0,41 | 131,72 | 1,40 | 34,35 | 0,2172 | | 1098 |
| 28/03/2025 | 6,92 | 0,32 | 5,13 | 14,09 | 0,19 | 60,73 | 0,84 | 6,91 | 0,09 | 14,95 | 0,68 | 11,15 | 30,56 | 0,42 | 131,43 | 1,83 | 31,21 | 0,1861 | | 1105 |
| 29/03/2025 | 3,88 | 0,26 | 5,29 | 8,47 | 0,22 | 60,42 | 0,86 | 6,86 | 0,11 | 8,32 | 0,56 | 11,44 | 18,28 | 0,48 | 130,31 | 1,86 | 31,03 | 0,2282 | | 1104 |
| 30/03/2025 | 2,52 | 0,27 | 5,59 | 14,55 | 0,27 | 58,66 | 0,75 | 7,25 | 0,07 | 5,31 | 0,56 | 11,72 | 30,49 | 0,58 | 122,74 | 1,58 | 31,15 | 0,1381 | | 1105 |
| 31/03/2025 | 4,57 | 0,35 | 5,61 | 8,56 | 0,26 | 58,80 | 0,74 | 7,05 | 0,61 | 9,92 | 0,74 | 12,17 | 18,56 | 0,57 | 127,33 | 1,62 | 31,42 | 1,3271 | | 1110 |
| **Min** | **2,52** | **0,23** | **4,14** | **6,25** | **0,13** | **57,46** | **0,33** | **0,00** | **0,07** | **5,31** | **0,48** | **8,98** | **13,66** | **0,30** | **122,74** | **0,71** | **0,00** | **0,14** | | **1094** |
| **Max** | **6,92** | **0,48** | **6,17** | **21,61** | **0,92** | **62,80** | **0,86** | **7,74** | **2,44** | **15,86** | **1,03** | **13,37** | **46,35** | **1,98** | **135,73** | **1,86** | **34,35** | **7,02** | | **1110** |
| **Moyenne mois /Flux mois** | **4,37** | **0,30** | **5,43** | **10,72** | **0,27** | **59,94** | **0,52** | **7,01** | **0,42** | **294,7** | **20,2** | **361,7** | **711,7** | **18,2** | **3986,1** | **34,7** | **427,3** | **30,1973** | | **1102** |
| **Total (hh:mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Légende:**

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

**Installation:** **Veolia Saved**
**Rapport:** **Mois R-EOT**
Rapport du: mars 2025

| **Synthèse des dépass & Indispo.** | seuil | CO_10 | COT | HCL | SO2 | Res1 | NOx | NH3 | POUSSIERES | Hg | **Global** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel** | 60h/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | 00:00 | | 00:00 | | 00:00 |
| **Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel** | 60 h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | 00:00 | | 00:00 | | 00:00 |
| **Compt. dépassement VLE 24hs mensuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Compt. dépassement VLE 24hs annuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nbr. dépass VLE Flux mensuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Nbr. dépass VLE Flux annuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Compt. Indisponibilité AMS mensuel** | 60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg | **00:10** | | | | | | | **00:00** | **00:00** | |
| **Compt. Indisponibilité AMS annuel** | 60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg | **05:00** | | | | | | | **00:00** | **00:00** | |
| **Dioxin / Furanes % mensuel** | >85% en cummul annuel | **99,96** | | | | | | | | | |
| **Dioxin / Furanes % annuel** | >85% en cummul annuel | **99,96** | | | | | | | | | |
| **Nombre moyennne jour invalide par mois** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Nombre moyennne jour invalide per an** | 10 Jours | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |