Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: mars 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/03/2025	3,23	0,23	5,36	6,75	0,28	61,99	0,40	0,00	0,12	6,95	0,48	11,45	14,46	0,60	132,37	0,85	0,00	0,2505	1103
02/03/2025	3,33	0,27	5,34	11,25	0,49	61,25	0,40	0,00	0,10	7,13	0,57	11,48	23,89	1,05	131,20	0,87	0,00	0,2126	1095
03/03/2025	3,93	0,27	5,24	6,65	0,92	59,90	0,36	0,00	0,18	8,46	0,58	11,20	14,12	1,98	127,83	0,77	0,00	0,3802	1096
04/03/2025	3,66	0,30	5,68	9,39	0,31	58,77	0,42	0,00	0,28	7,83	0,65	12,20	20,26	0,67	126,44	0,91	0,00	0,5999	1105
05/03/2025	3,77	0,32	5,28	8,55	0,27	59,43	0,46	0,00	0,75	7,80	0,67	10,97	17,79	0,56	122,95	0,96	0,00	1,5478	1101
06/03/2025	6,29	0,26	5,32	7,93	0,18	59,43	0,33	0,00	0,13	13,40	0,55	11,36	16,82	0,40	126,53	0,71	0,00	0,2677	1107
07/03/2025	3,49	0,26	6,04	13,34	0,28	59,14	0,37	0,00	0,34	7,50	0,56	12,93	28,24	0,60	126,78	0,79	0,00	0,7363	1102
08/03/2025	4,74	0,27	5,37	10,13	0,20	61,25	0,50	0,00	0,16	10,28	0,58	11,62	21,84	0,44	132,24	1,08	0,00	0,3494	1104
09/03/2025	3,41	0,25	5,35	9,97	0,13	62,80	0,56	0,00	0,11	7,25	0,53	11,46	21,27	0,30	134,13	1,20	0,00	0,2449	1105
10/03/2025	3,50	0,28	5,70	7,70	0,21	60,08	0,43	0,00	0,25	7,54	0,60	12,25	16,51	0,45	129,08	0,92	0,00	0,5381	1102
11/03/2025	4,96	0,32	5,52	15,68	0,28	57,46	0,43	0,00	2,44	10,60	0,70	11,99	34,04	0,61	124,58	0,93	0,00	7,0162	1094
12/03/2025	3,61	0,27	6,17	11,43	0,28	59,48	0,44	0,00	1,03	7,84	0,58	13,37	24,64	0,62	128,78	0,96	0,00	2,2545	1098
13/03/2025	3,70	0,28	5,83	7,56	0,28	57,95	0,45	0,00	0,47	8,02	0,60	12,63	16,31	0,61	125,86	0,97	0,00	1,0315	1100
14/03/2025	4,52	0,29	5,31	10,07	0,30	58,16	0,52	0,00	0,27	9,92	0,64	11,58	21,92	0,66	126,58	1,12	0,00	0,5874	1094
15/03/2025	3,48	0,30	5,62	7,91	0,32	58,78	0,53	0,00	0,21	7,24	0,63	11,82	16,60	0,68	123,59	1,12	0,00	0,4452	1099
16/03/2025	2,87	0,31	5,58	6,25	0,34	58,59	0,51	0,00	0,27	6,31	0,68	12,21	13,66	0,75	128,12	1,12	0,00	0,5956	1103
17/03/2025	5,16	0,40	6,15	6,60	0,19	62,42	0,55	0,00	0,57	11,22	0,87	13,36	14,28	0,42	135,73	1,19	0,00	1,2567	1097
18/03/2025	6,01	0,35	5,22	6,62	0,14	61,36	0,44	6,39	0,29	13,41	0,74	11,07	13,91	0,30	129,74	0,94	18,29	0,6074	1100
19/03/2025	5,91	0,44	5,32	10,68	0,18	61,48	0,55	6,12	0,27	15,86	0,98	11,43	23,12	0,39	131,54	1,17	28,95	0,5912	1106
20/03/2025	5,05	0,25	5,41	11,09	0,18	60,58	0,44	6,26	0,21	11,05	0,54	11,75	24,03	0,40	131,54	0,96	27,90	0,4502	1104
21/03/2025	3,32	0,25	5,45	8,75	0,27	58,34	0,54	7,21	0,15	7,31	0,55	12,01	19,30	0,61	128,66	1,19	32,32	0,3391	1106
22/03/2025	5,84	0,29	5,63	15,81	0,27	58,07	0,46	7,57	0,87	12,77	0,63	12,28	34,20	0,59	126,40	1,00	32,65	1,9111	1107
23/03/2025	3,37	0,26	5,18	21,61	0,27	59,55	0,35	7,46	0,62	7,31	0,57	11,15	46,35	0,59	128,73	0,76	32,44	1,3466	1101
24/03/2025	4,29	0,27	5,59	14,68	0,23	60,20	0,56	7,18	0,30	9,12	0,56	11,85	31,51	0,48	127,50	1,17	32,25	0,6496	1096
25/03/2025	5,10	0,30	4,43	12,87	0,20	62,45	0,65	6,55	0,34	10,55	0,63	9,22	25,77	0,41	128,89	1,36	30,67	0,7142	1095
26/03/2025	4,76	0,48	4,14	10,04	0,29	58,72	0,64	7,26	1,49	10,37	1,03	8,98	21,75	0,62	126,76	1,38	32,67	3,1770	1105
27/03/2025	6,16	0,44	5,44	17,50	0,19	61,96	0,66	7,74	0,10	13,13	0,94	11,59	37,18	0,41	131,72	1,40	34,35	0,2172	1098
28/03/2025	6,92	0,32	5,13	14,09	0,19	60,73	0,84	6,91	0,09	14,95	0,68	11,15	30,56	0,42	131,43	1,83	31,21	0,1861	1105
29/03/2025	3,88	0,26	5,29	8,47	0,22	60,42	0,86	6,86	0,11	8,32	0,56	11,44	18,28	0,48	130,31	1,86	31,03	0,2282	1104
30/03/2025	2,52	0,27	5,59	14,55	0,27	58,66	0,75	7,25	0,07	5,31	0,56	11,72	30,49	0,58	122,74	1,58	31,15	0,1381	1105
31/03/2025	4,57	0,35	5,61	8,56	0,26	58,80	0,74	7,05	0,61	9,92	0,74	12,17	18,56	0,57	127,33	1,62	31,42	1,3271	1110
Min	**2,52**	**0,23**	**4,14**	**6,25**	**0,13**	**57,46**	**0,33**	**0,00**	**0,07**	**5,31**	**0,48**	**8,98**	**13,66**	**0,30**	**122,74**	**0,71**	**0,00**	**0,14**	**1094**
Max	**6,92**	**0,48**	**6,17**	**21,61**	**0,92**	**62,80**	**0,86**	**7,74**	**2,44**	**15,86**	**1,03**	**13,37**	**46,35**	**1,98**	**135,73**	**1,86**	**34,35**	**7,02**	**1110**
Moyenne mois /Flux mois	**4,37**	**0,30**	**5,43**	**10,72**	**0,27**	**59,94**	**0,52**	**7,01**	**0,42**	**294,7**	**20,2**	**361,7**	**711,7**	**18,2**	**3986,1**	**34,7**	**427,3**	**30,1973**	**1102**
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: mars 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**05:00**							**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,96**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,96**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	