Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: septembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/04/2025	3,35	0,34	5,71	11,14	0,30	58,78	0,74	7,02	0,44	7,37	0,75	12,49	24,36	0,65	129,27	1,62	31,58	0,9530	1095
02/04/2025	4,43	0,55	5,59	13,55	0,20	60,06	0,67	6,55	0,06	9,51	1,17	12,01	29,20	0,44	128,68	1,44	29,07	0,1281	1088
03/04/2025	3,83	0,57	5,65	14,16	0,27	58,39	0,57	7,34	1,17	8,63	1,29	12,75	31,70	0,62	131,82	1,30	33,05	2,6426	1092
04/04/2025	3,55	0,52	5,44	8,52	0,24	59,24	0,63	7,08	0,23	8,06	1,17	12,35	19,21	0,55	134,07	1,43	32,19	0,5094	1103
05/04/2025	3,76	0,49	5,53	8,11	0,29	57,61	0,71	7,19	0,10	8,28	1,07	12,28	18,19	0,65	128,04	1,57	32,12	0,2218	1109
06/04/2025	5,42	0,43	5,60	16,50	0,28	58,59	0,50	7,93	0,23	12,19	0,95	12,57	36,91	0,64	131,27	1,12	36,68	0,5132	1094
07/04/2025	4,85	0,40	5,62	10,08	0,28	58,15	0,64	7,43	0,16	11,16	0,92	12,92	23,29	0,64	133,60	1,47	33,93	0,3699	1105
08/04/2025	4,37	0,40	5,56	6,11	1,71	58,28	0,59	7,33	0,36	9,97	0,92	12,63	13,86	3,89	132,57	1,35	33,39	0,8210	1098
09/04/2025	4,85	0,39	4,74	9,26	0,44	50,88	1,15	6,87	0,46	10,85	0,87	10,63	20,69	0,98	114,09	2,58	30,91	1,0293	1096
10/04/2025	3,58	0,37	5,70	9,78	0,48	58,28	0,66	7,33	0,23	8,12	0,84	12,84	22,12	1,07	131,16	1,49	32,90	0,5193	1104
11/04/2025	3,51	0,37	5,24	5,13	0,47	58,42	0,67	7,26	3,41	7,88	0,83	11,76	11,52	1,04	130,79	1,51	32,56	13,7999	1102
12/04/2025	2,97	0,38	5,68	6,45	0,48	58,78	0,75	7,34	0,55	6,82	0,87	13,01	14,72	1,10	134,57	1,72	33,25	1,2713	1107
13/04/2025	5,29	0,35	5,65	7,54	0,66	59,76	0,59	7,19	0,19	11,99	0,80	12,85	17,08	1,48	135,66	1,35	32,13	0,4354	1097
14/04/2025	5,17	0,34	5,62	7,29	0,92	59,96	0,55	7,05	0,21	11,35	0,77	12,47	16,09	2,02	133,14	1,24	32,85	0,4710	1100
15/04/2025	4,00	0,32	5,52	11,57	0,39	58,10	0,57	7,32	0,10	9,04	0,72	12,49	26,05	0,89	131,47	1,30	32,74	0,2163	1097
16/04/2025	4,13	0,33	5,39	7,82	0,44	57,93	0,67	7,34	0,10	9,28	0,73	12,07	17,61	0,97	129,76	1,51	33,00	0,2243	1096
17/04/2025	4,30	0,33	5,41	8,77	0,43	59,25	0,66	6,53	0,12	9,46	0,72	12,02	19,23	0,97	130,59	1,46	29,50	0,2557	1102
18/04/2025	3,69	0,32	5,61	14,10	0,45	58,72	0,57	7,28	0,15	8,26	0,71	12,57	31,52	1,01	131,21	1,28	32,38	0,3346	1099
19/04/2025	5,90	0,39	5,60	13,98	0,55	60,57	0,72	6,56	0,12	13,43	0,89	12,71	31,77	1,23	136,84	1,64	29,66	0,2658	1097
20/04/2025	6,75	0,39	5,57	19,23	0,47	58,71	0,59	7,52	0,32	15,67	0,90	12,98	44,75	1,09	136,77	1,38	34,44	0,7354	1090
21/04/2025	5,13	0,34	5,73	14,43	0,44	57,82	0,65	7,29	0,63	11,71	0,77	13,16	33,24	1,00	132,77	1,50	32,96	1,4373	1085
22/04/2025	4,79	0,32	5,59	7,21	0,43	58,41	0,61	7,69	0,16	10,84	0,73	12,70	16,34	0,98	132,52	1,38	34,31	0,3575	1105
23/04/2025	6,65	0,37	5,64	6,79	0,42	57,43	0,62	7,52	0,17	14,96	0,85	12,79	15,49	0,95	129,89	1,40	33,80	0,3812	1101
24/04/2025	4,13	0,31	5,42	12,38	0,47	57,54	0,68	7,19	0,32	9,01	0,69	12,12	27,50	1,04	128,48	1,52	32,09	0,7180	1096
25/04/2025	2,78	0,34	5,24	21,62	0,45	58,31	0,63	7,36	0,54	6,27	0,77	11,76	48,53	1,01	131,09	1,41	33,07	1,2215	1106
26/04/2025	2,42	0,32	5,66	10,42	0,48	58,52	0,79	7,22	0,22	5,49	0,72	12,87	23,67	1,08	132,70	1,80	32,62	0,4987	1117
27/04/2025	2,73	0,32	5,68	16,73	0,49	59,48	0,78	7,33	1,01	6,24	0,72	12,98	38,14	1,12	135,79	1,77	33,31	2,3293	1118
28/04/2025	2,86	0,34	5,68	6,97	0,53	58,02	0,83	7,25	0,35	6,48	0,77	12,86	15,76	1,20	131,23	1,89	32,95	0,7807	1101
29/04/2025	4,56	0,46	5,27	4,56	0,42	58,72	0,66	6,85	0,15	9,97	1,01	11,57	10,12	0,91	128,95	1,45	30,44	0,3178	1116
30/04/2025	3,00	0,36	5,58	3,32	0,41	55,77	0,65	7,33	0,31	6,66	0,79	12,21	7,29	0,90	122,18	1,42	32,26	0,6765	1113
Min	**2,42**	**0,31**	**4,74**	**3,32**	**0,20**	**50,88**	**0,50**	**6,53**	**0,06**	**5,49**	**0,69**	**10,63**	**7,29**	**0,44**	**114,09**	**1,12**	**29,07**	**0,13**	**1085**
Max	**6,75**	**0,57**	**5,73**	**21,62**	**1,71**	**60,57**	**1,15**	**7,93**	**3,41**	**15,67**	**1,29**	**13,16**	**48,53**	**3,89**	**136,84**	**2,58**	**36,68**	**13,80**	**1118**
Moyenne mois /Flux mois	**4,23**	**0,38**	**5,53**	**10,45**	**0,48**	**58,28**	**0,67**	**7,22**	**0,41**	**285,0**	**25,7**	**373,4**	**705,9**	**32,1**	**3931,0**	**45,3**	**976,1**	**34,4359**	**1101**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: septembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:20**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**05:20**							**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,69**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,71**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	