**Installation:** **Veolia Saved**

**Rapport:** **mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

| | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% | | | | | | | | | Flux massique | | | | | | | | | | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paramètre** | CO_10 | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | CO | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | T2S 10' |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Foyer |
| **Unité** | mg/m³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | - | µg/Nm³ | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | - | g/d | °C |
| **VLE 10 et 30 min** | 150 | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **VLE max** | 150 | 20 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| **VLE jour** | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 25 | 0 | 50 | 86,00 | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00 | 154,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 850 |
| 01/05/2025 | 3,09 | 0,26 | 5,42 | 8,77 | 0,42 | 61,00 | 0,44 | 5,96 | 0,14 | 6,95 | 0,58 | 12,20 | 19,73 | 0,94 | 137,17 | 1,00 | 269,15 | 0,3049 | 1133 |
| 02/05/2025 | 3,09 | 0,37 | 5,67 | 6,54 | 0,42 | 58,39 | 0,48 | 7,20 | 0,82 | 7,09 | 0,86 | 12,97 | 14,98 | 0,96 | 133,47 | 1,11 | 328,78 | 1,8934 | 1123 |
| 03/05/2025 | 4,25 | 0,25 | 5,73 | 4,21 | 0,42 | 57,76 | 0,39 | 7,24 | 0,29 | 9,16 | 0,54 | 12,35 | 9,07 | 0,95 | 124,38 | 0,85 | 320,35 | 0,6259 | 1117 |
| 04/05/2025 | 2,97 | 0,32 | 5,68 | 3,21 | 0,37 | 57,44 | 0,51 | 7,50 | 0,16 | 6,70 | 0,75 | 13,03 | 7,33 | 0,86 | 131,77 | 1,16 | 342,99 | 0,3717 | 1124 |
| 05/05/2025 | 3,94 | 0,27 | 5,66 | 5,26 | 0,05 | 57,47 | 0,54 | 7,30 | 0,21 | 8,58 | 0,58 | 12,41 | 11,51 | 0,12 | 126,07 | 1,18 | 323,06 | 0,4629 | 1096 |
| 06/05/2025 | 3,69 | 0,30 | 5,59 | 5,59 | 0,18 | 59,27 | 0,58 | 7,19 | 0,17 | 7,96 | 0,64 | 12,04 | 11,92 | 0,38 | 127,72 | 1,24 | 316,19 | 0,3691 | 1100 |
| 07/05/2025 | 3,58 | 0,27 | 5,66 | 6,70 | 0,23 | 58,56 | 0,59 | 7,23 | 0,14 | 7,71 | 0,58 | 12,16 | 14,35 | 0,50 | 125,77 | 1,27 | 314,14 | 0,2941 | 1101 |
| 08/05/2025 | 4,14 | 0,33 | 5,67 | 4,67 | 0,33 | 58,32 | 0,52 | 7,28 | 0,19 | 9,04 | 0,72 | 12,36 | 10,20 | 0,71 | 127,15 | 1,14 | 317,03 | 0,4065 | 1096 |
| 09/05/2025 | 3,57 | 0,27 | 5,71 | 4,26 | 0,33 | 58,36 | 0,51 | 7,29 | 0,14 | 7,83 | 0,60 | 12,46 | 9,29 | 0,73 | 127,45 | 1,12 | 319,51 | 0,3141 | 1098 |
| 10/05/2025 | 4,02 | 0,38 | 5,67 | 4,31 | 0,26 | 58,24 | 0,45 | 7,25 | 0,12 | 8,62 | 0,82 | 12,33 | 9,32 | 0,57 | 126,68 | 0,99 | 313,73 | 0,2671 | 1100 |
| 11/05/2025 | 4,76 | 0,39 | 5,48 | 4,17 | 0,25 | 53,57 | 0,53 | 7,17 | 0,17 | 9,42 | 0,73 | 11,40 | 8,84 | 0,42 | 113,40 | 1,09 | 294,88 | 0,3378 | 1115 |
| 12/05/2025 | 3,15 | 0,25 | 5,68 | 4,51 | 0,62 | 57,91 | 0,43 | 7,26 | 0,73 | 6,65 | 0,51 | 11,89 | 9,58 | 1,29 | 121,64 | 0,90 | 304,74 | 1,6021 | 1105 |
| 13/05/2025 | 3,27 | 0,30 | 5,60 | 6,99 | 0,52 | 58,08 | 0,48 | 7,25 | 0,26 | 7,10 | 0,65 | 12,21 | 15,39 | 1,12 | 126,73 | 1,05 | 320,70 | 0,5606 | 1110 |
| 14/05/2025 | 2,98 | 0,31 | 5,75 | 15,87 | 0,01 | 58,31 | 0,39 | 7,35 | 0,86 | 6,59 | 0,68 | 12,65 | 34,17 | 0,03 | 128,22 | 0,85 | 324,47 | 1,8433 | 1098 |
| 15/05/2025 | 3,02 | 0,27 | 5,66 | 9,55 | 0,36 | 58,72 | 0,39 | 7,41 | 0,46 | 6,53 | 0,58 | 12,16 | 20,48 | 0,79 | 126,03 | 0,83 | 315,20 | 0,9907 | 1108 |
| 16/05/2025 | 2,34 | 0,25 | 5,75 | 7,35 | 0,44 | 59,01 | 0,35 | 7,05 | 0,35 | 5,20 | 0,55 | 12,65 | 16,30 | 0,94 | 129,97 | 0,77 | 300,28 | 0,7550 | 1111 |
| 17/05/2025 | 3,18 | 0,29 | 5,68 | 6,35 | 0,45 | 58,56 | 0,39 | 7,30 | 0,20 | 7,05 | 0,64 | 12,54 | 14,07 | 1,00 | 129,40 | 0,87 | 315,23 | 0,4523 | 1106 |
| 18/05/2025 | 4,23 | 0,34 | 5,17 | 8,09 | 0,25 | 50,20 | 0,44 | 6,95 | 0,23 | 6,98 | 0,50 | 7,80 | 12,43 | 0,37 | 75,79 | 0,65 | 208,55 | 0,3306 | 1097 |
| 19/05/2025 | 2,93 | 0,26 | 5,66 | 6,84 | 0,17 | 58,15 | 0,18 | 7,14 | 1,69 | 6,19 | 0,54 | 11,83 | 14,25 | 0,35 | 121,69 | 0,38 | 294,14 | 4,3995 | 1118 |
| 20/05/2025 | 4,36 | 0,24 | 5,51 | 7,06 | 0,01 | 60,39 | 0,12 | 6,02 | 0,21 | 9,02 | 0,49 | 11,35 | 15,20 | 0,02 | 123,27 | 0,25 | 288,73 | 0,4410 | 1128 |
| 21/05/2025 | 3,75 | 0,29 | 5,60 | 5,20 | 0,03 | 58,20 | 0,16 | 7,35 | 0,16 | 7,91 | 0,61 | 11,87 | 11,10 | 0,05 | 123,57 | 0,35 | 302,78 | 0,3458 | 1122 |
| 22/05/2025 | 3,33 | 0,25 | 5,69 | 6,90 | 0,21 | 57,61 | 0,16 | 7,40 | 0,23 | 7,16 | 0,54 | 12,21 | 14,85 | 0,45 | 123,62 | 0,35 | 310,96 | 0,5019 | 1106 |
| 23/05/2025 | 4,12 | 0,26 | 5,92 | 5,82 | 0,09 | 59,14 | 0,26 | 6,99 | 0,18 | 8,98 | 0,57 | 12,94 | 12,82 | 0,19 | 129,72 | 0,57 | 300,02 | 0,3994 | 1103 |
| 24/05/2025 | 3,36 | 0,25 | 5,61 | 6,15 | 0,23 | 60,74 | 0,26 | 6,58 | 0,21 | 7,56 | 0,55 | 12,51 | 13,71 | 0,51 | 135,76 | 0,57 | 287,54 | 0,4732 | 1100 |
| 25/05/2025 | 4,02 | 0,24 | 5,69 | 6,15 | 0,03 | 58,66 | 0,30 | 7,52 | 0,22 | 8,97 | 0,53 | 12,58 | 13,60 | 0,06 | 129,60 | 0,65 | 325,61 | 0,4879 | 1102 |
| 26/05/2025 | 5,43 | 0,26 | 5,75 | 7,03 | 0,12 | 57,91 | 0,22 | 7,36 | 0,42 | 11,40 | 0,54 | 12,11 | 14,89 | 0,26 | 122,07 | 0,47 | 305,39 | 0,8913 | 1101 |
| 27/05/2025 | 3,77 | 0,24 | 5,93 | 4,10 | 0,21 | 58,25 | 0,25 | 7,39 | 0,15 | 8,27 | 0,53 | 12,91 | 8,92 | 0,47 | 127,10 | 0,56 | 318,07 | 0,3263 | 1098 |
| 28/05/2025 | 3,92 | 0,26 | 5,72 | 9,50 | 0,21 | 57,28 | 0,23 | 7,38 | 0,36 | 8,54 | 0,55 | 12,26 | 20,33 | 0,46 | 122,88 | 0,49 | 313,46 | 0,7805 | 1097 |
| 29/05/2025 | 2,85 | 0,24 | 5,75 | 6,75 | 0,27 | 58,32 | 0,24 | 7,32 | 0,26 | 6,23 | 0,53 | 12,42 | 14,77 | 0,60 | 125,89 | 0,51 | 314,69 | 0,5721 | 1099 |
| 30/05/2025 | 3,40 | 0,30 | 5,30 | 3,75 | 0,15 | 57,39 | 0,24 | 7,43 | 0,21 | 6,88 | 0,62 | 10,87 | 7,79 | 0,32 | 117,10 | 0,49 | 302,96 | 0,4184 | 1100 |
| 31/05/2025 | 4,68 | 0,32 | 5,49 | 4,45 | 0,00 | 57,59 | 0,17 | 7,26 | 0,15 | 9,24 | 0,65 | 11,05 | 9,00 | 0,00 | 116,17 | 0,34 | 312,32 | 0,3114 | 1106 |
| **Min** | **2,34** | **0,24** | **5,17** | **3,21** | **0,00** | **50,20** | **0,12** | **5,96** | **0,12** | **5,20** | **0,49** | **7,80** | **7,33** | **0,00** | **75,79** | **0,25** | **208,55** | **0,27** | **1096** |
| **Max** | **5,43** | **0,39** | **5,93** | **15,87** | **0,62** | **61,00** | **0,59** | **7,52** | **1,69** | **11,40** | **0,86** | **13,03** | **34,17** | **1,29** | **137,17** | **1,27** | **342,99** | **4,40** | **1133** |
| **Moyenne mois /Flux mois** | **3,65** | **0,28** | **5,64** | **6,32** | **0,25** | **58,08** | **0,36** | **7,17** | **0,33** | **241,5** | **18,8** | **374,6** | **420,2** | **16,4** | **3857,3** | **24,0** | **9525,7** | **22,5311** | **1107** |
| **Total (hh:mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Légende:**

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

**Installation:** **Veolia Saved**

**Rapport:** **Mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

| **Synthèse des dépass & Indispo.** | seuil | CO_10 | COT | HCL | SO2 | Res1 | NOx | NH3 | POUSSIERES | Hg | **Global** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel** | 60h/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00 | | 00:00 | 00:00 |
| **Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel** | 60 h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00 | | 00:00 | 00:40 |
| **Compt. dépassement VLE 24hs mensuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Compt. dépassement VLE 24hs annuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nbr. dépass VLE Flux mensuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **Nbr. dépass VLE Flux annuel** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **Compt. Indisponibilité AMS mensuel** | 60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg | **02:20** | | | | | | **00:00** | **00:00** | | |
| **Compt. Indisponibilité AMS annuel** | 60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg | **07:40** | | | | | | **00:00** | **00:00** | | |
| **Dioxin / Furanes % mensuel** | >85% en cummul annuel | **99,87** | | | | | | | | | |
| **Dioxin / Furanes % annuel** | >85% en cummul annuel | **99,82** | | | | | | | | | |
| **Nombre moyennne jour invalide par mois** | / | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Nombre moyennne jour invalide per an** | 10 Jours | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |