Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: novembre 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/11/2025	4,53	0,26	5,47	6,16	0,00	56,64	0,34	6,78	0,08	10,24	0,58	12,34	13,90	0,00	127,78	0,77	317,95	0,1719		1103
02/11/2025	3,09	0,27	5,39	9,44	0,00	56,72	0,44	5,98	0,10	6,65	0,58	11,80	20,50	0,00	123,71	0,95	277,29	0,2246		1099
03/11/2025	4,47	0,26	4,94	5,48	0,00	56,37	0,39	7,09	0,25	9,79	0,58	10,92	12,16	0,00	124,11	0,86	325,95	0,5619		1102
04/11/2025	4,56	0,26	5,42	4,97	0,00	55,38	0,28	6,32	0,06	10,12	0,59	12,05	11,02	0,00	123,21	0,62	293,86	0,1299		1091
05/11/2025	4,94	0,27	5,34	8,52	0,00	57,45	0,25	6,36	0,12	10,91	0,59	11,74	18,66	0,00	126,10	0,55	292,09	0,2668		1103
06/11/2025	6,99	0,29	5,64	10,62	0,00	57,44	0,20	6,32	1,85	14,22	0,64	12,23	22,72	0,00	124,90	0,44	296,36	6,6114		1089
07/11/2025	6,30	0,31	5,52	5,36	0,00	52,95	0,30	6,61	0,28	13,47	0,66	11,83	11,54	0,00	113,73	0,64	337,94	0,6145		1108
08/11/2025	3,78	0,25	5,24	8,08	0,00	55,69	0,37	4,50	0,09	8,26	0,54	11,47	17,76	0,00	121,86	0,81	211,40	0,1930		1118
09/11/2025	2,93	0,26	5,42	10,78	0,00	56,30	0,31	5,51	0,18	6,53	0,58	12,06	24,01	0,00	125,19	0,69	258,38	0,3931		1115
10/11/2025	3,81	0,25	5,25	9,41	0,00	56,49	0,36	6,20	0,32	8,44	0,56	11,58	20,81	0,00	124,62	0,80	288,48	0,7182		1113
11/11/2025	3,92	0,23	5,39	7,49	0,00	57,78	0,26	5,28	1,40	8,66	0,52	11,95	16,61	0,00	127,97	0,59	265,73	16,6896		1117
12/11/2025	4,63	0,24	5,31	7,82	0,00	59,13	0,36	5,94	0,31	10,39	0,53	11,93	17,53	0,00	132,64	0,81	273,87	0,7045		1118
13/11/2025	3,78	0,25	5,41	4,80	0,00	55,97	0,30	6,67	0,07	8,44	0,55	12,06	10,69	0,00	124,79	0,67	308,79	0,1673		1109
14/11/2025	6,52	0,30	5,56	12,24	0,00	55,07	0,27	6,98	0,35	14,37	0,68	12,55	27,34	0,00	124,03	0,62	324,35	0,7700		1116
15/11/2025	4,68	0,29	5,15	10,41	0,00	58,44	0,40	5,84	0,22	10,35	0,65	11,45	22,97	0,00	129,75	0,88	296,70	0,4797		1120
16/11/2025	5,50	0,42	4,87	10,22	0,00	56,01	0,51	5,50	0,25	6,65	0,41	4,81	10,12	0,00	55,42	0,50	112,97	0,2444		1121
17/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
18/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
19/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
20/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
21/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
22/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
23/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		0
25/11/2025	8,78	0,39	4,09	6,58	0,28	54,11	4,41	6,71	0,63	18,21	0,77	8,27	13,51	0,56	110,17	8,69	296,72	1,1216		1095
26/11/2025	5,02	0,32	3,72	5,43	0,11	56,27	0,28	6,50	0,04	10,66	0,67	7,95	11,63	0,23	119,59	0,59	300,44	0,0810		1112
27/11/2025	4,65	0,33	4,57	7,21	0,04	56,75	0,27	6,26	0,05	9,99	0,71	9,91	15,60	0,09	122,74	0,58	307,64	0,1019		1105
28/11/2025	5,74	0,35	4,03	4,32	0,05	54,50	0,21	6,94	0,04	12,55	0,77	8,85	9,45	0,11	119,25	0,45	324,43	0,0941		1110
29/11/2025	3,98	0,29	4,16	6,30	0,02	54,27	0,24	6,69	0,04	8,58	0,64	9,04	13,68	0,04	117,32	0,52	311,40	0,0823		1121
30/11/2025	3,29	0,29	3,56	8,57	0,04	54,69	0,40	6,77	0,04	7,20	0,64	7,86	18,87	0,09	120,31	0,89	318,21	0,0884		1126
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**
Max	**8,78**	**0,42**	**5,64**	**12,24**	**0,28**	**59,13**	**4,41**	**7,09**	**1,85**	**18,21**	**0,77**	**12,55**	**27,34**	**0,56**	**132,64**	**8,69**	**337,94**	**16,69**		**1122**
Moyenne mois /Flux mois	**4,79**	**0,29**	**4,98**	**7,67**	**0,03**	**56,11**	**0,51**	**6,28**	**0,26**	**224,6**	**13,4**	**234,7**	**360,9**	**1,1**	**2639,0**	**22,9**	**6341,0**	**25,0543**		**1108**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Du 17 au 24 Novembre UVE en arrêt technique programmé

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: novembre 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,57**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**98,79**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	