Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: décembre 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg		T2S 10'
																				Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d		°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0												
VLE max	150	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		850
01/12/2025	4,01	0,35	5,12	8,40	0,02	55,88	0,32	6,38	0,17	8,63	0,75	11,07	18,10	0,04	120,64	0,69	292,86	0,3737		1113
02/12/2025	4,68	0,33	5,36	5,91	0,02	58,36	0,27	6,06	0,05	10,09	0,71	11,64	12,78	0,05	126,59	0,59	299,45	0,1104		1118
03/12/2025	5,67	0,31	6,17	10,96	0,02	54,11	0,26	6,56	0,10	11,78	0,66	12,99	22,98	0,04	114,85	0,55	302,75	0,2164		1118
04/12/2025	4,23	0,28	5,37	5,40	0,02	58,14	0,30	6,01	0,29	9,15	0,61	11,62	11,57	0,04	125,60	0,64	279,05	0,6327		1124
05/12/2025	4,12	0,31	5,44	5,69	0,02	57,47	0,23	5,85	0,04	8,90	0,68	11,78	12,19	0,03	124,26	0,50	272,79	0,0821		1120
06/12/2025	3,92	0,36	5,52	4,99	0,01	55,60	0,24	6,71	0,03	8,44	0,79	12,09	10,85	0,02	121,59	0,53	312,10	0,0758		1125
07/12/2025	2,48	0,27	5,92	6,69	0,01	56,57	0,27	5,70	0,04	5,37	0,59	12,77	14,37	0,02	122,41	0,59	265,47	0,0761		1124
08/12/2025	5,24	0,30	5,34	9,50	0,01	57,50	0,21	6,66	0,15	11,36	0,65	11,66	20,71	0,02	125,24	0,46	310,91	0,3351		1116
09/12/2025	4,42	0,39	5,51	8,52	0,01	54,31	0,21	6,69	0,06	9,39	0,83	11,89	18,47	0,01	116,77	0,44	304,67	0,1205		1116
10/12/2025	3,86	0,36	5,25	6,74	0,00	54,05	0,20	6,15	0,05	9,50	0,73	10,93	14,33	0,01	112,43	0,42	276,31	0,1075		1110
11/12/2025	3,63	0,40	5,43	14,51	0,02	55,58	0,20	6,47	0,10	7,99	0,89	11,99	32,22	0,04	122,50	0,45	302,49	0,2184		1114
12/12/2025	4,20	0,39	5,37	9,41	0,01	56,73	0,23	5,88	0,06	8,98	0,85	11,62	20,37	0,03	122,46	0,50	271,83	0,1386		1127
13/12/2025	3,17	0,37	5,22	10,80	0,02	59,91	0,34	4,19	0,04	6,63	0,77	10,95	22,64	0,04	125,48	0,70	193,03	0,0735		1124
14/12/2025	2,25	0,31	5,48	9,73	0,02	54,62	0,25	6,52	0,07	4,88	0,66	11,91	21,13	0,05	118,42	0,53	299,89	0,1589		1123
15/12/2025	3,60	0,29	5,11	5,91	0,01	56,05	0,21	5,89	0,17	7,78	0,62	10,99	12,70	0,03	119,98	0,45	273,84	0,3722		1120
16/12/2025	3,02	0,29	5,26	5,49	0,01	54,05	0,30	6,59	0,03	6,60	0,63	11,45	11,91	0,02	117,59	0,64	302,27	0,0760		1118
17/12/2025	4,03	0,31	5,39	8,55	0,01	56,16	0,16	5,74	0,07	8,41	0,65	11,31	17,89	0,02	117,48	0,33	263,00	0,1398		1119
18/12/2025	4,88	0,32	5,18	8,47	0,05	58,50	0,28	5,92	0,04	10,34	0,69	11,07	18,07	0,11	124,80	0,60	288,39	0,0839		1128
19/12/2025	4,35	0,25	5,07	7,05	0,01	57,24	0,34	5,11	0,04	9,14	0,53	10,73	14,89	0,02	120,55	0,71	239,04	0,0770		1131
20/12/2025	3,65	0,36	5,12	5,37	0,02	55,31	0,29	6,36	0,04	7,62	0,74	10,77	11,34	0,05	115,93	0,61	293,07	0,0746		1138
21/12/2025	3,81	0,32	5,31	10,73	0,02	57,25	0,27	5,41	0,04	9,65	0,66	11,24	22,58	0,04	120,47	0,57	299,44	0,0752		1130
22/12/2025	4,60	0,28	5,26	8,32	0,02	55,15	0,30	6,10	0,16	9,14	0,57	11,08	17,47	0,04	115,01	0,61	321,25	0,3539		1127
23/12/2025	2,93	0,40	5,32	5,10	0,02	54,27	0,23	6,65	0,03	6,38	0,88	11,66	11,18	0,04	118,62	0,49	307,43	0,0757		1129
24/12/2025	2,89	0,26	4,73	8,86	0,02	53,87	0,29	6,57	0,04	6,21	0,57	10,27	19,21	0,04	116,11	0,62	302,91	0,0765		1128
25/12/2025	3,06	0,21	5,35	11,83	0,02	57,30	0,25	5,49	0,04	6,45	0,44	11,27	25,00	0,04	120,52	0,52	250,58	0,0782		1140
26/12/2025	4,07	0,29	5,40	6,73	0,03	55,50	0,20	6,34	0,04	8,70	0,64	11,62	14,53	0,06	119,15	0,43	295,19	0,0796		1138
27/12/2025	3,65	0,28	5,03	4,04	0,03	55,71	0,24	6,28	0,04	7,89	0,60	10,91	8,70	0,07	120,52	0,51	293,47	0,0791		1130
28/12/2025	3,40	0,25	5,31	5,67	0,03	57,92	0,19	5,57	0,04	7,12	0,54	11,30	11,83	0,06	122,73	0,40	258,40	0,0789		1135
29/12/2025	4,17	0,13	4,72	7,41	0,03	59,72	0,35	4,41	0,11	8,51	0,26	9,72	15,39	0,06	122,51	0,71	203,57	0,2369		1136
30/12/2025	4,19	0,24	4,41	4,01	0,02	57,76	0,27	5,54	0,04	8,84	0,51	9,35	8,48	0,04	122,19	0,57	259,85	0,0772		1135
31/12/2025	3,83	0,31	5,43	5,33	0,02	55,88	0,23	6,39	0,04	8,42	0,68	11,98	11,60	0,04	123,05	0,51	299,79	0,0801		1133
Min	**2,25**	**0,13**	**4,41**	**4,01**	**0,00**	**53,87**	**0,16**	**4,19**	**0,03**	**4,88**	**0,26**	**9,35**	**8,48**	**0,01**	**112,43**	**0,33**	**193,03**	**0,07**		**1110**
Max	**5,67**	**0,40**	**6,17**	**14,51**	**0,05**	**59,91**	**0,35**	**6,71**	**0,29**	**11,78**	**0,89**	**12,99**	**32,22**	**0,11**	**126,59**	**0,71**	**321,25**	**0,63**		**1140**
Moyenne mois /Flux mois	**3,87**	**0,31**	**5,29**	**7,62**	**0,02**	**56,34**	**0,26**	**6,01**	**0,07**	**258,3**	**20,4**	**351,6**	**505,5**	**1,2**	**3736,4**	**16,9**	**8735,1**	**4,8343**		**1125**
Total (hh:mm)																				

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: décembre 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**						**00:00**	**00:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**99,91**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**98,90**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	