

Rapport DREAL Mensuel: octobre 2020



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process	Compteur					
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE Ligne 1																					
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0						
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30													
Autre seuil		150						150											85%		
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		
01.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
02.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
03.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
04.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
05.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
06.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
07.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
08.10.20	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off	
09.10.20	2,90	10,39	99,31	12,14	48,15	0,28	0,87	0,09	3,68	13,18	15,47	59,10	0,33	1,06	0,11	1095	00:00	00:00	00:00	Auc D	
10.10.20	7,86	6,96	100,00	20,77	53,29	0,13	0,55	0,00	16,18	14,36	42,78	109,50	0,27	1,13	0,01	1106	00:00	00:00	00:00	Auc D	
11.10.20	7,88	6,14	100,00	17,97	66,75	0,11	0,28	0,00	15,66	12,20	35,81	132,59	0,21	0,56	0,00	1115	00:00	00:00	00:00	Auc D	
12.10.20	7,90	6,91	100,00	14,25	66,97	0,12	0,21	0,00	15,66	13,67	28,29	132,67	0,25	0,42	0,00	1112	00:00	00:00	00:00	Auc D	
13.10.20	8,11	5,67	100,00	12,56	67,30	0,07	0,16	1,14	16,03	11,21	24,86	133,14	0,15	0,32	2,25	1105	00:00	00:00	00:00	Auc D	
14.10.20	7,82	6,35	100,00	12,48	67,71	0,08	0,18	1,71	15,66	12,74	25,08	135,52	0,16	0,35	3,43	1111	00:00	00:00	00:00	Auc D	
15.10.20	7,48	7,88	100,00	18,61	66,20	0,15	0,18	1,61	14,99	15,90	37,17	132,98	0,30	0,36	3,23	1114	00:00	00:00	00:00	Auc D	
16.10.20	7,50	7,25	100,00	17,73	67,03	0,09	0,17	1,74	15,07	14,61	35,68	134,69	0,17	0,35	3,49	1122	00:00	00:00	00:00	Auc D	
17.10.20	7,90	5,32	100,00	21,98	67,10	0,09	0,19	1,67	15,97	10,81	44,50	135,79	0,18	0,38	3,38	1113	00:00	00:00	00:00	Auc D	
18.10.20	7,96	5,65	100,00	14,73	66,59	0,13	0,18	1,60	16,16	11,62	29,89	135,11	0,27	0,37	3,24	1121	00:00	00:00	00:00	Auc D	
19.10.20	7,86	5,35	100,00	14,65	66,64	0,09	0,25	1,86	16,01	10,91	29,90	135,63	0,19	0,51	3,79	1122	00:00	00:00	00:00	Auc D	
20.10.20	7,87	7,59	100,00	16,43	67,50	0,15	0,22	1,66	16,05	15,48	33,50	137,75	0,31	0,46	3,40	1119	00:00	00:00	00:00	Auc D	
21.10.20	7,63	4,93	100,00	17,64	67,16	0,11	0,17	2,27	15,57	10,08	35,84	136,89	0,21	0,35	4,62	1131	00:00	00:00	00:00	Auc D	
22.10.20	7,97	6,98	100,00	14,69	66,54	0,14	0,17	1,83	16,26	14,27	30,10	135,51	0,29	0,35	3,74	1126	00:00	00:00	00:00	Auc D	
23.10.20	7,70	5,62	100,00	14,90	66,42	0,14	0,13	1,96	15,68	11,51	30,41	135,29	0,29	0,27	4,01	1137	00:00	00:00	00:00	Auc D	
24.10.20	7,65	4,88	100,00	22,38	67,08	0,09	0,17	1,98	15,68	9,99	45,96	137,39	0,19	0,35	4,06	1126	00:00	00:00	00:00	Auc D	
25.10.20	7,48	3,99	100,00	16,97	67,61	0,09	0,21	1,99	16,03	8,56	36,41	144,92	0,19	0,45	4,27	1121	00:00	00:00	00:00	Auc D	
26.10.20	7,60	5,56	100,00	23,23	66,98	0,48	0,22	2,13	15,70	11,49	48,17	138,45	1,01	0,45	4,40	1128	00:00	00:00	00:00	Auc D	
27.10.20	7,85	6,17	100,00	16,15	67,49	0,38	0,21	2,11	15,95	12,57	32,99	137,17	0,77	0,43	4,27	1109	00:00	00:00	00:00	Auc D	
28.10.20	7,39	5,92	100,00	20,39	65,70	0,32	0,40	1,89	15,02	12,08	41,44	133,76	0,66	0,82	3,85	1122	00:00	00:00	00:00	Auc D	
29.10.20	5,52	6,66	100,00	23,09	65,08	0,33	0,46	1,65	11,15	13,53	47,00	131,79	0,66	0,93	3,33	1127	00:00	00:00	00:00	Auc D	
30.10.20	7,31	5,38	100,00	19,84	66,48	0,34	0,23	2,04	14,66	10,84	39,85	133,53	0,67	0,46	4,11	1130	00:00	00:00	00:00	Auc D	
31.10.20	7,88	4,29	100,00	15,32	66,83	0,31	0,19	2,16	16,03	8,76	31,12	135,89	0,63	0,39	4,40	1137	00:00	00:00	00:00	Auc D	
min	2,90	3,99	99,31	12,14	48,15	0,07	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095					
max	8,11	10,39	100,00	23,23	67,71	0,48	0,87	2,27	16,26	15,90	48,17	144,92	1,01	1,13	4,62	1137					
moy	7,51	6,10	99,98	17,43	65,69	0,18	0,25	1,55								1119					
Total									344,8	280,4	802,2	3015,0	8,4	11,5	71,4		00:00	00:00	00:00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

01/10 au 0810 UVE en arrêt technique

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						00:00			03:20
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,92	99,30

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement