

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,27	32,95	60,77	0,08	0,23	0,28	0,14	0,06	1,43	2,64	0,00	0,01	0,01	1134
01:00	3,90	26,10	69,35	0,08	0,26	0,30	0,16	0,07	1,10	2,93	0,00	0,01	0,01	1140
01:30	5,60	32,67	66,45	0,08	0,27	0,29	0,23	0,06	1,36	2,77	0,00	0,01	0,01	1140
02:00	8,62	36,64	63,38	0,08	0,24	0,31	0,34	0,05	1,44	2,50	0,00	0,01	0,01	1110
02:30	10,18	37,41	63,63	0,08	0,22	0,30	0,39	0,05	1,44	2,44	0,00	0,01	0,01	1128
03:00	8,59	25,91	68,10	0,08	0,24	0,28	0,34	0,04	1,01	2,66	0,00	0,01	0,01	1123
03:30	9,58	23,74	68,31	0,08	0,24	0,26	0,39	0,06	0,96	2,76	0,00	0,01	0,01	1138
04:00	9,47	27,90	66,94	0,08	0,22	0,25	0,39	0,09	1,16	2,77	0,00	0,01	0,01	1148
04:30	7,80	16,39	66,61	0,08	0,23	0,26	0,33	0,06	0,69	2,79	0,00	0,01	0,01	1129
05:00	10,07	19,75	63,65	0,18	0,28	0,37	0,41	0,05	0,81	2,60	0,01	0,01	0,01	1118
05:30	8,78	17,62	47,10	0,26	0,37	0,44	0,35	0,04	0,70	1,88	0,01	0,01	0,02	1124
06:00	7,00	12,84	60,97	0,16	0,42	0,32	0,28	0,04	0,51	2,44	0,01	0,02	0,01	1165
06:30	10,60	17,71	61,15	0,08	0,24	0,26	0,43	0,05	0,72	2,48	0,00	0,01	0,01	1155
07:00	6,55	8,78	63,81	0,08	0,26	0,26	0,27	0,07	0,36	2,65	0,00	0,01	0,01	1151
07:30	7,95	12,00	62,25	0,07	0,26	0,25	0,34	0,06	0,51	2,66	0,00	0,01	0,01	1136
08:00	8,26	12,79	68,12	0,08	0,24	0,26	0,35	0,05	0,54	2,86	0,00	0,01	0,01	1123
08:30	7,20	10,48	66,37	0,08	0,26	0,22	0,30	0,05	0,44	2,79	0,00	0,01	0,01	1128
09:00	7,43	8,05	61,31	0,08	0,22	0,21	0,31	0,05	0,34	2,58	0,00	0,01	0,01	1112
09:30	8,87	8,80	63,14	0,08	0,24	0,20	0,38	0,05	0,38	2,70	0,00	0,01	0,01	1125
10:00	9,93	16,44	62,47	0,08	0,22	0,20	0,43	0,05	0,71	2,69	0,00	0,01	0,01	1134
10:30	5,39	4,30	65,67	0,08	0,26	0,19	0,23	0,07	0,19	2,82	0,00	0,01	0,01	1149
11:00	5,25	10,94	73,86	0,08	0,28	0,17	0,23	0,12	0,48	3,27	0,00	0,01	0,01	1151
11:30	5,59	18,87	62,41	0,07	0,26	0,17	0,25	0,06	0,85	2,80	0,00	0,01	0,01	1131
12:00	9,02	23,13	64,24	0,08	0,22	0,19	0,39	0,10	1,00	2,78	0,00	0,01	0,01	1123
12:30	7,11	9,19	64,92	0,08	0,25	0,19	0,30	0,07	0,39	2,77	0,00	0,01	0,01	1125
13:00	9,82	21,13	54,66	0,08	0,24	0,19	0,41	0,07	0,89	2,30	0,00	0,01	0,01	1106
13:30	6,73	4,59	70,20	0,13	0,28	0,15	0,29	0,05	0,20	3,01	0,01	0,01	0,01	1148
14:00	7,36	8,86	66,59	0,15	0,32	0,18	0,32	0,08	0,39	2,90	0,01	0,01	0,01	1151
14:30	9,37	44,23	67,87	0,15	0,27	0,17	0,42	0,08	1,96	3,01	0,01	0,01	0,01	1142
15:00	7,47	23,74	64,07	0,15	0,25	0,17	0,33	0,09	1,05	2,83	0,01	0,01	0,01	1115
15:30	10,54	24,41	53,39	0,15	0,23	1,16	0,46	1,46	1,07	2,34	0,01	0,01	0,05	1119
16:00	9,49	18,70	56,48	0,15	0,22	0,20	0,41	0,09	0,80	2,42	0,01	0,01	0,01	1104
16:30	6,07	6,07	66,87	0,14	0,22	0,17	0,26	0,06	0,26	2,83	0,01	0,01	0,01	1130
17:00	8,07	9,80	64,09	0,17	0,25	0,27	0,33	0,05	0,41	2,66	0,01	0,01	0,01	1142
17:30	6,84	9,62	53,92	0,08	0,27	0,18	0,29	0,05	0,41	2,31	0,00	0,01	0,01	1128
18:00	7,50	10,45	68,32	0,08	0,24	0,17	0,33	0,04	0,45	2,97	0,00	0,01	0,01	1156
18:30	9,90	28,28	60,46	0,08	0,20	0,18	0,43	0,05	1,23	2,63	0,00	0,01	0,01	1128
19:00	8,72	31,82	71,21	0,08	0,26	0,19	0,38	0,05	1,37	3,07	0,00	0,01	0,01	1134
19:30	7,28	30,98	62,83	0,09	0,23	0,19	0,31	0,04	1,33	2,70	0,00	0,01	0,01	1124
20:00	6,22	23,84	65,02	0,07	0,23	0,18	0,27	0,03	1,02	2,77	0,00	0,01	0,01	1139
20:30	8,04	25,50	62,04	0,07	0,24	0,18	0,35	0,05	1,10	2,67	0,00	0,01	0,01	1116
21:00	8,17	17,63	68,60	0,08	0,27	0,17	0,35	0,05	0,77	2,98	0,00	0,01	0,01	1132
21:30	7,76	15,38	69,23	0,08	0,26	0,18	0,34	0,07	0,67	3,03	0,00	0,01	0,01	1132
22:00	8,16	24,62	63,77	0,08	0,26	0,18	0,36	0,07	1,07	2,78	0,00	0,01	0,01	1132
22:30	7,55	51,34	66,02	0,07	0,24	0,18	0,33	0,06	2,26	2,91	0,00	0,01	0,01	1121
23:00	5,15	48,46	68,29	0,07	0,29	0,18	0,22	0,06	2,11	2,97	0,00	0,01	0,01	1145
23:30	4,61	31,19	64,68	0,08	0,23	0,19	0,20	0,07	1,34	2,78	0,00	0,01	0,01	1113
00:00	5,56	33,20	68,02	0,08	0,24	0,20	0,23	0,05	1,37	2,80	0,00	0,01	0,01	1113
min	3,27	4,30	47,10	0,07	0,20	0,15	0,14	0,03	0,19	1,88	0,00	0,01	0,01	1104
max	10,60	51,34	73,86	0,26	0,42	1,16	0,46	1,46	2,26	3,27	0,01	0,02	0,05	1165
moyenne	7,68	21,15	64,20	0,10	0,25	0,24								1131
Total							15,59	10,98	43,05	130,72	0,20	0,52	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.