

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	24h
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.49	19.49	63.44	0.14	0.31	0.31	0.15	0.09	0.85	2.75	0.01	0.01	0.01	1119
01:00	2.65	29.01	63.86	0.14	0.27	0.31	0.11	0.07	1.24	2.73	0.01	0.01	0.01	1125
01:30	2.27	39.00	58.17	0.14	0.29	0.31	0.10	0.09	1.66	2.48	0.01	0.01	0.01	1115
02:00	1.90	16.84	62.33	0.12	0.29	0.31	0.08	0.15	0.71	2.63	0.01	0.01	0.01	1114
02:30	2.11	40.52	62.98	0.15	0.25	0.32	0.09	0.07	1.68	2.61	0.01	0.01	0.01	1120
03:00	2.32	43.53	62.22	0.15	0.24	0.31	0.10	0.07	1.84	2.63	0.01	0.01	0.01	1120
03:30	2.10	57.07	60.86	0.15	0.28	0.32	0.09	0.05	2.37	2.53	0.01	0.01	0.01	1109
04:00	1.64	21.22	66.33	0.15	0.29	0.33	0.07	0.24	0.87	2.73	0.01	0.01	0.01	1145
04:30	1.55	0.45	72.94	0.15	0.33	0.30	0.07	0.12	0.02	3.11	0.01	0.01	0.01	1178
05:00	1.24	2.87	64.09	0.18	0.35	0.32	0.06	0.07	0.13	2.87	0.01	0.02	0.01	1130
05:30	1.40	13.39	64.24	0.24	0.30	0.41	0.06	0.09	0.57	2.72	0.01	0.01	0.02	1091
06:00	2.38	23.13	62.86	0.25	0.34	0.42	0.10	0.06	0.97	2.63	0.01	0.01	0.02	1121
06:30	4.69	35.36	68.07	0.25	0.36	0.41	0.20	0.07	1.49	2.87	0.01	0.02	0.02	1127
07:00	4.37	28.55	65.55	0.23	0.39	0.39	0.19	0.07	1.23	2.82	0.01	0.02	0.02	1131
07:30	4.00	15.40	66.24	0.15	0.43	0.35	0.17	0.10	0.67	2.89	0.01	0.02	0.02	1151
08:00	4.52	17.03	71.71	0.14	0.39	0.39	0.20	0.08	0.74	3.11	0.01	0.02	0.02	1160
08:30	4.46	22.25	63.93	0.15	0.44	0.39	0.20	0.09	0.99	2.84	0.01	0.02	0.02	1147
09:00	5.59	32.54	62.77	0.15	0.42	0.45	0.25	0.17	1.44	2.78	0.01	0.02	0.02	1150
09:30	7.82	36.92	59.11	0.15	0.37	0.44	0.35	0.12	1.64	2.63	0.01	0.02	0.02	1121
10:00	9.48	26.26	63.23	0.15	0.35	0.48	0.41	0.42	1.13	2.72	0.01	0.02	0.02	1110
10:30	8.17	18.79	57.78	0.15	0.38	3.01	0.34	0.15	0.79	2.42	0.01	0.02	0.13	1138
11:00	8.57	15.14	64.93	0.15	0.42	0.40	0.37	0.06	0.65	2.78	0.01	0.02	0.02	1128
11:30	10.29	14.42	65.55	0.15	0.40	0.40	0.44	0.06	0.61	2.79	0.01	0.02	0.02	1149
12:00	8.68	12.46	69.25	0.15	0.40	0.41	0.38	0.09	0.54	3.02	0.01	0.02	0.02	1153
12:30	8.70	11.91	69.36	0.15	0.37	0.44	0.37	0.08	0.51	2.98	0.01	0.02	0.02	1125
13:00	8.53	18.48	60.02	0.12	0.43	0.46	0.38	0.27	0.83	2.69	0.01	0.02	0.02	1161
13:30	9.77	20.28	72.37	0.10	0.43	0.48	0.44	0.12	0.90	3.22	0.00	0.02	0.02	1151
14:00	9.15	19.13	66.70	0.12	0.47	0.54	0.40	0.14	0.84	2.94	0.01	0.02	0.02	1151
14:30	12.80	29.94	68.49	0.11	0.39	0.51	0.56	0.08	1.32	3.02	0.01	0.02	0.02	1105
15:00	10.38	45.82	59.03	0.12	0.33	0.42	0.44	0.06	1.96	2.52	0.01	0.01	0.02	1116
15:30	4.90	57.44	50.40	0.09	0.34	0.36	0.20	0.07	2.35	2.06	0.00	0.01	0.01	1116
16:00	5.54	37.86	72.87	0.08	0.38	0.36	0.24	0.08	1.62	3.11	0.00	0.02	0.02	1155
16:30	4.37	23.80	63.54	0.10	0.40	0.34	0.19	0.09	1.03	2.76	0.00	0.02	0.01	1160
17:00	4.60	33.31	69.37	0.22	0.39	0.46	0.20	0.09	1.42	2.95	0.01	0.02	0.02	1140
17:30	5.61	58.70	62.13	0.30	0.35	0.50	0.24	0.10	2.54	2.69	0.01	0.01	0.02	1122
18:00	4.20	66.51	64.53	0.27	0.37	0.46	0.18	0.09	2.89	2.80	0.01	0.02	0.02	1109
18:30	2.85	91.14	60.51	0.26	0.34	0.43	0.12	0.09	3.71	2.47	0.01	0.01	0.02	1104
19:00	1.93	21.67	69.24	0.23	0.32	0.37	0.08	0.07	0.89	2.85	0.01	0.01	0.02	1140
19:30	1.38	4.79	68.23	0.21	0.37	0.35	0.06	0.10	0.20	2.86	0.01	0.02	0.01	1141
20:00	1.19	2.25	62.35	0.18	0.34	0.35	0.05	0.10	0.10	2.68	0.01	0.01	0.02	1141
20:30	1.37	5.31	70.66	0.08	0.32	0.33	0.06	0.08	0.22	2.99	0.00	0.01	0.01	1105
21:00	1.72	26.03	59.68	0.08	0.37	0.32	0.07	0.07	1.11	2.54	0.00	0.02	0.01	1128
21:30	2.36	44.05	67.17	0.08	0.31	0.33	0.10	0.08	1.86	2.83	0.00	0.01	0.01	1143
22:00	1.91	17.82	59.51	0.08	0.33	0.33	0.08	0.15	0.76	2.52	0.00	0.01	0.01	1137
22:30	2.37	21.97	63.18	0.08	0.37	0.34	0.10	0.08	0.94	2.70	0.00	0.02	0.01	1126
23:00	4.15	31.60	65.46	0.08	0.34	0.38	0.18	0.07	1.34	2.77	0.00	0.01	0.02	1136
23:30	7.84	47.87	72.35	0.08	0.35	0.44	0.34	0.09	2.07	3.13	0.00	0.02	0.02	1150
00:00	8.36	53.19	64.39	0.08	0.36	0.43	0.37	0.09	2.36	2.86	0.00	0.02	0.02	1119
min	1,19	0,45	50,40	0,08	0,24	0,30	0,05	0,05	0,02	2,06	0,00	0,01	0,01	1091
max	12,80	91,14	72,94	0,30	0,47	3,01	0,56	0,42	3,71	3,22	0,01	0,02	0,13	1178
moyenne	4,83	28,59	64,67	0,15	0,36	0,44								1131
Total							10,00	15,81	58,59	133,02	0,31	0,73	0,91	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.