

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,36	53,57	61,08	0,08	0,33	0,42	0,28	0,07	2,32	2,65	0,00	0,01	0,02	1125
01:00	3,79	37,77	68,73	0,08	0,38	0,37	0,16	0,09	1,62	2,95	0,00	0,02	0,02	1118
01:30	2,69	24,81	65,61	0,08	0,34	0,35	0,12	0,09	1,06	2,81	0,00	0,01	0,01	1123
02:00	2,31	22,06	60,80	0,08	0,30	0,34	0,10	0,06	0,94	2,59	0,00	0,01	0,01	1122
02:30	2,65	33,22	63,76	0,06	0,30	0,34	0,11	0,06	1,40	2,69	0,00	0,01	0,01	1120
03:00	2,59	40,58	67,54	0,04	0,31	0,44	0,11	0,11	1,74	2,90	0,00	0,01	0,02	1121
03:30	1,99	18,04	64,56	0,07	0,32	0,33	0,08	0,09	0,77	2,75	0,00	0,01	0,01	1137
04:00	2,23	30,19	65,01	0,08	0,30	0,35	0,10	0,07	1,30	2,79	0,00	0,01	0,01	1121
04:30	2,39	43,00	61,69	0,08	0,33	0,34	0,10	0,06	1,86	2,67	0,00	0,01	0,01	1116
05:00	2,21	37,64	63,60	0,17	0,31	0,37	0,09	0,07	1,61	2,73	0,01	0,01	0,02	1118
05:30	2,17	39,87	73,00	0,23	0,37	0,39	0,09	0,07	1,72	3,14	0,01	0,02	0,02	1139
06:00	1,18	0,51	66,64	0,21	0,41	0,35	0,05	0,07	0,02	2,89	0,01	0,02	0,02	1135
06:30	0,91	7,64	63,73	0,22	0,34	0,36	0,04	0,06	0,34	2,82	0,01	0,02	0,02	1130
07:00	1,37	14,22	66,25	0,24	0,34	0,41	0,06	0,07	0,61	2,86	0,01	0,01	0,02	1132
07:30	1,92	20,30	62,96	0,27	0,36	0,45	0,08	0,09	0,87	2,71	0,01	0,02	0,02	1136
08:00	3,48	32,61	68,21	0,22	0,39	0,49	0,15	0,05	1,39	2,91	0,01	0,02	0,02	1137
08:30	3,76	33,11	58,10	0,00	0,42	0,44	0,16	0,05	1,40	2,46	0,00	0,02	0,02	1134
09:00	4,96	51,08	63,60	0,01	0,40	0,46	0,21	0,07	2,15	2,68	0,00	0,02	0,02	1145
09:30	3,71	36,99	64,97	0,04	0,42	0,41	0,15	0,06	1,54	2,70	0,00	0,02	0,02	1141
10:00	3,30	30,78	67,43	0,05	0,48	0,41	0,14	0,06	1,30	2,85	0,00	0,02	0,02	1134
10:30	3,88	46,47	56,16	0,08	0,42	0,42	0,17	0,42	1,98	2,39	0,00	0,02	0,02	1148
11:00	2,49	24,31	47,85	0,08	0,40	1,29	0,10	0,19	1,02	2,02	0,00	0,02	0,05	1143
11:30	2,52	26,04	52,12	0,08	0,40	1,95	0,10	0,04	1,08	2,15	0,00	0,02	0,08	1135
12:00	3,20	31,61	57,44	0,08	0,41	0,39	0,13	0,04	1,29	2,34	0,00	0,02	0,02	1143
12:30	3,37	63,01	67,29	0,08	0,40	0,38	0,14	0,06	2,55	2,73	0,00	0,02	0,02	1153
13:00	2,46	48,41	66,07	0,08	0,38	0,34	0,10	0,06	1,95	2,67	0,00	0,02	0,01	1136
13:30	1,91	26,26	66,04	0,08	0,41	0,31	0,08	0,07	1,11	2,79	0,00	0,02	0,01	1140
14:00	1,67	10,25	68,98	0,08	0,46	0,37	0,07	0,07	0,43	2,89	0,00	0,02	0,02	1140
14:30	1,63	24,97	46,20	0,08	0,41	0,32	0,07	0,14	1,07	1,98	0,00	0,02	0,01	1142
15:00	1,72	20,25	67,04	0,08	0,43	0,31	0,07	0,05	0,86	2,86	0,00	0,02	0,01	1155
15:30	1,67	16,84	57,99	0,09	0,45	0,30	0,07	0,06	0,73	2,50	0,00	0,02	0,01	1136
16:00	2,73	40,92	59,68	0,09	0,41	0,36	0,12	0,05	1,75	2,55	0,00	0,02	0,02	1128
16:30	3,87	47,23	63,94	0,10	0,40	0,37	0,16	0,05	2,00	2,70	0,00	0,02	0,02	1132
17:00	3,51	40,69	58,09	0,19	0,26	0,39	0,15	0,27	1,73	2,48	0,01	0,01	0,02	1130
17:30	3,51	66,27	63,62	0,24	0,10	0,40	0,15	0,05	2,75	2,64	0,01	0,00	0,02	1124
18:00	2,20	38,96	60,93	0,22	0,11	0,37	0,09	0,08	1,62	2,54	0,01	0,00	0,02	1140
18:30	1,23	12,63	62,75	0,21	0,12	0,34	0,05	0,12	0,54	2,67	0,01	0,01	0,01	1133
19:00	1,54	32,13	66,74	0,22	0,11	0,37	0,06	0,05	1,35	2,80	0,01	0,00	0,02	1125
19:30	1,71	52,27	62,83	0,22	0,13	0,36	0,07	0,05	2,20	2,64	0,01	0,01	0,02	1125
20:00	1,66	50,90	71,09	0,19	0,17	0,36	0,07	0,06	2,11	2,95	0,01	0,01	0,01	1142
20:30	1,50	22,96	62,37	0,08	0,37	0,28	0,06	0,06	0,97	2,65	0,00	0,02	0,01	1131
21:00	1,71	45,14	80,51	0,08	0,35	0,29	0,07	0,07	1,95	3,49	0,00	0,02	0,01	1146
21:30	1,35	0,26	60,65	0,08	0,33	0,28	0,06	0,06	0,01	2,64	0,00	0,01	0,01	1109
22:00	1,07	1,29	63,57	0,08	0,37	0,29	0,05	0,09	0,05	2,70	0,00	0,02	0,01	1140
22:30	1,22	12,98	64,25	0,08	0,36	0,32	0,05	0,07	0,56	2,77	0,00	0,02	0,01	1124
23:00	1,60	27,74	58,90	0,08	0,36	0,34	0,07	0,13	1,20	2,54	0,00	0,02	0,01	1128
23:30	2,35	29,37	66,36	0,08	0,35	0,38	0,10	0,05	1,24	2,80	0,00	0,01	0,02	1124
00:00	3,00	46,37	62,55	0,08	0,36	0,39	0,13	0,07	2,00	2,69	0,00	0,02	0,02	1145
min	0,91	0,26	46,20	0,00	0,10	0,28	0,04	0,04	0,01	1,98	0,00	0,00	0,01	1109
max	6,36	66,27	80,51	0,27	0,48	1,95	0,28	0,42	2,75	3,49	0,01	0,02	0,08	1155
moyenne	2,46	31,55	63,32	0,11	0,34	0,42								1134
Total							5,01	14,88	64,09	129,12	0,23	0,70	0,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.