

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,38	3,92	52,22	0,00	0,12	0,56	0,23	0,08	0,17	2,25	0,00	0,01	0,02	1087
01:00	4,94	5,05	57,17	0,01	0,12	0,54	0,22	0,08	0,22	2,49	0,00	0,01	0,02	1088
01:30	7,92	12,16	69,78	0,00	0,18	0,54	0,34	0,07	0,52	2,98	0,00	0,01	0,02	1104
02:00	10,10	12,09	66,83	0,01	0,07	0,54	0,43	0,06	0,52	2,86	0,00	0,00	0,02	1096
02:30	6,22	9,61	68,83	0,00	0,16	0,53	0,27	0,08	0,42	2,98	0,00	0,01	0,02	1090
03:00	5,67	11,43	71,55	0,01	0,14	0,54	0,25	0,09	0,49	3,09	0,00	0,01	0,02	1107
03:30	6,64	16,66	61,50	0,00	0,08	0,47	0,29	0,06	0,72	2,65	0,00	0,00	0,02	1078
04:00	9,67	23,20	63,54	0,01	0,07	0,52	0,41	0,08	0,99	2,71	0,00	0,00	0,02	1077
04:30	8,55	21,62	67,09	0,00	0,09	0,50	0,37	0,07	0,92	2,87	0,00	0,00	0,02	1095
05:00	8,26	20,88	68,23	0,02	0,15	0,49	0,36	0,08	0,91	2,98	0,00	0,01	0,02	1096
05:30	8,30	24,81	69,87	0,00	0,10	0,49	0,36	0,07	1,07	3,02	0,00	0,00	0,02	1079
06:00	6,42	14,68	70,02	0,01	0,17	0,39	0,28	0,10	0,64	3,03	0,00	0,01	0,02	1098
06:30	7,95	15,57	64,17	0,00	0,28	0,18	0,34	0,09	0,67	2,75	0,00	0,01	0,01	1099
07:00	10,06	13,87	72,89	0,01	0,30	0,18	0,43	0,09	0,59	3,11	0,00	0,01	0,01	1109
07:30	9,28	12,51	63,45	0,00	0,26	0,19	0,39	0,11	0,53	2,69	0,00	0,01	0,01	1099
08:00	7,66	9,71	59,59	0,01	0,29	0,33	0,33	0,10	0,42	2,57	0,00	0,01	0,01	1095
08:30	9,57	13,74	68,34	0,00	0,13	0,54	0,41	0,13	0,59	2,95	0,00	0,01	0,02	1104
09:00	6,98	2,98	73,11	0,01	0,16	0,55	0,30	0,10	0,13	3,17	0,00	0,01	0,02	1111
09:30	6,63	6,84	67,68	0,00	0,15	0,56	0,29	0,08	0,30	2,95	0,00	0,01	0,02	1132
10:00	6,96	5,00	68,99	0,01	0,19	0,57	0,30	0,12	0,21	2,94	0,00	0,01	0,02	1118
10:30	8,55	10,80	65,77	0,00	0,19	0,56	0,37	0,08	0,47	2,84	0,00	0,01	0,02	1116
11:00	8,76	6,18	67,01	0,01	0,19	0,57	0,37	0,10	0,26	2,83	0,00	0,01	0,02	1141
11:30	8,69	8,52	60,86	0,00	0,19	0,56	0,38	0,09	0,37	2,64	0,00	0,01	0,02	1131
12:00	7,32	3,75	71,38	0,00	0,15	0,56	0,31	0,10	0,16	3,05	0,00	0,01	0,02	1117
12:30	7,81	6,55	66,80	0,00	0,15	0,56	0,34	0,11	0,28	2,90	0,00	0,01	0,02	1123
13:00	8,29	5,71	71,13	0,01	0,17	0,56	0,36	0,11	0,25	3,06	0,00	0,01	0,02	1126
13:30	6,83	3,13	63,49	0,00	0,25	0,56	0,30	0,10	0,14	2,76	0,00	0,01	0,02	1151
14:00	8,60	12,65	63,50	0,01	0,10	0,56	0,37	0,08	0,54	2,71	0,00	0,00	0,02	1110
14:30	8,00	3,80	67,32	0,00	0,07	0,56	0,34	0,06	0,16	2,89	0,00	0,00	0,02	1095
15:00	8,91	8,22	70,36	0,01	0,13	0,54	0,39	0,16	0,36	3,05	0,00	0,01	0,02	1135
15:30	7,56	4,77	69,66	0,00	0,13	0,55	0,33	0,07	0,21	3,05	0,00	0,01	0,02	1130
16:00	7,29	9,09	64,31	0,01	0,14	0,56	0,32	0,09	0,39	2,78	0,00	0,01	0,02	1118
16:30	10,89	10,98	60,98	0,00	0,11	0,53	0,48	0,55	0,48	2,66	0,00	0,00	0,02	1123
17:00	6,32	6,73	70,02	0,02	0,12	0,54	0,27	0,15	0,29	2,98	0,00	0,00	0,02	1143
17:30	7,12	10,78	60,58	0,01	0,09	0,54	0,30	0,05	0,46	2,57	0,00	0,00	0,02	1124
18:00	7,50	6,27	75,28	0,01	0,22	0,39	0,32	0,11	0,27	3,23	0,00	0,01	0,02	1141
18:30	9,65	7,82	63,04	0,00	0,36	0,19	0,43	0,08	0,35	2,78	0,00	0,02	0,01	1134
19:00	8,78	5,33	64,06	0,01	0,36	0,22	0,39	0,08	0,24	2,83	0,00	0,02	0,01	1122
19:30	8,37	4,93	66,56	0,00	0,38	0,23	0,37	0,06	0,22	2,92	0,00	0,02	0,01	1114
20:00	6,12	4,74	53,86	0,01	0,29	0,33	0,26	0,07	0,20	2,33	0,00	0,01	0,01	1116
20:30	5,22	5,91	53,37	0,05	0,11	0,51	0,22	0,08	0,25	2,29	0,00	0,00	0,02	1118
21:00	7,12	7,58	69,55	0,01	0,11	0,52	0,30	0,05	0,32	2,92	0,00	0,00	0,02	1125
21:30	8,11	6,32	72,50	0,00	0,20	0,53	0,35	0,05	0,27	3,10	0,00	0,01	0,02	1153
22:00	9,15	9,55	66,46	0,01	0,21	0,53	0,40	0,09	0,42	2,89	0,00	0,01	0,02	1150
22:30	8,22	6,53	66,80	0,00	0,18	0,53	0,36	0,08	0,29	2,94	0,00	0,01	0,02	1149
23:00	7,16	4,44	67,34	0,01	0,21	0,56	0,31	0,09	0,19	2,91	0,00	0,01	0,02	1120
23:30	7,72	6,69	68,71	0,00	0,18	0,47	0,33	0,07	0,29	2,97	0,00	0,01	0,02	1119
00:00	8,55	9,34	61,57	0,01	0,08	0,44	0,37	0,09	0,40	2,66	0,00	0,00	0,02	1092
min	4,94	2,98	52,22	0,00	0,07	0,18	0,22	0,05	0,13	2,25	0,00	0,00	0,01	1077
max	10,89	24,81	75,28	0,05	0,38	0,57	0,48	0,55	1,07	3,23	0,00	0,02	0,02	1153
moyenne	7,83	9,45	65,98	0,01	0,17	0,48								1114
Total							16,21	14,73	19,54	136,56	0,01	0,36	0,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.