

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	12,06	14,22	64,92	0,21	0,14	0,44	0,53	0,11	0,62	2,84	0,01	0,01	0,02	1101
01:00	4,97	1,10	68,21	0,01	0,10	0,46	0,21	0,08	0,05	2,91	0,00	0,00	0,02	1086
01:30	5,04	3,14	62,95	0,00	0,08	0,47	0,22	0,09	0,14	2,73	0,00	0,00	0,02	1084
02:00	6,92	7,52	69,63	0,01	0,09	0,51	0,30	0,14	0,33	3,01	0,00	0,00	0,02	1095
02:30	8,35	7,29	71,19	0,00	0,12	0,51	0,36	0,07	0,32	3,11	0,00	0,01	0,02	1103
03:00	9,39	7,99	62,42	0,01	0,15	0,46	0,41	0,12	0,35	2,72	0,00	0,01	0,02	1096
03:30	7,42	6,00	60,20	0,00	0,13	0,47	0,32	0,13	0,26	2,62	0,00	0,01	0,02	1086
04:00	6,88	3,78	73,50	0,01	0,11	0,47	0,30	0,06	0,16	3,17	0,00	0,00	0,02	1112
04:30	8,76	8,81	64,35	0,00	0,16	0,52	0,38	0,06	0,39	2,82	0,00	0,01	0,02	1104
05:00	8,04	4,62	70,06	0,01	0,09	0,45	0,34	0,11	0,19	2,93	0,00	0,00	0,02	1088
05:30	8,82	8,03	66,34	0,00	0,13	0,44	0,38	0,08	0,35	2,88	0,00	0,01	0,02	1094
06:00	6,70	3,44	72,60	0,01	0,25	0,38	0,28	0,14	0,15	3,07	0,00	0,01	0,02	1103
06:30	8,90	6,83	61,15	0,00	0,49	0,18	0,39	0,09	0,30	2,65	0,00	0,02	0,01	1105
07:00	7,45	7,35	65,00	0,01	0,45	0,20	0,33	0,10	0,32	2,86	0,00	0,02	0,01	1098
07:30	7,98	6,84	65,09	0,00	0,47	0,19	0,34	0,06	0,29	2,78	0,00	0,02	0,01	1099
08:00	8,56	8,22	66,14	0,02	0,30	0,25	0,37	0,05	0,35	2,85	0,00	0,01	0,01	1119
08:30	8,82	9,86	63,56	0,00	0,08	0,46	0,39	0,12	0,43	2,78	0,00	0,00	0,02	1119
09:00	5,06	2,58	74,95	0,02	0,05	0,46	0,22	0,20	0,11	3,22	0,00	0,00	0,02	1114
09:30	4,25	5,48	59,96	0,01	0,07	0,43	0,19	0,08	0,24	2,65	0,00	0,00	0,02	1127
10:00	3,92	5,68	74,91	0,01	0,06	0,43	0,17	0,08	0,24	3,23	0,00	0,00	0,02	1126
10:30	6,41	10,90	55,19	0,00	0,06	0,44	0,28	0,04	0,47	2,39	0,00	0,00	0,02	1133
11:00	10,88	18,26	64,05	0,01	0,07	0,42	0,46	0,06	0,77	2,71	0,00	0,00	0,02	1115
11:30	7,61	7,49	66,33	0,00	0,06	0,42	0,32	0,04	0,31	2,76	0,00	0,00	0,02	1116
12:00	8,90	11,04	68,77	0,00	0,05	0,42	0,37	0,02	0,46	2,86	0,00	0,00	0,02	1131
12:30	12,39	14,11	58,60	0,00	0,06	0,44	0,52	0,09	0,59	2,46	0,00	0,00	0,02	1108
13:00	5,48	1,74	71,30	0,01	0,04	0,49	0,23	0,05	0,07	3,03	0,00	0,00	0,02	1121
13:30	4,98	3,33	63,62	0,00	0,12	0,55	0,21	0,06	0,14	2,71	0,00	0,01	0,02	1113
14:00	6,30	7,93	63,89	0,01	0,05	0,55	0,26	0,05	0,33	2,67	0,00	0,00	0,02	1107
14:30	9,95	12,84	74,10	0,01	0,08	0,53	0,41	0,03	0,53	3,07	0,00	0,00	0,02	1122
15:00	7,64	8,92	62,90	0,01	0,09	0,53	0,32	0,06	0,38	2,65	0,00	0,00	0,02	1145
15:30	8,32	11,86	65,02	0,00	0,08	0,53	0,36	0,05	0,51	2,80	0,00	0,00	0,02	1129
16:00	6,93	8,24	67,72	0,01	0,11	0,54	0,30	0,07	0,36	2,96	0,00	0,00	0,02	1140
16:30	9,77	16,92	63,50	0,00	0,08	0,54	0,42	0,06	0,73	2,74	0,00	0,00	0,02	1114
17:00	7,76	6,23	69,02	0,02	0,07	0,54	0,32	0,06	0,26	2,89	0,00	0,00	0,02	1121
17:30	6,94	9,65	68,44	0,00	0,09	0,53	0,29	0,06	0,41	2,90	0,00	0,00	0,02	1116
18:00	7,64	8,48	66,41	0,01	0,14	0,41	0,33	0,14	0,36	2,83	0,00	0,01	0,02	1131
18:30	7,56	6,88	70,89	0,00	0,27	0,25	0,33	0,11	0,30	3,05	0,00	0,01	0,01	1141
19:00	6,38	5,67	66,41	0,01	0,22	0,25	0,28	0,12	0,25	2,87	0,00	0,01	0,01	1148
19:30	8,04	10,04	66,82	0,00	0,22	0,23	0,35	0,08	0,44	2,92	0,00	0,01	0,01	1140
20:00	7,27	7,73	63,83	0,01	0,17	0,30	0,32	0,08	0,34	2,81	0,00	0,01	0,01	1126
20:30	7,86	10,79	68,67	0,00	0,10	0,50	0,35	0,07	0,48	3,04	0,00	0,00	0,02	1132
21:00	7,69	8,47	69,17	0,01	0,11	0,46	0,33	0,10	0,37	2,99	0,00	0,00	0,02	1127
21:30	6,79	6,19	62,55	0,00	0,14	0,44	0,30	0,06	0,27	2,75	0,00	0,01	0,02	1154
22:00	5,20	7,81	69,12	0,01	0,08	0,43	0,23	0,08	0,34	3,03	0,00	0,00	0,02	1146
22:30	7,31	10,52	69,69	0,00	0,08	0,47	0,32	0,08	0,46	3,05	0,00	0,00	0,02	1138
23:00	8,34	13,27	63,25	0,01	0,07	0,46	0,36	0,10	0,58	2,77	0,00	0,00	0,02	1126
23:30	9,49	13,82	71,19	0,00	0,10	0,43	0,41	0,07	0,60	3,07	0,00	0,00	0,02	1143
00:00	7,30	7,82	65,22	0,01	0,06	0,44	0,32	0,11	0,34	2,84	0,00	0,00	0,02	1139
min	3,92	1,10	55,19	0,00	0,04	0,18	0,17	0,02	0,05	2,39	0,00	0,00	0,01	1084
max	12,39	18,26	74,95	0,21	0,49	0,55	0,53	0,20	0,77	3,23	0,01	0,02	0,02	1154
moyenne	7,61	8,25	66,52	0,01	0,13	0,43								1118
Total							15,73	12,88	17,04	137,46	0,02	0,28	0,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.