

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2016 MOIS : 4

| Jour | COMBUSTION | | | FUMÉES | | CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm ³ à 11% d'O ₂ sur gaz sec) | | | | | | | Dépassement d'au moins 1 VLE | |
|--|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | T2s | O ₂ Chaud. | Débit vapeur | O ₂ (%vol) | H ₂ O (%vol) | HCl (2) | CO | | SO ₂ (2) | NO _x (2) | COT (2) | NH ₃ (2) | | Pous- sières (2) |
| | (°C) | (%vol) | (T/h) | (1) | (2) | | (3) | | | | | | | |
| 1 | 1113 | 6,7 | 41,9 | 9,9 | 18,5 | 7,4 | 3,9 | 100,0 | 7,9 | 67,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0:00 |
| 2 | 1127 | 6,3 | 41,7 | 9,7 | 20,1 | 7,2 | 4,0 | 100,0 | 7,0 | 67,1 | 0,1 | 1,6 | 0,7 | 0:00 |
| 3 | 1123 | 6,4 | 42,6 | 9,7 | 19,7 | 7,3 | 2,9 | 100,0 | 11,4 | 67,4 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 0:00 |
| 4 | 1113 | 6,5 | 41,9 | 9,8 | 19,3 | 7,4 | 3,9 | 100,0 | 8,5 | 66,7 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0:00 |
| 5 | 1125 | 6,5 | 41,3 | 9,7 | 19,6 | 7,1 | 4,7 | 100,0 | 5,4 | 65,9 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0:00 |
| 6 | 1123 | 6,5 | 42,3 | 9,8 | 18,6 | 7,1 | 6,8 | 100,0 | 14,7 | 66,6 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0:00 |
| 7 | 1126 | 6,5 | 42,5 | 9,7 | 19,1 | 7,3 | 4,4 | 100,0 | 15,2 | 67,3 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0:00 |
| 8 | 1131 | 6,5 | 42,4 | 9,5 | 18,7 | 7,3 | 3,4 | 100,0 | 5,9 | 66,3 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0:00 |
| 9 | 1122 | 6,6 | 42,5 | 9,7 | 18,6 | 7,4 | 4,2 | 100,0 | 6,9 | 66,9 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0:00 |
| 10 | 1135 | 6,5 | 41,6 | 9,6 | 19,0 | 7,3 | 4,0 | 100,0 | 14,2 | 65,1 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0:00 |
| 11 | 1136 | 6,4 | 42,5 | 9,3 | 19,4 | 7,4 | 6,5 | 100,0 | 10,7 | 66,9 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0:00 |
| 12 | 1131 | 6,5 | 42,5 | 9,5 | 19,5 | 7,0 | 4,6 | 100,0 | 16,4 | 67,7 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0:00 |
| 13 | 1135 | 6,5 | 41,4 | 9,5 | 18,8 | 7,4 | 4,6 | 100,0 | 6,7 | 65,9 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0:00 |
| 14 | 1139 | 6,5 | 40,5 | 9,4 | 18,9 | 7,4 | 5,0 | 100,0 | 5,9 | 66,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0:00 |
| 15 | 1139 | 6,5 | 41,3 | 9,5 | 19,0 | 7,4 | 4,1 | 100,0 | 5,2 | 66,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0:00 |
| 16 | 1133 | 6,5 | 42,6 | 9,4 | 18,6 | 7,4 | 3,3 | 100,0 | 5,6 | 66,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0:00 |
| 17 | 1118 | 6,8 | 42,6 | 9,6 | 18,4 | 6,9 | 4,6 | 100,0 | 17,6 | 66,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0:00 |
| 18 | 1117 | 6,8 | 42,5 | 9,6 | 18,7 | 7,5 | 4,1 | 100,0 | 7,3 | 67,3 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0:00 |
| 19 | 1125 | 6,6 | 42,5 | 9,6 | 19,0 | 7,5 | 4,5 | 100,0 | 5,8 | 67,4 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0:00 |
| 20 | 1131 | 6,6 | 42,7 | 9,6 | 18,4 | 7,2 | 7,0 | 100,0 | 5,2 | 65,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0:00 |
| 21 | 1118 | 6,7 | 42,6 | 9,6 | 18,3 | 7,2 | 5,9 | 100,0 | 9,2 | 66,7 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0:00 |
| 22 | 1143 | 6,3 | 42,7 | 9,3 | 20,5 | 7,3 | 4,4 | 100,0 | 5,2 | 67,0 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0:00 |
| 23 | 1140 | 6,4 | 42,3 | 9,4 | 19,5 | 7,3 | 3,5 | 100,0 | 6,5 | 66,6 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0:00 |
| 24 | 1138 | 6,5 | 42,6 | 9,4 | 18,8 | 7,4 | 3,6 | 100,0 | 8,9 | 66,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0:00 |
| 25 | 1129 | 6,6 | 42,7 | 9,5 | 18,7 | 7,5 | 7,2 | 100,0 | 6,0 | 66,4 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0:00 |
| 26 | 1133 | 6,6 | 42,2 | 9,5 | 18,4 | 7,7 | 6,7 | 100,0 | 4,8 | 67,6 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0:00 |
| 27 | 1124 | 6,8 | 42,6 | 9,6 | 17,6 | 7,2 | 6,6 | 100,0 | 8,3 | 65,4 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0:00 |
| 28 | 1132 | 6,6 | 42,6 | 9,5 | 18,7 | 7,3 | 8,1 | 100,0 | 12,1 | 65,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0:00 |
| 29 | 1138 | 6,4 | 42,5 | 9,4 | 19,6 | 7,1 | 6,9 | 100,0 | 7,4 | 66,4 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0:00 |
| 30 | 1138 | 6,4 | 42,5 | 9,5 | 19,7 | 7,2 | 5,8 | 100,0 | 4,6 | 66,9 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0:00 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyennes | 1129 | 6,5 | 42,2 | 9,6 | 19,0 | 7,3 | 5,0 | 100,0 | 8,6 | 66,5 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | |
| V.L.E. Jour | | | | | | 9 | 45 | | 40 | 80 | 9 | - | 5 | |
| V.L.E. 1/2 h | | | | | | 60 | 100 | | 200 | 400 | 20 | - | 30 | |
| Tps de dép. cumulé VLE 1/2h (hh:mm) | | | | | | 00:00 | 00:00 | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - | 00:00 | |
| Intervalle de confiance moyen | | | | | | 3,80 | 0,49 | | 1,85 | 15,43 | 0,10 | - | 0,20 | |
| Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h (hh:mm) pour le mois | | | | | | | | | | | | | | 0:00 |
| Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h | | | | | | | | | | | | | | 0:00 Limite autorisée 60 h/ an |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

